

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

令和6年3月

浜 松 市

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリストの更新

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリストについて、令和5年度に実施した新築・解体等により変更となった建築物に関するデータを更新しましたので公表します。

1 対象建築物

災害時の拠点となるもの及び多数の者が利用する建築物のうち、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建設したもの(694棟)について耐震性能をランク付けして公表します。なお、昭和56年6月1日以降に新耐震基準で建設されたもの(857棟)は、ランクⅠの耐震性能があります。

なお、市営住宅などの住宅、上下水道関連施設及び倉庫・車庫などの居室用途のない建築物は、今回対象にしません。

また、対象建築物のうち、特定天井（①吊り天井 ②天井高6m超 ③水平投影面積200㎡超 ④単位面積質量2kg／㎡超 ⑤人が日常利用する場所の全てに該当するものを指す。）を有する施設においては、備考欄に「特定天井」と表記しています。

落下防止ネット等による吊り天井落下防止対策工事を行った施設は、「特定天井（対策済）」と表記しています。

2 公共建築物の耐震化の現状

令和6年3月31日現在、静岡県 の判定基準に基づく耐震化率は79.7%です。また、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下、耐震促進法という。）に基づく耐震化率は99.7%となります。

静岡県 の判定基準では、耐震性能を有するとされるのはランクⅠです。また、耐震促進法で地震に対し倒壊する危険性が低いとされるのはランクⅠとⅡが該当します。

ランクⅢの建物については、施設の統廃合や建物の解体、建替えを含め、耐震化に向けて検討することとしています。

耐震化状況一覧（棟数）									
区	新耐震	Ⅰ		Ⅱ	Ⅲ	未診断	全棟数	耐震化率	
		Ⅰa	Ⅰb					県基準	耐震促進法
中央	452	212	77	239	1	0	981	75.5%	99.9%
浜名	251	38	25	55	0	0	369	85.1%	100%
天竜	154	19	8	17	3	0	201	90.0%	98.5%
計	857	269	110	311	4	0	1551	79.7%	99.7%

3 建築物の耐震性能に基づくランク付け

新耐震基準で建設されたものを除いて、静岡県の策定した判定基準に基づき、耐震性能を4段階（Ⅰa、Ⅰb、Ⅱ、Ⅲ）にランク分けしました。

各ランク別耐震性能と静岡県の判定基準

ランク		東海地震に対する耐震性能	建築物の構造	判定基準 旧基準の建築物 (C I = 1.0)
Ⅰ	Ⅰ a	耐震性能が優れている建物。 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。	R C S S R C C B	$I_s / E_T \geq 1.25$
			W	総合評点 ≥ 1.5
	Ⅰ b	耐震性能が良い建物。 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることも想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T \geq 1.0$
			W	$1.0 \leq$ 総合 評点 < 1.5
Ⅱ		耐震性能がやや劣る建物。 倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T < 1.0$ かつ $I_s \geq 0.6$
			W	$0.7 \leq$ 総合 評点 < 1.0
Ⅲ		耐震性が劣る建物。 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。	R C S S R C C B	$I_s / E_T < 1.0$ かつ $I_s < 0.6$
			W	総合評点 < 0.7
新		新耐震基準で建設された建物。ランクⅠの耐震性能がある。		

用語説明

➤ 指標値等

耐震性能	建物が保有する地震に抵抗する能力
構造耐震指標 (I _s 値)	建築物が保有する耐力を表す指標 (耐震診断で判定)
静岡県の耐震判定指標値 (E _T 値)	東海地震に対して安全性を確保するための建築物が保有する耐力の目標値 $E_T = E_S \times C_I \times C_G$ E _S : 基本耐震指標値 1.20～0.85 構造、階数、地盤種別により異なる C _G : 地形指標 がけ地等の場合 1.25 その他の場合は 1.0
建築物の重要度係数 (C _I)	地震による建築物の破壊を抑える程度を表わす係数 C _I =1.25 の場合 地震時に軽微な被害にとどめ継続使用を可能にする C _I =1.0 の場合 地震時に倒壊せずある程度の被害にとどめる
総合評点	木造建築物が保有する耐力を表わす指標 (耐震診断で判定)

➤ 建築物の構造

R C	鉄筋コンクリート造
S	鉄骨造
S R C	鉄骨鉄筋コンクリート造
C B	コンクリートブロック造
W	木造

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

目 次

中央区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・	1
浜名区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・	33
天竜区内にある建築物	・・・・・・・・・・・・・・	45

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
危機管理監	危機管理課	防災学習センター			中央	山下町	Ⅱ	1960	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
危機管理監	危機管理課	防災学習センター			中央	山下町	新	1989	RC	3				
企画調整部	国際課	外国人学習支援センター	旧雄踏総合事務所		中央	雄踏町	Ⅱ	1971	RC	2	0.72	1.10	0.65	H21耐震補強済
デジタル・スマートシティ推進部	情報システム課	地域情報センター			中央	中央一丁目	新	1997	SRC	5				
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫			中央	山下町	Ⅱ	1964	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	山下町書庫			中央	山下町	Ⅱ	1962	RC	3	0.77	1.00	0.77	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	北館		中央	元城町	Ⅱ	1965	RC	5	0.70	0.90	0.78	S59耐震補強済(旧ET値による補強) 3次診断結果
財務部	アセットマネジメント推進課	本庁舎	本館		中央	元城町	Ⅱ	1980	SRC	8	0.80	0.90	0.89	
財務部	アセットマネジメント推進課	元目分庁舎			中央	元目町	Ⅱ	1975	RC	4	0.87	0.95	0.92	
財務部	アセットマネジメント推進課	鴨江分庁舎			中央	鴨江三丁目	I b	1973	RC	4	0.98	0.95	1.03	
市民部	市民生活課	三方原墓園	三方原墓園管理事務所		中央	三方原町	新	1986	S	1				
市民部	市民生活課	三方原墓園	浜松市納骨堂		中央	三方原町	新	2007	RC	1				
市民部	市民協働・地域政策課	市民協働センター			中央	中央一丁目	新	2002	SRC	3				
市民部	UD・男女共同参画課	浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター	駐車場		中央	幸三丁目	新	2002	S	1				
市民部	UD・男女共同参画課	浜松市男女共同参画・文化芸術活動推進センター	本館(あいホール)		中央	幸三丁目	新	2013	RC	4				
市民部	創造都市・文化振興課	旧浜松銀行協会	木下恵介記念館		中央	栄町	Ⅱ	1930	RC	2	0.83	1.10	0.75	
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Cゾーン	展示イベントホール		中央	板屋町	新	1994	SRC	4				
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Aゾーン	大中ホール・会議室		中央	板屋町	新	1994	SRC	5				特定天井
市民部	創造都市・文化振興課	アクトシティ浜松Dゾーン	楽器博物館・研修交流センター		中央	板屋町	新	1994	SRC	6				
市民部	創造都市・文化振興課	茶室「松韻亭」	本館		中央	鹿谷町	新	1997	W	1				
市民部	創造都市・文化振興課	鴨江アートセンター	鴨江アートセンター		中央	鴨江町	I a	1928	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
市民部	創造都市・文化振興課	浜松科学館	本館		中央	北寺島町	新	1986	SRC	4				
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場用具庫棟		中央	上島六丁目	Ⅱ	1980	RC	2	0.83	1.10	0.75	
市民部	スポーツ振興課	浜松球場	野球場(1塁スタンド、3塁スタンド、バックネット裏スタンド)		中央	上島六丁目	I a	1979	RC	1	1.27	1.00	1.27	H15耐震補強済 3棟内最低値を示す
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場メインスタンド		中央	上島六丁目	I a	1980	RC	2	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
市民部	スポーツ振興課	陸上競技場	陸上競技場トレーニング棟		中央	上島六丁目	I a	1980	RC	2	1.81	1.10	1.65	
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	管理棟		中央	西丘町	新	1993	S	2				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	副競技管理棟		中央	西丘町	新	2000	S	2				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	テニスコート上屋		中央	西丘町	新	2002	S	1				
市民部	スポーツ振興課	花川運動公園	競技管理室		中央	西丘町	新	1993	S	2				
市民部	スポーツ振興課	浜松アリーナ	メインアリーナ、サブアリーナ、研修棟、駐車場棟		中央	和田町	新	1990	RC	3				特定天井

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	スポーツ振興課	古橋廣之進記念浜松市総合水泳場	トビオ		中央	篠原町	新	2009	RC	2				特定天井
市民部	文化財課	賀茂真淵記念館	本館		中央	東伊場一丁目	新	1984	RC	2				
市民部	美術館	美術館	トラックヤード棟		中央	松城町	新	2018	S	1				
市民部	美術館	美術館	本館		中央	松城町	I b	1971	RC	2	1.16	1.10	1.05	
市民部	博物館	博物館	本館		中央	蛸塚四丁目	I b	1978	RC	2	1.12	1.00	1.12	
市民部	中央図書館	中央図書館	図書館		中央	松城町	I a	1981	RC	2	1.61	1.10	1.46	
市民部	中央図書館	南図書館	図書館		中央	海老塚二丁目	新	1992	RC	2				
市民部	中央図書館	城北図書館	図書館		中央	和地山二丁目	新	2006	RC	3				
市民部	中央図書館	西図書館	図書館		中央	西伊場町	Ⅱ	1979	RC	2	1.07	1.10	0.97	
市民部	中央図書館	北図書館	図書館		中央	葵東一丁目	新	1983	RC	2				
市民部	中央図書館	積志図書館	図書館		中央	積志町	Ⅱ	1980	RC	2	0.81	1.10	0.74	
市民部	中央図書館	東図書館	図書館		中央	子安町	新	1982	RC	2				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	図書館		中央	大人見町	新	2004	RC	2				
市民部	中央図書館	はまゆう図書館	駐車場棟		中央	大人見町	新	2004	RC	1				
市民部	中央図書館	舞阪図書館・郷土資料館			中央	舞阪町	新	1990	RC	2				
市民部	中央図書館	雄踏図書館	図書館		中央	雄踏町	新	1998	S	1				
市民部	中央図書館	南陽図書館	図書館		中央	下江町	新	1984	RC	2				
市民部	中央図書館	可新図書館	図書館		中央	小沢渡町	新	1997	RC	2				
健康福祉部	福祉総務課	福祉交流センター	本館		中央	成子町	新	1984	SRC	5				特定天井（対策済）
健康福祉部	福祉総務課 人権啓発センター	文丘集会所	集会所		中央	文丘町	I b	1981	RC	1	1.21	1.10	1.10	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	城北会館	本館		中央	文丘町	I b	1978	RC	2	1.17	1.10	1.06	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江西会館	江西会館・江西児童館		中央	春日町	新	1982	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	北星会館	本館・北星児童館		中央	花川町	I a	1979	RC	2	1.54	1.10	1.40	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	江東会館	本館		中央	富吉町	Ⅱ	1980	RC	2	0.91	1.10	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・社会福祉課	富吉納骨堂	納骨堂		中央	富吉町	新	1982	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターいたや（いき いきプラザ中央）			中央	板屋町	新	2001	RC	14				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター竜西	本館		中央	中郡町	新	1988	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖東	本館		中央	和地町	Ⅱ	1970	RC	2	0.83	1.00	0.83	
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター湖南	本館		中央	馬郡町	新	1985	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター舞阪	総合福祉センター		中央	舞阪町	新	1983	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター陽だまり			中央	舞阪町	新	2001	W	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センターつつじ	老人福祉会館		中央	雄踏町	新	1991	S	1				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター江之島	本館		中央	江之島町	I a	1980	RC	2	1.48	1.10	1.35	H13耐震補強済
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター可美	本館		中央	増楽町	新	1992	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター青龍	本館		中央	青屋町	新	2003	RC	2				
健康福祉部	中央福祉事業所・長寿支援課	ふれあい交流センター萩原	本館		中央	初生町	新	1991	SRC	2				
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧市立診療所		中央	鴨江二丁目	II	1974	RC	1	1.00	1.10	0.91	
健康福祉部	障害保健福祉課	子どものこころの診療所	旧夜間救急室		中央	鴨江二丁目	I b	1975	RC	1	1.34	1.10	1.22	
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	本館		中央	根洗町	II	1973	RC	1	0.86	1.10	0.78	
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	管理棟		中央	根洗町	新	2011	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	根洗学園	増築棟		中央	根洗町	II	1975	RC	1	0.76	1.10	0.69	
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	A棟		中央	富塚町	新	2023	RC	7				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	立体駐車場棟		中央	富塚町	新	2020	S	2				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	1号館		中央	富塚町	I a	1973	SRC	9	—	0.90	—	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	2号館		中央	富塚町	I a	1975	SRC	9	—	0.90	—	H21免震化
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	3号館（新館）		中央	富塚町	新	1995	SRC	9				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	渡り廊下棟		中央	富塚町	新	1997	RC	3				
健康福祉部	病院管理課	浜松医療センター	健診センター棟		中央	富塚町	新	2007	S	1				
健康福祉部	病院管理課	あゆみ保育園	保育園		中央	佐鳴台五丁目	新	2003	RC	1				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	機能訓練棟		中央	和合町	新	2001	S	1				
健康福祉部	病院管理課	浜松市リハビリテーション病院	病棟・中央診療棟		中央	和合町	新	2014	RC	4				
健康福祉部	看護専門学校	看護専門学校	校舎		中央	佐鳴台五丁目	新	2019	RC	3				
健康福祉部	保健環境研究所	保健環境研究所	研究所		中央	上西町	新	1999	RC	4				
健康福祉部	保健総務課	母子保健センター			中央	鴨江二丁目	II	1981	RC	3	0.79	1.00	0.79	
健康福祉部	保健総務課	口腔保健医療センター			中央	鴨江二丁目	新	1982	RC	4				
こども家庭部	こども若者政策課	浜松こども館	浜松こども館		中央	鍛冶町	新	2001	RC	15				
こども家庭部	こども若者政策課	子育て情報センター	本館（なのはな保育園内）		中央	中央三丁目	新	2005	S	3				
こども家庭部	幼保運営課	南保育園	保育園		中央	浅田町	I a	1974	RC	2	1.46	1.10	1.33	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	鴨江保育園	保育園		中央	鴨江二丁目	I b	1976	RC	2	1.01	1.00	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	花川保育園	保育園		中央	西丘町	I b	1975	RC	1	1.36	1.10	1.24	
こども家庭部	幼保運営課	江西保育園	保育園		中央	神田町	I a	1976	RC	1	1.45	1.10	1.32	
こども家庭部	幼保運営課	権現谷保育園	保育園		中央	富塚町	I a	1977	RC	2	1.38	1.10	1.25	R2耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	佐鳴台保育園	保育園		中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	RC	2	1.51	1.00	1.51	H18耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	寺島保育園	保育園		中央	寺島町	I a	1978	RC	2	1.44	1.10	1.31	H31耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	西保育園	保育園		中央	布橋二丁目	I a	1978	RC	2	1.46	1.10	1.33	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	花川幼稚園	教室棟	1	中央	花川町	I a	1978	RC	1	1.54	1.10	1.40	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町保育園	保育園		中央	中野町	I a	1974	RC	1	1.58	1.10	1.44	R2耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育園		中央	有玉北町	I a	1972	RC	2	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	増築棟		中央	有玉北町	I a	1973	RC	1	1.41	1.10	1.28	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	積志保育園	保育室棟		中央	有玉北町	新	2001	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	笠井保育園	保育園		中央	笠井町	新	1992	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	和田幼稚園	教室棟	1	中央	和田町	II	1978	RC	2	0.74	1.10	0.67	
こども家庭部	幼保運営課	与進幼稚園	教室棟	6	中央	市野町	II	1981	RC	2	1.06	1.10	0.96	
こども家庭部	幼保運営課	豊西幼稚園	教室・管理棟	1	中央	豊西町	I a	1978	RC	1	2.10	1.10	1.91	
こども家庭部	幼保運営課	笠井幼稚園	教室・管理棟	11	中央	笠井町	新	2002	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室棟	5 - 1	中央	中野町	II	1972	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	中ノ町幼稚園	教室・管理棟	5 - 2	中央	中野町	II	1973	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	万斛幼稚園	教室・管理棟	1	中央	中郡町	I a	1979	RC	2	1.65	1.10	1.50	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	有玉幼稚園	教室・管理棟	6	中央	有玉北町	II	1975	RC	2	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	橋爪幼稚園	教室・管理棟	7	中央	西ヶ崎町	I a	1979	RC	2	1.45	1.10	1.32	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	村櫛幼稚園	教室・管理棟	5	中央	村櫛町	I b	1981	RC	1	1.11	1.10	1.01	
こども家庭部	幼保運営課	神田原保育園	保育園		中央	西山町	I b	1969	RC	2	1.27	1.10	1.15	
こども家庭部	幼保運営課	神久呂幼稚園	教室・管理棟	1	中央	神ヶ谷町	新	1993	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	伊佐見幼稚園	教室・管理棟	1	中央	伊左地町	II	1974	RC	2	0.94	1.10	0.85	
こども家庭部	幼保運営課	和地幼稚園	教室・管理棟	1 - 1	中央	和地町	I a	1973	RC	1	3.97	1.10	3.61	
こども家庭部	幼保運営課	北庄内幼稚園	教室・管理棟	6	中央	館山寺町	新	1982	RC	1				
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第1保育園	園舎		中央	舞阪町	新	1981	RC	1				
こども家庭部	幼保運営課	舞阪第2保育園	園舎	1	中央	舞阪町	I a	1972	RC	2	1.44	1.10	1.31	H16耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	舞阪幼稚園	園舎	1	中央	舞阪町	II	1976	RC	2	0.97	1.10	0.88	
こども家庭部	幼保運営課	雄踏保育園			中央	雄踏町	新	1994	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	管理・保育室棟	1 - 1	中央	雄踏町	II	1971	RC	2	0.90	1.10	0.82	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	雄踏幼稚園	保育室棟	1 - 2	中央	雄踏町	II	1974	RC	2	0.93	1.10	0.85	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
こども家庭部	幼保運営課	可美保育園	保育園		中央	若林町	新	1989	RC	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	南の星幼稚園	教室・管理棟		中央	西島町	新	2011	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	芳川幼稚園	教室・管理棟	8	中央	芳川町	新	1982	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	白脇幼稚園	教室棟	1	中央	寺脇町	Ⅱ	1978	RC	2	1.03	1.10	0.94	
こども家庭部	幼保運営課	飯田幼稚園	教室・管理棟	7	中央	飯田町	Ⅱ	1980	RC	2	0.73	1.10	0.66	
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	遊戯室棟	4	中央	増楽町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	可美幼稚園	教室・管理棟	5	中央	増楽町	新	1992	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	三方原保育園	保育園		中央	東三方町	I b	1981	RC	2	1.33	1.10	1.21	
こども家庭部	幼保運営課	豊岡幼稚園	教室・管理棟	10	中央	豊岡町	新	1983	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	三方原幼稚園	教室・管理棟	7	中央	三方原町	Ⅱ	1979	RC	2	1.02	1.10	0.93	
こども家庭部	幼保運営課	初生幼稚園	教室・管理棟	8	中央	初生町	Ⅱ	1979	RC	2	0.72	1.10	0.65	
こども家庭部	中央福祉事業所	あがたい放課後児童会	児童室		中央	東伊場二丁目	新	2017	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	さなる放課後児童会	児童室		中央	佐鳴台三丁目	新	2007	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	おおせ放課後児童会	児童室		中央	大瀬町	新	2016	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第4・第5放課後児童会	児童室		中央	天王町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	ありたま・ありたま第2放課後児童会	放課後児童会		中央	有玉南町	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	たけのこ放課後児童会	児童室		中央	安間町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	和田っ子放課後児童会	児童室		中央	薬師町	新	2011	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	かさいっこ放課後児童会	児童室		中央	笠井町	新	2001	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第3放課後児童会			中央	天王町	新	2003	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	すぎの子第2放課後児童会	児童室		中央	中野町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	かさいっこ第2放課後児童会	児童室		中央	笠井町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	よしん第1第2放課後児童会			中央	天王町	新	2006	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	とよにしっこ放課後児童会	児童室		中央	豊西町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	与進北放課後児童会	児童室		中央	市野町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	伊佐見放課後児童会	児童室		中央	伊左地町	新	2009	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	篠浜放課後児童会	児童室		中央	篠原町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	松かげ第2放課後児童会	児童室		中央	神ヶ谷町	新	2004	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	めだか放課後児童会	児童室		中央	入野町	新	2004	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	どんぐり第2放課後児童会			中央	大平台三丁目	新	2005	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	わじ第1放課後児童会	児童室		中央	湖東町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	庄内学園放課後児童会	児童室		中央	庄内町	新	2014	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	中央福祉事業所	舞阪なかよし放課後児童会	児童室		中央	舞阪町	新	2013	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	雄踏なかよし第1放課後児童会	放課後児童会室		中央	雄踏町	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所	さなえ放課後児童会	児童室		中央	芳川町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	白脇小放課後児童会施設	放課後児童会		中央	寺脇町	新	2024	W	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	しらわき放課後児童会	児童室		中央	寺脇町	新	2012	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	みかた放課後児童会	児童室		中央	三方原町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	はつおい放課後児童会			中央	初生町	新	2005	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所	とよおか放課後児童会			中央	豊岡町	新	2006	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	中部学園放課後児童会	児童室		中央	鹿谷町	新	2017	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	とみつか放課後児童会	児童室		中央	富塚町	新	2016	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さとう第2放課後児童会	児童室		中央	佐藤二丁目	新	2020	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	たかだい放課後児童会	児童室		中央	泉町	新	2020	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	あおぞら放課後児童会	放課後児童会		中央	高丘東三丁目	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こりす・こりす第2放課後児童会	放課後児童会		中央	富塚町	新	2021	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かものこ放課後児童会	児童室		中央	西伊場町	新	2001	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	こうま放課後児童会	児童室		中央	曳馬一丁目	新	2011	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ひろさわ放課後児童会	児童室		中央	広沢二丁目	新	2012	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	ふなこし放課後児童会	児童室		中央	船越町	新	2012	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	みずほ放課後児童会	児童室		中央	高丘北三丁目	新	2015	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	葵西放課後児童会	児童室		中央	葵西二丁目	新	2005	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	広沢子育て支援ひろば	児童室		中央	広沢三丁目	新	2005	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	若竹第2放課後児童会	児童室		中央	向宿三丁目	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	さなえ第2放課後児童会			中央	芳川町	I a	1976	S	1	4.24	1.20	3.53	H19耐震補強済
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	かわわ放課後児童会	児童室		中央	東町	新	2014	S	2				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	いなほ放課後児童会	児童室		中央	飯田町	新	2007	S	1				
こども家庭部	中央福祉事業所・児童家庭課	芳北小放課後児童会	児童室		中央	頭陀寺町	新	2013	S	2				
環境部	廃棄物処理施設課	北部収集窓口センター	事務所		中央	半田山二丁目	新	1985	RC	2				
環境部	廃棄物処理施設課	東部衛生工場	管理棟		中央	豊町	新	1986	RC	1				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	工場棟		中央	篠原町	新	2009	RC	5				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	管理棟		中央	篠原町	新	2009	RC	3				
環境部	廃棄物処理施設課	西部清掃工場	計量棟		中央	篠原町	新	2009	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
環境部	廃棄物処理施設課	西部衛生工場	管理棟		中央	伊左地町	Ⅱ	1981	RC	3	0.95	1.00	0.95	H12耐震補強済(旧ET値による補強)
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場 自己搬入場所	受付棟		中央	江之島町	新	2017	S	1				
環境部	廃棄物処理施設課	南部清掃工場	工場・管理棟		中央	江之島町	I b	1981	SRC	6	0.94	0.90	1.04	H3耐震補強済
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	管理棟		中央	平松町	新	1990	RC	2				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	計量棟		中央	平松町	新	1990	S	1				
環境部	平和清掃事業所	平和最終処分場	平和破碎処理センター		中央	平松町	新	1992	S	2				
環境部	平和清掃事業所	南部清掃センター	事務所棟		中央	堤町	新	1998	RC	1				
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	勤労青少年ホーム	本館(アイミティ浜松)		中央	船越町	新	1984	RC	2				
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	勤労会館	本館(Uホール)		中央	城北一丁目	新	1984	SRC	4				特定天井
産業部	産業振興課 雇用・労政担当	家内労働福祉センター	本館(内職センター)		中央	曳馬六丁目	新	1996	S	2				
産業部	産業振興課	計量検査所	本館		中央	住吉二丁目	I a	1978	RC	2	1.79	1.10	1.63	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	第5グリーンスタンド		中央	和合町	Ⅱ	1976	RC	3	0.86	1.00	0.86	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	第3スタンド		中央	和合町	Ⅱ	1972	RC	3	0.71	1.00	0.71	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	公営競技事務所		中央	和合町	Ⅱ	1980	S	2	0.72	1.20	0.60	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	競走会事務所		中央	和合町	Ⅲ	1967	RC	2	0.59	1.10	0.54	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	インフォメーション・前売発売所		中央	和合町	Ⅱ	1969	RC	1	1.02	1.10	0.93	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	食堂		中央	和合町	I b	1976	RC	1	1.22	1.10	1.11	
産業部	産業振興課	公営競技事務所	婦人休憩所		中央	和合町	新	1992	S	1				
産業部	産業振興課	公営競技事務所	メインスタンド棟		中央	和合町	新	2022	S	3				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	北館		中央	流通元町	新	1983	RC	4				
産業部	産業振興課	総合産業展示館	本館		中央	流通元町	I b	1971	RC	2	1.27	1.10	1.15	H15耐震補強済
産業部	観光・シティプロモーション課	北寺島倉庫	事務所・休憩所		中央	北寺島町	新	2016	S	1				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	鮮魚活魚棟		中央	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農業水産課	水産物荷さばき所	シラス棟		中央	舞阪町	新	1993	S	1				
産業部	農地整備課	農村環境改善センター	本館		中央	伊左地町	Ⅱ	1980	RC	2	0.96	1.10	0.87	特定天井
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所(西側)		中央	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果買荷積込所(東側)		中央	新貝町	新	2019	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟(中央)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.70	1.00	0.70	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	管理棟		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H22耐震補強済
産業部	中央卸売市場	ほっとエリア阿多古活動拠点施設	中央棟(青果側)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.75	1.00	0.75	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央棟(水産側)		中央	新貝町	Ⅱ	1979	RC	2	0.80	1.00	0.80	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	中央冷蔵庫		中央	新貝町	I b	1979	RC	3	1.05	1.00	1.05	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産卸売場棟		中央	新貝町	I a	1979	S	1	1.52	1.20	1.27	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	青果卸売場棟		中央	新貝町	I a	1979	S	1	1.57	1.20	1.31	
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (2)		中央	新貝町	新	1998	S	1				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産第二加工所		中央	新貝町	新	2000	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	超低温冷蔵庫		中央	新貝町	新	1999	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所		中央	新貝町	新	1988	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	廃棄物処理施設		中央	新貝町	新	1995	S	2				
産業部	中央卸売市場	中央卸売市場	水産買荷保管積込所増築棟 (1)		中央	新貝町	新	1998	S	1				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	市場棟		中央	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	と畜場棟		中央	上西町	新	1982	RC	3				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	厚生棟		中央	上西町	新	1982	RC	2				
産業部	食肉地方卸売市場	食肉地方卸売市場	管理棟		中央	上西町	新	1983	RC	3				
都市整備部	交通政策課	駅南地下駐車場	駐車場		中央	砂山町	新	1993	RC	3				
都市整備部	交通政策課	駅北駐車場	駐車場		中央	中央三丁目	新	1990	SRC	9				
都市整備部	交通政策課	ザザシティ駐車場	駐車場		中央	鍛冶町	新	2000	SRC	9				
都市整備部	緑政課	富塚椎ノ木谷特別保全地区	管理棟		中央	富塚町	新	1994	W	1				
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	旧管理事務所		中央	舘山寺町	I a	1970	RC	2	1.40	1.10	1.27	
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	クリスタルパレス		中央	舘山寺町	新	1996	S	2				
都市整備部	緑政課	舘山寺総合公園 (フラワーパーク)	メインエントランス		中央	舘山寺町	新	1996	S	1				
都市整備部	緑政課	緑化推進センター	緑化推進センター		中央	大塚町	I a	1975	RC	1	1.82	1.10	1.65	
都市整備部	公園管理事務所	和地山公園集会所			中央	和地山三丁目	新	2016	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	北岸地区管理棟		中央	富塚町	新	2007	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	四ツ池公園	公園管理課事務所棟		中央	上島六丁目	新	2002	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	浜松城公園 (天守閣)	天守閣 (浜松)		中央	元城町	II	1957	RC	4	0.68	0.95	0.72	
都市整備部	公園管理事務所	ゆたか緑地	ゆたか緑地集会所		中央	豊町	新	1987	RC	2				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	事務所		中央	入野町	II	1979	RC	2	0.80	1.10	0.73	
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第2艇庫 (漕艇場)		中央	入野町	新	1990	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	佐鳴湖公園	第3艇庫 (漕艇場)		中央	入野町	新	2001	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	テニスコート管理棟		中央	雄踏町	新	1990	RC	1				
都市整備部	公園管理事務所	雄踏総合公園	プール管理棟		中央	雄踏町	新	1985	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
都市整備部	公園管理事務所	遠州灘海浜公園	遠州灘海浜公園管理事務所		中央	白羽町	新	1987	RC	1				
都市整備部	動物園	浜松市動物愛護教育センター			中央	舘山寺町	新	2014	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	正門・売札所		中央	舘山寺町	新	1983	RC	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	昆虫館		中央	舘山寺町	新	1983	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	象舎前休憩所		中央	舘山寺町	新	1992	S	1				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	管理事務所		中央	舘山寺町	新	1982	RC	2				
都市整備部	動物園	舘山寺総合公園（動物園）	污水处理センター管理棟		中央	舘山寺町	新	1983	RC	2				
土木部	中央土木整備事務所	中央土木整備事務所	事務所棟		中央	北寺島町	新	1997	S	2				
土木部	浜名土木整備事務所	中央土木整備事務所（三方原）	事務所棟		中央	東三方町	新	1995	RC	1				
消防長	消防局・消防総務課	消防本部	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991	SRC	7				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署	消防庁舎		中央	下池川町	新	1991	SRC	3				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署鴨江出張所・浜松１６分団	消防・分団庁舎		中央	鴨江二丁目	新	2010	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署高台出張所	消防庁舎		中央	住吉三丁目	Ⅱ	1971	RC	2	0.87	1.10	0.79	
消防長	消防局・消防総務課	中消防署富塚出張所	消防庁舎		中央	富塚町	新	1987	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	中消防署相生出張所	消防庁舎		中央	相生町	新	1988	RC	3				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署	消防庁舎		中央	森田町	I a	1971	RC	2	1.47	1.00	1.47	
消防長	消防局・消防総務課	東消防署	消防庁舎		中央	榛ヶ瀬町	I b	1977	RC	2	1.27	1.10	1.15	H11耐震補強済
消防長	消防局・消防総務課	東消防署有玉出張所	消防庁舎		中央	有玉南町	新	2002	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	東消防署上石田出張所	消防庁舎		中央	上石田町	新	1999	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署庄内出張所	庁舎		中央	庄内町	新	2021	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署湖東出張所	消防庁舎		中央	伊左地町	I b	1979	RC	2	1.24	1.10	1.13	一部S造
消防長	消防局・消防総務課	西消防署	消防庁舎		中央	馬郡町	新	1991	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	西消防署大平台出張所	消防庁舎		中央	大平台三丁目	新	2014	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署芳川出張所	消防庁舎		中央	四本松町	新	2018	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	南消防署白脇出張所	消防庁舎		中央	白羽町	I b	1981	RC	2	1.26	1.10	1.15	
消防長	消防局・消防総務課	中消防署曳馬野出張所	消防庁舎		中央	三方原町	新	1993	RC	2				
消防長	中消防署	浜松第１分団	分団庁舎		中央	元城町	新	1987	S	2				
消防長	中消防署	浜松第２分団	分団庁舎		中央	中央二丁目	新	2000	S	2				
消防長	中消防署	浜松第３分団	分団庁舎		中央	布橋二丁目	新	1990	S	2				
消防長	中消防署	浜松第４分団	分団庁舎		中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1977	S	2	0.86	1.20	0.72	
消防長	中消防署	浜松第５分団	分団庁舎		中央	北寺島町	新	1994	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	中消防署	浜松第6分団	分団庁舎		中央	下池川町	新	2004	S	2				
消防長	中消防署	浜松第9分団	庁舎		中央	曳馬六丁目	新	2021	S	2				
消防長	中消防署	浜松第10分団	分団庁舎		中央	幸五丁目	Ⅱ	1968	RC	2	0.78	1.21	0.64	
消防長	中消防署	浜松第11分団	分団庁舎		中央	助信町	新	1985	S	2				
消防長	中消防署	浜松第12分団	分団庁舎		中央	上浅田一丁目	I a	1968	RC	2	1.41	1.10	1.28	H23耐震補強済
消防長	中消防署	浜松第15分団	分団庁舎		中央	野口町	I a	1980	S	2	1.54	1.20	1.28	H19耐震補強済
消防長	中消防署	浜松第28分団	分団庁舎		中央	花川町	I b	1970	RC	1	1.11	1.10	1.01	
消防長	東消防署	浜松第14分団	分団庁舎		中央	神立町	I a	1979	S	2	1.52	1.20	1.27	H17耐震補強済
消防長	東消防署	浜松第20分団	分団庁舎		中央	篠ヶ瀬町	新	1995	S	2				
消防長	東消防署	浜松第21分団	分団庁舎		中央	市野町	Ⅱ	1978	RC	2	0.71	1.00	0.71	
消防長	東消防署	浜松第22分団	分団庁舎		中央	笠井町	新	2001	S	2				
消防長	東消防署	浜松第24分団	分団庁舎		中央	中野町	I b	1979	S	1	1.37	1.20	1.14	
消防長	東消防署	浜松第34分団	分団庁舎		中央	有玉北町	新	1993	S	2				
消防長	西消防署	浜松第33分団	分団庁舎		中央	入野町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	
消防長	西消防署	浜松第32分団	分団庁舎		中央	大久保町	I a	1979	S	1	1.97	1.20	1.64	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第36分団	分団庁舎		中央	佐浜町	I a	1975	S	2	1.58	1.20	1.32	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第37分団	分団庁舎		中央	和地町	I a	1976	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第38分団	分団庁舎		中央	篠原町	新	1982	S	1				
消防長	西消防署	浜松第39分団	分団庁舎		中央	白洲町	I a	1981	S	2	1.55	1.20	1.29	H17耐震補強済
消防長	西消防署	浜松第40分団	分団庁舎		中央	村櫛町	Ⅱ	1973	RC	2	0.98	1.10	0.89	
消防長	西消防署	浜松第46分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1997	S	1				
消防長	西消防署	浜松第45分団	分団庁舎		中央	雄踏町	新	1983	RC	2				
消防長	南消防署	浜松第17分団	分団庁舎		中央	西島町	新	2017	S	2				
消防長	南消防署	浜松第27分団	分団庁舎		中央	飯田町	新	1983	RC	2				
消防長	南消防署	浜松第18分団	分団庁舎		中央	東町	新	1998	S	2				
消防長	南消防署	浜松第19分団	分団庁舎		中央	新橋町	I a	1976	S	2	1.92	1.20	1.60	H17耐震補強済
消防長	南消防署	浜松第26分団	分団庁舎		中央	芳川町	新	1990	S	2				
消防長	南消防署	浜松第41分団	分団庁舎		中央	若林町	Ⅱ	1980	RC	2	0.80	1.21	0.66	
消防長	北消防署	浜松第29分団	分団庁舎		中央	三方原町	新	1991	S	2				
消防長	北消防署	浜松第30分団	分団庁舎		中央	豊岡町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	南校舎西棟		中央	若林町	新	2021	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	鴨江町	Ⅱ	1960	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	鴨江町	Ⅱ	1959	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	鴨江町	Ⅱ	1962	RC	3	0.94	1.00	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	西小学校	[2-1]給食室	2 - 1	中央	鴨江町	I b	1971	RC	2	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	[11]給食室・特別教室棟（北棟）	11	中央	鴨江町	I b	1979	RC	2	1.16	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	西小学校	屋内運動場	12	中央	鴨江町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-1]給食・普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	中央二丁目	新	1998	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東小学校	[1-2]管理・特別教室棟（北棟）	1 - 2	中央	中央二丁目	新	1998	RC	3				
学校教育部	教育施設課	東小学校	屋内運動場	1 - 5	中央	中央二丁目	新	1998	RC	2				
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2	中央	東伊場二丁目	I a	1957	RC	3	1.27	1.00	1.27	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	屋内運動場	15	中央	東伊場二丁目	I a	1978	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	県居小学校	[17]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	17	中央	東伊場二丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.98	1.00	0.98	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3 - 1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1971	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3 - 2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[3-3]普通教室棟（北棟）	3 - 3	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.88	0.95	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-1]普通・特別教室棟（南棟）	16 - 1	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[16-2]普通・特別教室棟（南棟）	16 - 2	中央	向宿三丁目	Ⅱ	1977	RC	3	0.93	1.00	0.93	H9耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[21]給食室	21	中央	向宿三丁目	I a	1978	RC	1	1.95	1.00	1.95	
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[24]普通特別教室棟（南棟）	24	中央	向宿三丁目	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	屋内運動場	26	中央	向宿三丁目	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	相生小学校	[29]特別教室棟（南棟）	29	中央	向宿三丁目	新	1996	RC	2				
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-1]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1960	RC	3	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-2]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1966	RC	3	0.90	1.00	0.90	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[1-3]管理・普通教室棟（北棟）	1 - 3	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-1]普通教室棟（南棟）	12 - 1	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1974	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-2]普通教室棟（南棟）	12 - 2	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1975	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[12-3]普通教室棟（南棟）	12 - 3	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1976	RC	3	0.95	1.00	0.95	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	屋内運動場	16	中央	龍禪寺町	I a	1977	S	1	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	竜禪寺小学校	[21]管理・普通教室棟（北棟）	21	中央	龍禪寺町	Ⅱ	1978	RC	4	0.85	0.95	0.89	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-1]管理・普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-2]管理・普通教室棟（北棟）	2 - 2	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1971	RC	4	0.81	0.95	0.85	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1960	RC	3	0.92	1.00	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	追分小学校	屋内運動場	15	中央	布橋一丁目	I a	1975	S	1	2.81	1.20	2.34	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	追分小学校	[17]普通教室棟（南棟）	17	中央	布橋一丁目	Ⅱ	1979	RC	4	0.84	0.95	0.88	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1	中央	佐藤二丁目	新	2006	RC	2				
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10 - 1	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10 - 2	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-3]給食室・普通教室棟（北棟）	10 - 3	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	[10-4]普通教室棟（北棟）	10 - 4	中央	佐藤二丁目	Ⅱ	1974	RC	4	0.85	0.95	0.89	H1耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	佐藤小学校	屋内運動場	18	中央	佐藤二丁目	I a	1979	S	1	1.84	1.20	1.53	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4 - 1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1968	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4 - 2	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1971	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-3]給食室	4 - 3	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-4]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 4	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1976	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-5]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 5	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[4-6]管理・普通教室棟（南棟）	4 - 6	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1977	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	[6-1]普通教室棟（南棟）	6 - 1	中央	広沢二丁目	Ⅱ	1965	RC	4	0.81	0.95	0.85	
学校教育部	教育施設課	広沢小学校	屋内運動場	24	中央	広沢二丁目	I a	1978	S	1	1.66	1.20	1.38	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1960	RC	3	0.78	1.00	0.78	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1970	RC	3	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1968	RC	3	0.92	1.00	0.92	H11耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1972	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-5]普通教室棟（南棟）	1 - 5	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1973	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-6]普通教室棟（南棟）	1 - 6	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1974	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[1-8]普通教室棟（南棟）	1 - 8	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.95	1.00	0.95	H10耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	屋内運動場	19	中央	曳馬一丁目	I a	1978	S	1	1.74	1.20	1.45	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[22]特別教室棟（北棟）	22	中央	曳馬一丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.93	1.00	0.93	
学校教育部	教育施設課	曳馬小学校	[29]管理棟（東棟）	29	中央	曳馬一丁目	新	1986	RC	2				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[1-1]普通・特別・管理教室棟（北棟）	1 - 1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	RC	3	0.91	1.00	0.91	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-1]管理・普通教室棟（中棟）	2 - 1	中央	幸五丁目	Ⅱ	1964	RC	3	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[2-2]普通教室棟（中棟）	2 - 2	中央	幸五丁目	Ⅱ	1967	RC	3	0.90	1.00	0.90	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	屋内運動場	6	中央	幸五丁目	I a	1974	S	1	1.83	1.20	1.53	H7耐震補強済
学校教育部	教育施設課	萩丘小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16	中央	幸五丁目	Ⅱ	1981	RC	3	0.94	1.00	0.94	
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	富塚町	Ⅱ	1971	RC	4	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	富塚町	I b	1969	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	[1-3]普通・特別教室棟・給食室	1 - 3	中央	富塚町	Ⅱ	1972	RC	4	0.82	0.95	0.86	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	富塚小学校	屋内運動場	15	中央	富塚町	I a	1975	S	1	2.14	1.20	1.78	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	寺脇町	I b	1964	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	寺脇町	I b	1965	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	寺脇町	I b	1966	RC	3	1.14	1.00	1.14	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[12]給食室・普通教室棟（北棟）	12	中央	寺脇町	Ⅱ	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	屋内運動場	15	中央	寺脇町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	白脇小学校	[32]管理室・普通教室棟	32	中央	寺脇町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[4]普通教室棟（北棟）	4	中央	神立町	Ⅱ	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11 - 1	中央	神立町	Ⅱ	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11 - 2	中央	神立町	Ⅱ	1972	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-1]管理・普通教室棟（南棟）	12 - 1	中央	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[12-2]管理・普通教室棟（南棟）	12 - 2	中央	神立町	I a	1974	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[15]給食室	15	中央	神立町	Ⅱ	1974	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20	中央	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[23]普通教室棟（北棟）	23	中央	神立町	Ⅱ	1979	RC	3	0.85	1.00	0.85	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[24]管理・普通教室棟（南棟）	24	中央	神立町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	屋内運動場	30	中央	神立町	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[32]普通教室棟（北棟）	32	中央	神立町	新	2009	RC	3				
学校教育部	教育施設課	蒲小学校	[35]特別教室棟	35	中央	神立町	新	2015	RC	4				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	給食室		中央	西浅田二丁目	新	2017	S	1				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3 - 1	中央	西浅田二丁目	I a	1966	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-2]普通教室棟（南棟）	3 - 2	中央	西浅田二丁目	I a	1969	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-3]普通教室棟（南棟）	3 - 3	中央	西浅田二丁目	I a	1972	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[3-4]管理・普通教室棟（南棟）	3 - 4	中央	西浅田二丁目	I a	1978	RC	3	1.29	1.00	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[21-1]普通教室棟（北棟）	21 - 1	中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1978	RC	3	0.91	1.00	0.91	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	西浅田二丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	浅間小学校	屋内運動場	26	中央	西浅田二丁目	I a	1981	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-1]管理・特別・普通教室棟（東棟）	30 - 1	中央	上島一丁目	新	2002	RC	5				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	[30-2]特別教室棟（西棟）	30 - 2	中央	上島一丁目	新	2002	RC	4				
学校教育部	教育施設課	上島小学校	屋内運動場	32 - 2	中央	上島一丁目	新	2004	S	2				
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-1]普通教室棟（北棟）	4 - 1	中央	西伊場町	I a	1965	RC	3	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[4-2]普通教室棟（北棟）	4 - 2	中央	西伊場町	I a	1964	RC	3	1.30	1.00	1.30	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-1]管理・普通教室棟（南棟）	17 - 1	中央	西伊場町	I a	1974	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-2]管理教室棟（南棟）	17 - 2	中央	西伊場町	I a	1976	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	[17-3]管理・普通教室棟（南棟）	17 - 3	中央	西伊場町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鴨江小学校	屋内運動場	24	中央	西伊場町	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5 - 1	中央	新橋町	Ⅱ	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-2]普通教室棟（北棟）	5 - 2	中央	新橋町	Ⅱ	1973	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5 - 3	中央	新橋町	Ⅱ	1978	RC	4	0.85	0.95	0.89	H3耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[17]管理・普通教室棟（南棟）	17	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[20]普通教室棟（南棟）	20	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	[21]給食室	21	中央	新橋町	I a	1979	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	新津小学校	屋内運動場	22	中央	新橋町	I a	1979	S	1	1.55	1.20	1.29	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-1]管理・普通教室棟	15 - 1	中央	東町	I a	1975	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-2]普通教室・管理室棟 給食室	15 - 2	中央	東町	I a	1976	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[15-3]特別教室棟	15 - 3	中央	東町	I a	1977	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	体育館兼講堂	23	中央	東町	I a	1979	RC	2	1.54	1.10	1.40	
学校教育部	教育施設課	河輪小学校	[25]普通教室棟	25	中央	東町	I a	1980	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	船越小学校	体育館		中央	船越町	新	2019	RC	2				
学校教育部	教育施設課	船越小学校	校舎		中央	船越町	新	2019	RC	5				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-7]昇降所棟	2 - 7	中央	住吉一丁目	Ⅱ	1973	RC	2	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	住吉一丁目	I a	1967	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	住吉一丁目	I a	1965	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	住吉一丁目	I a	1971	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	住吉一丁目	I a	1972	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-3]管理特別棟（南棟）	2 - 3	中央	住吉一丁目	I a	1972	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-5]管理・特別・普通教室棟（南棟）	2 - 5	中央	住吉一丁目	I a	1973	RC	4	1.23	0.95	1.29	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	[2-6]特別教室棟（北棟）	2 - 6	中央	住吉一丁目	I a	1973	RC	3	1.39	1.00	1.39	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	城北小学校	屋内運動場	20	中央	住吉一丁目	I a	1974	S	1	1.69	1.20	1.41	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-1]普通教室棟（北棟）	6 - 1	中央	薬師町	II	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-2]普通教室棟（北棟）	6 - 2	中央	薬師町	II	1972	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-3]普通教室棟（北棟）	6 - 3	中央	薬師町	II	1975	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[6-4]給食室・普通・特別教室棟（北棟）	6 - 4	中央	薬師町	II	1976	RC	4	0.85	0.95	0.89	H7耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[20]管理・普通教室棟（南棟）	20	中央	薬師町	I a	1977	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	[24]普通教室棟（南棟）	24	中央	薬師町	I a	1979	RC	3	1.30	1.00	1.30	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和田小学校	体育館兼講堂	25	中央	薬師町	I b	1980	RC	2	1.26	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-1]普通教室棟（南棟）	3 - 1	中央	天王町	I b	1971	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-2]管理・普通教室棟（南棟）	3 - 2	中央	天王町	I b	1970	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[3-3]特別教室棟（南棟）	3 - 3	中央	天王町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-1]普通教室棟（北棟）	11 - 1	中央	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-2]普通教室棟（北棟）	11 - 2	中央	天王町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-3]普通教室棟（北棟）	11 - 3	中央	天王町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進小学校	[11-5]昇降所	11 - 5	中央	天王町	I b	1973	RC	1	1.22	1.10	1.11	
学校教育部	教育施設課	与進小学校	講堂兼体育館	26	中央	天王町	新	1991	RC	1				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-1]管理・普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	豊西町	II	1976	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-2]給食室・管理・普通教室棟（南棟）	14 - 2	中央	豊西町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[14-3]特別教室棟（南棟）	14 - 3	中央	豊西町	II	1978	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-1]普通教室棟（北棟）	19 - 1	中央	豊西町	II	1979	RC	4	0.90	0.95	0.95	
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	[19-2]特別普通教室棟（北棟）	19 - 2	中央	豊西町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊西小学校	体育館兼講堂	23	中央	豊西町	I b	1980	RC	2	1.36	1.10	1.24	
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-1]普通教室棟	3 - 1	中央	笠井町	II	1971	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-2]普通教室棟	3 - 2	中央	笠井町	II	1972	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-4]普通教室棟	3 - 4	中央	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-5]普通教室棟	3 - 5	中央	笠井町	II	1974	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-6]普通教室棟	3 - 6	中央	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[3-7]特別・普通教室棟	3 - 7	中央	笠井町	II	1977	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	[21]給食室	21	中央	笠井町	II	1976	RC	4	0.87	0.95	0.92	H2耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	笠井小学校	屋内運動場	25	中央	笠井町	I a	1979	S	1	1.83	1.20	1.53	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-1] 普通・特別教室棟	11 - 1	中央	中野町	I b	1972	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-2] 管理・普通教室棟	11 - 2	中央	中野町	I b	1973	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	[11-4] 給食室・普通・管理教室棟	11 - 4	中央	中野町	I b	1975	RC	4	0.95	0.95	1.00	H4耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中ノ町小学校	体育館兼講堂	15	中央	中野町	I a	1976	RC	2	1.53	1.00	1.53	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-2] 管理・普通教室棟 (西棟)	2 - 2	中央	芳川町	II	1971	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-3] 管理・普通教室棟 (西棟)	2 - 3	中央	芳川町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-5] 普通教室棟 (西棟)	2 - 5	中央	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[2-6] 普通教室棟 (西棟)	2 - 6	中央	芳川町	II	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H1耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[16] 特別教室棟 (東棟)	16	中央	芳川町	II	1975	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[23] 特別教室棟 (東棟)	23	中央	芳川町	II	1980	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	屋内運動場	29	中央	芳川町	I a	1980	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川小学校	[36] 給食室棟	36	中央	芳川町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-3] 普通・特別・管理室棟 (北棟)	2 - 3	中央	飯田町	I a	1970	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-4] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 4	中央	飯田町	I b	1962	RC	3	1.06	1.00	1.06	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-5] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 5	中央	飯田町	I a	1976	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[2-6] 普通・特別教室棟 (北棟)	2 - 6	中央	飯田町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-1] 普通教室棟 (南棟)	16 - 1	中央	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	[16-2] 普通教室棟 (南棟)	16 - 2	中央	飯田町	I a	1979	RC	4	1.24	0.95	1.31	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	飯田小学校	屋内運動場	20	中央	飯田町	I a	1981	S	1	1.78	1.20	1.48	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-2] 管理・普通教室棟	1 - 2	中央	花川町	II	1967	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[1-3] 管理・普通教室棟	1 - 3	中央	花川町	II	1968	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[9] 昇降所	9	中央	花川町	II	1980	RC	3	0.86	1.00	0.86	H6耐震補強済 (旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[12] 特別教室棟	12	中央	花川町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	[16] 特別教室棟 (9棟上部2・3F)	16	中央	花川町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	花川小学校	屋内運動場	17	中央	花川町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-1] 普通教室棟 (北棟)	2 - 1	中央	三方原町	I a	1965	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-2] 普通教室棟 (北棟)	2 - 2	中央	三方原町	I a	1966	RC	3	1.28	1.00	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[2-4] 給食室棟 (北棟)	2 - 4	中央	三方原町	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-1] 特別教室棟 (南棟)	5 - 1	中央	三方原町	I a	1968	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-2] 特別教室棟 (南棟)	5 - 2	中央	三方原町	I a	1974	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-3]管理・普通教室棟（南棟）	5 - 3	中央	三方原町	I a	1975	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-4]特別教室棟（南棟）	5 - 4	中央	三方原町	I a	1976	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[5-5]配膳室棟（南棟）	5 - 5	中央	三方原町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	[23]普通教室棟（東棟）	23	中央	三方原町	Ⅱ	1978	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	三方原小学校	屋内運動場	27 - 1	中央	三方原町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	豊岡町	I a	1970	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-2]普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	豊岡町	I a	1975	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-3]普通教室棟（南棟）	5 - 3	中央	豊岡町	I a	1978	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[5-4]普通教室棟（南棟）	5 - 4	中央	豊岡町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	屋内運動場	18	中央	豊岡町	I a	1978	S	1	1.81	1.20	1.51	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[21]管理・普通教室棟（南棟）	21	中央	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.25	0.95	1.32	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	豊岡小学校	[28]普通・特別教室棟（北棟）	28	中央	豊岡町	I a	1979	RC	4	1.26	0.95	1.33	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-1]普通教室棟（北棟）	10 - 1	中央	神ヶ谷町	I a	1972	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[10-2]普通教室棟（北棟）	10 - 2	中央	神ヶ谷町	I a	1976	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	[18]普通教室棟（北棟）	18	中央	神ヶ谷町	I a	1979	RC	3	1.26	1.00	1.26	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	屋内運動場	24	中央	神ヶ谷町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	神久呂小学校	南校舎		中央	神ヶ谷町	新	2024	RC	3				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	入野町	Ⅱ	1967	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-4]普通教室棟（北棟）	1 - 4	中央	入野町	Ⅱ	1969	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-5]普通教室棟（北棟）	1 - 5	中央	入野町	Ⅱ	1976	RC	3	0.85	1.00	0.85	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[1-8]管理・特別・普通教室棟（北棟）	1 - 8	中央	入野町	新	2000	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-1]管理棟（南棟）	2 - 1	中央	入野町	I b	1959	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	入野町	I b	1971	RC	2	1.12	1.00	1.12	
学校教育部	教育施設課	入野小学校	屋内運動場	17	中央	入野町	I a	1979	S	1	1.70	1.20	1.42	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-1]管理・教室棟	2 - 1	中央	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	[2-2]管理・教室棟	2 - 2	中央	積志町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志小学校	屋内運動場	3 - 1	中央	積志町	I a	1971	S	1	1.72	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	伊左地町	I a	1967	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[3]普通教室棟（北棟）	3	中央	伊左地町	Ⅱ	1966	RC	3	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	屋内運動場	13	中央	伊左地町	I a	1977	S	2	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-1]普通教室棟（北棟）	18 - 1	中央	伊左地町	I a	1980	RC	4	1.25	0.95	1.32	H22耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-2] 普通教室棟（北棟）	18 - 2	中央	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	伊佐見小学校	[18-3] 普通教室棟（北棟）	18 - 3	中央	伊左地町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-1] 管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-2] 管理・特別・普通教室棟	1 - 2	中央	湖東町	I b	1969	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-3] 管理・特別・普通教室棟	1 - 3	中央	湖東町	I b	1970	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-4] 給食室	1 - 4	中央	湖東町	I b	1971	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-6] 普通教室棟	1 - 6	中央	湖東町	I b	1975	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-7] 普通教室棟	1 - 7	中央	湖東町	I b	1978	RC	4	1.05	0.95	1.11	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[1-8] 普通教室棟	1 - 8	中央	湖東町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	屋内運動場	12	中央	湖東町	I a	1980	S	1	1.71	1.20	1.43	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[21] 普通教室棟（プレハブ）	21	中央	湖東町	新	2009	S	2				
学校教育部	教育施設課	和地小学校	[22] 普通教室棟	22	中央	湖東町	新	2014	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	屋内運動場	23	中央	篠原町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-1] 普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	篠原町	Ⅱ	1965	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[5-2] 普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	篠原町	Ⅱ	1956	RC	2	0.87	1.10	0.79	S58耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[16] 普通教室棟（南棟）	16	中央	篠原町	Ⅱ	1971	RC	2	1.07	1.10	0.97	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1] 管理・普通教室棟（北棟）	17 - 1	中央	篠原町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-1] 管理・普通教室棟（北棟）の一部 昇降所	17 - 1	中央	篠原町	I a	1973	RC	1	1.64	1.10	1.49	
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-2] 管理・普通教室棟（北棟）	17 - 2	中央	篠原町	I a	1978	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	篠原小学校	[17-3] 普通教室棟（北棟）	17 - 3	中央	篠原町	I a	1979	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-1] 普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1968	RC	3	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[1-2] 普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	高丘東三丁目	I a	1966	RC	3	1.26	1.00	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-1] 管理教室棟（南棟）	2 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1969	RC	3	1.27	1.00	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-2] 普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1970	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-3] 普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1973	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	[2-4] 普通教室棟（南棟）	2 - 4	中央	高丘東三丁目	Ⅱ	1975	RC	4	0.75	0.95	0.79	
学校教育部	教育施設課	葵が丘小学校	屋内運動場	12 - 1	中央	高丘東三丁目	I a	1972	S	1	1.52	1.20	1.27	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-1] 普通特別教室棟・給食室	9 - 1	中央	村櫛町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-2] 特別教室棟	9 - 2	中央	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	[9-4] 管理・普通教室棟	9 - 4	中央	村櫛町	I a	1973	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	村櫛小学校	体育館兼講堂	16	中央	村櫛町	新	1984	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	泉一丁目	I a	1970	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	泉一丁目	I a	1971	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	屋内運動場	10	中央	泉一丁目	I a	1974	S	1	2.32	1.20	1.93	H10耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[13]普通教室棟（南棟）	13	中央	泉一丁目	I a	1976	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[19]普通教室棟（南棟）	19	中央	泉一丁目	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	泉小学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	泉一丁目	II	1981	RC	3	0.89	1.00	0.89	
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	大瀬町	II	1971	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	大瀬小学校	屋内運動場	8	中央	大瀬町	I a	1974	S	1	1.94	1.20	1.62	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-2]給食室・普通教室棟	1 - 2	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	中央	白羽町	II	1973	RC	4	0.80	0.95	0.84	H8耐震補強済 (IBET値による補強)
学校教育部	教育施設課	砂丘小学校	屋内運動場	6	中央	白羽町	I b	1977	S	1	1.21	1.20	1.01	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	屋内運動場	13	中央	中郡町	I a	1979	S	1	1.54	1.20	1.28	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-1]普通教室棟[1-2・3]給食室棟（北棟）	1 - 1	中央	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[1-2]普通教室棟[11-2]渡り廊下棟（北棟）	1 - 2	中央	中郡町	II	1974	RC	4	0.72	0.95	0.76	
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[11]普通教室棟（南棟）	11	中央	中郡町	I a	1978	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡小学校	[18]普通教室棟（南棟）	18	中央	中郡町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-1]給食室・管理・普通教室棟	1 - 1	中央	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	市野町	II	1977	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	[1-3]普通教室棟	1 - 3	中央	市野町	II	1979	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	与進北小学校	屋内運動場	7	中央	市野町	I a	1979	S	1	1.75	1.20	1.46	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-1]管理・普通・特別教室棟	1 - 1	中央	佐鳴台三丁目	I a	1977	RC	4	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-2]管理・普通・特別教室棟	1 - 2	中央	佐鳴台三丁目	I a	1978	RC	4	1.22	0.95	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-3]管理・普通・特別教室棟	1 - 3	中央	佐鳴台三丁目	II	1981	RC	4	0.70	0.95	0.74	
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	[1-4]特別普通教室棟	1 - 4	中央	佐鳴台三丁目	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台小学校	屋内運動場	10	中央	佐鳴台三丁目	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[1]給食室・教室棟（北棟）	1	中央	高丘北三丁目	I a	1978	RC	4	1.21	0.95	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[6]普通教室棟（南棟）	6	中央	高丘北三丁目	II	1979	RC	4	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	屋内運動場	11	中央	高丘北三丁目	I a	1979	S	1	1.71	1.20	1.43	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	瑞穂小学校	[16]普通教室棟（南棟）	16	中央	高丘北三丁目	II	1981	RC	4	0.76	0.95	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	富塚町	I b	1979	RC	2	1.14	1.10	1.04	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[2]普通教室棟（北棟）	2	中央	富塚町	Ⅱ	1979	RC	2	0.88	1.10	0.80	
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	屋内運動場	10	中央	富塚町	I a	1979	S	1	1.80	1.20	1.50	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	富塚西小学校	[16]普通教室棟（北棟）	16	中央	富塚町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[4]給食室・管理・普通・特別教室棟 （南棟）	4	中央	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5]普通教室棟（北棟）	5	中央	頭陀寺町	I a	1979	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	[5-1]普通教室棟（北棟）	5 - 1	中央	頭陀寺町	I a	1981	RC	4	1.34	0.95	1.41	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	芳川北小学校	屋内運動場	7	中央	頭陀寺町	I a	1979	S	1	1.68	1.20	1.40	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	[1]給食室・管理・普通教室棟	1	中央	有玉南町	I a	1979	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	有玉小学校	屋内運動場	6 - 2	中央	有玉南町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H15耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	中央	初生町	I a	1981	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	初生小学校	屋内運動場	6	中央	初生町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	初生小学校	特別教室棟	9	中央	初生町	新	2016	RC	4				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[1]給食室・管理・普通・特別教室棟	1	中央	西鴨江町	I a	1981	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	屋内運動場	5	中央	西鴨江町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	西都台小学校	[12]特別教室棟（プレハブ）	12	中央	西鴨江町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	安間町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	和田東小学校	屋内運動場	6	中央	安間町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	[1]管理・特別・普通教室棟	1	中央	葵西二丁目	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	葵西小学校	屋内運動場	6 - 1	中央	葵西二丁目	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[9]普通教室棟（北東棟）	9	中央	若林町	Ⅱ	1970	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	可美小学校	[10]普通教室棟（南東棟）	10	中央	若林町	Ⅱ	1979	RC	3	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	可美小学校	屋内運動場	14	中央	若林町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	4				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	[2]特別教室棟（北棟）	2	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	3				
学校教育部	教育施設課	大平台小学校	屋内運動場	3 - 2	中央	大平台三丁目	新	2005	RC	1				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-1][2-2]南校舎	2 - 1	中央	舞阪町	Ⅱ	1963	RC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[2-4]南校舎西側校舎増築分	2 - 4	中央	舞阪町	Ⅱ	1975	SRC	3	0.93	1.00	0.93	S58耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	[3-1]管理教室棟（南棟）	3 - 1	中央	舞阪町	新	2008	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪小学校	屋内運動場	7	中央	舞阪町	I a	1980	SRC	2	1.29	1.00	1.29	H6耐震補強済
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	屋内運動場	4	中央	雄踏町	新	2007	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[11]特別管理教室棟	11	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[12]普通教室棟	12	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏小学校	[13]普通教室棟	13	中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	[1]管理・教室棟	1	中央	海老塚二丁目	新	2010	RC	3				
学校教育部	教育施設課	双葉小学校	屋内運動場	2	中央	海老塚二丁目	新	2010	SRC	2				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	管理・教室棟		中央	西島町	新	2011	RC	4				
学校教育部	教育施設課	南の星小学校	屋内運動場		中央	西島町	新	2011	RC	2				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	管理・普通教室棟（北棟）	28	中央	蜷塚二丁目	新	2017	RC	3				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	西渡り廊下棟	29	中央	蜷塚二丁目	新	2017	S	2				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	階段室棟	30	中央	蜷塚二丁目	新	2017	S	3				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-1]管理教室棟	1 - 1	中央	飯田町	Ⅱ	1968	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-2]教室棟	1 - 2	中央	飯田町	Ⅱ	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[1-3]特別教室棟	1 - 3	中央	飯田町	Ⅱ	1967	RC	4	0.71	0.95	0.75	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	東部中学校	屋内運動場	3	中央	飯田町	新	2007	S	1				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[18] 普通特別教室棟（中棟）	18	中央	飯田町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東部中学校	[20]技術・特別活動教室棟（東棟）	20	中央	飯田町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	校舎		中央	鴨江二丁目	新	2024	RC	1				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	[28]格技場棟	28	中央	鴨江二丁目	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	西部中学校	屋内運動場	32	中央	鴨江二丁目	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1962	RC	3	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1960	RC	3	0.93	1.00	0.93	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[1-3]普通教室棟（北棟）	1 - 3	中央	龍禅寺町	I a	1978	RC	3	1.37	1.00	1.37	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-1]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1970	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-2]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1969	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[2-3]管理・普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1966	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	屋内運動場	4	中央	龍禅寺町	新	2007	RC	2				
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[20]給食室	20	中央	龍禅寺町	Ⅱ	1977	RC	4	0.86	0.95	0.91	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南部中学校	[28]特別教室棟	28	中央	龍禅寺町	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[1]特別教室棟（西棟）	1	中央	文丘町	I a	1979	RC	2	1.55	1.10	1.41	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[2-4]給食室・普通教室棟	2 - 4	中央	文丘町	I a	1978	RC	3	1.28	1.00	1.28	
学校教育部	教育施設課	北部中学校	屋内運動場	10	中央	文丘町	I a	1973	S	1	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北部中学校	[28-1]柔剣道場棟	28 - 1	中央	文丘町	新	1992	RC	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	北部中学校	教室棟	28 - 2	中央	文丘町	新	2013	RC	3				
学校教育部	教育施設課	中部学園	北棟		中央	松城町	新	2016	RC	4				
学校教育部	教育施設課	中部学園	体育館棟		中央	松城町	新	2016	RC	2				
学校教育部	教育施設課	中部学園	部室棟		中央	松城町	新	2017	RC	1				
学校教育部	教育施設課	中部学園	鹿谷部室棟		中央	松城町	新	2018	RC	1				
学校教育部	教育施設課	中部学園	南棟		中央	松城町	新	2016	RC	3				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-1]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1965	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-2]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	野口町	Ⅱ	1964	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[1-3]管理・普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	野口町	Ⅱ	1963	RC	3	0.73	1.00	0.73	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-1]普通教室棟（北棟）	3 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1961	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[3-2]普通教室棟（北棟）	3 - 2	中央	野口町	Ⅱ	1959	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[17-1]給食室	17 - 1	中央	野口町	Ⅱ	1972	RC	3	0.77	1.00	0.77	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[22-2]格技場棟	22 - 2	中央	野口町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	[23]技術室棟	23	中央	野口町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	八幡中学校	屋内運動場	25	中央	野口町	新	2000	S	1				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	RC	3	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-2]管理普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1963	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-3]管理普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1961	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-4]普通教室棟（南棟）	1 - 4	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1971	RC	3	0.89	1.00	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-5]給食室	1 - 5	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.87	1.00	0.87	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[1-6]普通特別教室棟（北棟）	1 - 6	中央	曳馬四丁目	Ⅱ	1979	RC	3	0.89	1.00	0.89	H5耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[14]普通特別教室棟（西棟）	14	中央	曳馬四丁目	I b	1981	RC	3	1.03	1.00	1.03	
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[20]技術・特別活動教室棟	20	中央	曳馬四丁目	新	1989	S	2				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	[25]普通教室棟（東棟）	25	中央	曳馬四丁目	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	曳馬中学校	屋内運動場	26	中央	曳馬四丁目	新	1995	S	1				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-1]特別教室棟（北棟）	2 - 1	中央	新橋町	Ⅱ	1966	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-2]教室棟（北棟）	2 - 2	中央	新橋町	Ⅱ	1975	RC	3	0.90	1.00	0.90	H8耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	新橋町	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[22]教室棟（南棟）	22	中央	新橋町	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[30]管理・普通教室棟（南棟）	30	中央	新橋町	Ⅱ	1979	RC	3	0.91	1.00	0.91	
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[32]給食室棟	32	中央	新橋町	新	1982	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	[38]技術・特別活動教室棟	38	中央	新橋町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	新津中学校	屋内運動場	43	中央	新橋町	新	2003	S	1				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	階段室棟		中央	神田町	新	2018	S	3				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	校舎		中央	神田町	新	2018	RC	4				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[2]管理室棟（南棟）	2	中央	神田町	Ⅱ	1961	RC	3	0.76	1.00	0.76	S59耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-1]技術室棟（1F）	26 - 1	中央	神田町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	[26-2]柔剣道場棟（2F）	26 - 2	中央	神田町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	江西中学校	屋内運動場	27	中央	神田町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[2-1]特別教室棟（南棟）	2 - 1	中央	蜷塚二丁目	I a	1966	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[2-2]特別教室棟（南棟）	2 - 2	中央	蜷塚二丁目	I a	1964	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	屋内運動場	10	中央	蜷塚二丁目	I a	1973	S	1	1.94	1.20	1.62	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[16]特別教室棟（南棟）	16	中央	蜷塚二丁目	I a	1979	RC	3	1.27	1.00	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	蜷塚中学校	[24]技術・特別活動教室棟	24	中央	蜷塚二丁目	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-1]特別・普通教室棟	12 - 1	中央	龍光町	Ⅱ	1973	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-2]管理・普通教室棟	12 - 2	中央	龍光町	Ⅱ	1975	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[12-3]特別教室棟	12 - 3	中央	龍光町	Ⅱ	1976	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[19]普通教室棟	19	中央	龍光町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	H4耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	屋内運動場	21	中央	龍光町	I a	1981	S	1	2.04	1.20	1.70	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[26]普通特別教室棟（南棟）	26	中央	龍光町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	天竜中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	龍光町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-1]普通教室棟（南棟）	5 - 1	中央	市野町	I a	1971	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-2]管理・普通教室棟（南棟）	5 - 2	中央	市野町	I a	1972	RC	4	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-3]普通教室棟（北棟）	5 - 3	中央	市野町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-4]普通教室棟（北棟）	5 - 4	中央	市野町	I a	1978	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-6]普通教室棟（北棟）	5 - 6	中央	市野町	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[5-7]昇降所棟	5 - 7	中央	市野町	I a	1975	RC	1	1.21	0.95	1.27	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[26]普通教室棟（東棟）	26	中央	市野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	与進中学校	[31]特別活動教室棟	31	中央	市野町	新	1988	S	1				
学校教育部	教育施設課	与進中学校	講堂兼体育館	36 - 1	中央	市野町	新	1999	RC	1				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	笠井町	Ⅱ	1969	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済（IBET値による補強）
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-2]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	笠井町	Ⅱ	1968	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済（IBET値による補強）

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[1-3]管理・特別・普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	笠井町	Ⅱ	1971	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	屋内運動場	8	中央	笠井町	I a	1978	S	1	2.01	1.20	1.68	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[16]特別教室棟（東棟）	16	中央	笠井町	Ⅱ	1981	RC	4	0.85	0.95	0.89	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[19]給食室棟	19	中央	笠井町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[25]特別教室棟（北棟）	25	中央	笠井町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	笠井中学校	[28]技術・特別活動教室棟	28	中央	笠井町	新	1988	S	2				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-1]普通教室棟（南棟）	1 - 1	中央	芳川町	I b	1969	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-2]普通教室棟（南棟）	1 - 2	中央	芳川町	I b	1971	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[1-3]普通教室棟（南棟）	1 - 3	中央	芳川町	I b	1974	RC	4	0.98	0.95	1.03	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[2]特別教室棟（北棟）	2	中央	芳川町	Ⅱ	1970	RC	4	0.89	0.95	0.94	S63耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	屋内運動場	23	中央	芳川町	I a	1979	S	1	1.93	1.20	1.61	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[27]特別教室棟（北棟）	27	中央	芳川町	I a	1981	RC	4	1.22	0.95	1.28	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-2]柔剣道場棟（1F）	34 - 2	中央	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	南陽中学校	[34-3]部室棟（1F）	34 - 3	中央	芳川町	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-1]管理・普通教室棟	3 - 1	中央	初生町	新	2004	RC	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-2]管理・特別・普通教室棟	3 - 2	中央	初生町	新	2004	RC	4				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[3-3]技術・特別教室棟	3 - 3	中央	初生町	新	2004	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	[5]特別活動教室棟	5	中央	初生町	新	2004	S	1				
学校教育部	教育施設課	北星中学校	屋内運動場	36	中央	初生町	新	1996	S	1				
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-1]普通教室棟（南棟）	2 - 1	中央	大久保町	Ⅱ	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-2]普通教室棟（南棟）	2 - 2	中央	大久保町	Ⅱ	1963	RC	2	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[2-3]普通教室棟（南棟）	2 - 3	中央	大久保町	Ⅱ	1976	RC	1	0.99	1.21	0.82	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[15-1]普通・管理・特別教室棟（北棟）	15 - 1	中央	大久保町	I a	1975	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	体育館兼講堂	19	中央	大久保町	I a	1979	RC	2	1.76	1.10	1.60	
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[22]普通教室棟（北棟）	22	中央	大久保町	I a	1979	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	神久呂中学校	[27]特別活動教室棟	27	中央	大久保町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[17]管理・普通教室棟	17	中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[21]普通・特別教室棟	21	中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	4	0.78	0.95	0.82	
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[25]普通教室棟	25	中央	入野町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[32]技術・特別活動教室棟	32	中央	入野町	新	1989	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	屋内運動場	34	中央	入野町	新	1993	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[38]普通教室棟（プレハブ）	38	中央	入野町	新	2007	S	2				
学校教育部	教育施設課	入野中学校	[39]普通特別教室棟	39	中央	入野町	新	2009	RC	4				
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-1]管理・特別・普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	有玉北町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-2]特別・普通教室棟（北棟）	2 - 2	中央	有玉北町	I a	1971	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[2-3]特別・普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	有玉北町	I a	1972	RC	4	1.22	0.95	1.28	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-1]普通教室棟（南棟）	14 - 1	中央	有玉北町	I a	1975	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-2]普通教室棟（南棟）	14 - 2	中央	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[14-3]普通教室棟（南棟）	14 - 3	中央	有玉北町	I a	1977	RC	4	1.19	0.95	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	屋内運動場	18	中央	有玉北町	I a	1978	S	1	2.16	1.20	1.80	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	積志中学校	[26]柔剣道場棟	26	中央	有玉北町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[1-1]特別教室棟（北棟）	1 - 1	中央	佐浜町	I a	1970	RC	4	1.22	0.95	1.28	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[4-3]管理・特別教室棟（南棟）	4 - 3	中央	佐浜町	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[18]普通教室棟（北棟）	18	中央	佐浜町	Ⅱ	1981	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	講堂兼体育館	22	中央	佐浜町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[26]特別活動教室棟	26	中央	佐浜町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[32]部室棟	32	中央	佐浜町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-1]管理・普通教室棟（南棟）	34 - 1	中央	佐浜町	新	1994	RC	4				
学校教育部	教育施設課	湖東中学校	[34-2]特別教室棟（接続棟）	34 - 2	中央	佐浜町	新	1994	RC	3				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[1]管理・普通教室棟（南棟）	1	中央	篠原町	Ⅱ	1962	RC	3	0.95	1.00	0.95	S62耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-1]普通教室棟（北棟）	2 - 1	中央	篠原町	I b	1975	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-3]普通教室棟（北棟）	2 - 3	中央	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[2-4]普通教室棟（北棟）	2 - 4	中央	篠原町	I b	1976	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[20]普通教室棟（北棟）	20	中央	篠原町	I b	1978	RC	2	1.27	1.10	1.15	
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	篠原町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	屋内運動場	29	中央	篠原町	新	1998	S	1				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[31]管理・特別教室棟（プレハブ）	31	中央	篠原町	新	1998	S	2				
学校教育部	教育施設課	篠原中学校	[32]格技場棟	32	中央	篠原町	新	2000	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-1]普通特別教室棟（北棟）	16 - 1	中央	丸塚町	I b	1979	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[23-1]給食室	23 - 1	中央	丸塚町	I b	1981	RC	3	1.11	1.00	1.11	
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	屋内運動場	8	中央	丸塚町	I a	1973	S	1	1.59	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-2]管理・普通教室棟（北棟）	16 - 2	中央	丸塚町	新	2001	RC	5				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[16-3]管理・特別・普通教室棟（北棟）	16 - 3	中央	丸塚町	新	2001	RC	4				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[24]特別活動教室棟	24	中央	丸塚町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[27]特別教室棟（東棟）	27	中央	丸塚町	新	1992	RC	2				
学校教育部	教育施設課	丸塚中学校	[28]技術室棟	28	中央	丸塚町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-1]普通教室棟	1 - 1	中央	住吉五丁目	I b	1966	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	住吉五丁目	I b	1967	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-3]管理・特別教室棟	1 - 3	中央	住吉五丁目	I b	1968	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-4]普通教室棟・給食室	1 - 4	中央	住吉五丁目	I b	1969	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-5]普通教室棟	1 - 5	中央	住吉五丁目	I b	1975	RC	4	1.06	1.05	1.01	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[1-6]特別教室棟（東棟）	1 - 6	中央	住吉五丁目	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	高台中学校	屋内運動場	9	中央	住吉五丁目	I a	1973	S	1	1.60	1.20	1.33	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	高台中学校	[24-1]技術・特別活動教室棟	24 - 1	中央	住吉五丁目	新	1990	RC	2				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-1]特別・普通・管理室棟（北棟・南棟）	3 - 1	中央	庄内町	I a	1964	RC	3	1.25	1.00	1.25	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-2]給食室	3 - 2	中央	庄内町	I a	1965	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[3-3]普通教室棟（北棟）	3 - 3	中央	庄内町	I a	1963	RC	3	1.29	1.00	1.29	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[10]技術室棟	10	中央	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	[11]柔剣道場棟	11	中央	庄内町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	屋内運動場	12	中央	庄内町	新	1994	S	1				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	南館	15	中央	庄内町	新	2013	RC	3				
学校教育部	教育施設課	庄内学園	給食室棟	16	中央	庄内町	新	2013	S	1				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[1]管理室棟（南棟）	1	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[2]技術教室棟	2	中央	江之島町	I b	1978	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[3]普通教室棟（南棟）	3	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[4]給食・特別教室棟（南棟）	4	中央	江之島町	Ⅱ	1978	RC	4	0.73	0.95	0.77	
学校教育部	教育施設課	江南中学校	屋内運動場	12	中央	江之島町	I a	1979	S	1	2.00	1.20	1.67	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[16]普通特別教室棟（南棟）	16	中央	江之島町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	江南中学校	[17]特別活動教室棟	17	中央	江之島町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[1]管理・特別教室棟	1	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[3]普通教室棟	3	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[4]技術教室棟	4	中央	高丘北一丁目	I b	1980	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	開成中学校	屋内運動場	8	中央	高丘北一丁目	I a	1981	S	1	1.91	1.20	1.59	H17耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[11]給食室	11	中央	高丘北一丁目	Ⅱ	1982	RC	4	0.71	0.95	0.75	[3]普通教室棟に接続
学校教育部	教育施設課	開成中学校	[12]特別活動教室棟	12	中央	高丘北一丁目	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[1]普通特別教室棟	1	中央	中郡町	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[2]技術教室棟	2	中央	中郡町	I b	1980	S	1	1.31	1.20	1.09	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[4]普通特別教室棟	4	中央	中郡町	Ⅱ	1980	RC	4	0.71	0.95	0.75	
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	屋内運動場	8	中央	中郡町	I a	1981	S	1	2.42	1.20	2.02	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中郡中学校	[13]特別活動教室棟	13	中央	中郡町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	豊岡町	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[1-2]普通教室棟	1 - 2	中央	豊岡町	新	1988	RC	4				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[2]技術室棟	2	中央	豊岡町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	屋内運動場	7 - 1	中央	豊岡町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	三方原中学校	[10]特別活動教室棟	10	中央	豊岡町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[1]管理・特別教室棟（南棟）	1	中央	西町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[2]普通教室棟（北棟）	2	中央	西町	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[3]技術室棟	3	中央	西町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	屋内運動場	5	中央	西町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	東陽中学校	[8]柔剣道場棟	8	中央	西町	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[1-1]管理・特別・普通教室棟	1 - 1	中央	佐鳴台三丁目	新	1986	RC	4				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[2]技術室棟	2	中央	佐鳴台三丁目	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	屋内運動場	7	中央	佐鳴台三丁目	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	佐鳴台中学校	[8]柔剣道場棟	8	中央	佐鳴台三丁目	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-1]管理・特別教室棟（西棟）	1 - 1	中央	富塚町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-2]技術室棟	1 - 2	中央	富塚町	新	1987	RC	2				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-3]昇降所・特別教室棟（中棟）	1 - 3	中央	富塚町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[1-4]給食・普通教室棟（東棟）	1 - 4	中央	富塚町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	屋内運動場	4	中央	富塚町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	富塚中学校	[6]柔剣道場棟	6	中央	富塚町	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	部室棟		中央	増楽町	新	2016	S	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	屋内運動場		中央	増楽町	新	2016	SRC	1				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-1]教室棟（南棟）	6 - 1	中央	増楽町	Ⅱ	1960	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[6-2]教室棟（南棟）	6 - 2	中央	増楽町	Ⅱ	1966	RC	3	0.74	1.00	0.74	S58耐震補強済(旧ET値による補強)

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[8-1]特別教室棟（北棟）	8 - 1	中央	増楽町	Ⅱ	1972	RC	4	0.89	0.95	0.94	H2耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-1]特別教室棟（北棟）	10 - 1	中央	増楽町	I a	1980	RC	4	1.20	0.95	1.26	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[10-2]渡り廊下棟	10 - 2	中央	増楽町	I a	1980	RC	2	2.59	1.10	2.35	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[11]教室棟	11	中央	増楽町	I b	1980	RC	3	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[12]格技場棟	12	中央	増楽町	I a	1980	S	2	1.70	1.20	1.42	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[16]渡り廊下棟	16	中央	増楽町	Ⅱ	1972	RC	2	1.02	1.21	0.84	
学校教育部	教育施設課	可美中学校	[17]特別活動・普通教室棟	17	中央	増楽町	新	1993	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[1-1]北校舎	1 - 1	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	3	0.88	1.00	0.88	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[2]南校舎	2	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	2	0.80	1.10	0.73	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[11]渡り廊下	11	中央	舞阪町	Ⅱ	1977	RC	2	0.87	1.10	0.79	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[17]技術室	17	中央	舞阪町	Ⅱ	1979	RC	2	0.98	1.10	0.89	
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[19]格技場	19	中央	舞阪町	新	1981	RC	3				
学校教育部	教育施設課	舞阪中学校	[21]屋内運動場	21	中央	舞阪町	新	2015	S	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[9]南校舎	9	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[10]中央廊下棟	10	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[11]北校舎	11	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[12]技術棟	12	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	屋内運動場	15 - 1	中央	雄踏町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[15-2]クラブハウス	15 - 2	中央	雄踏町	新	1985	RC	1				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-1]プール付属棟	17 - 1	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育施設課	雄踏中学校	[17-2]プール付属棟	17 - 2	中央	雄踏町	新	1985	RC	2				
学校教育部	教育センター	教育センター	教育センター		中央	東三方町	新	2015	S	2				
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	管理棟	1 - 1	中央	雄踏町	I b	1977	RC	2	1.13	1.10	1.03	
学校教育部	健康安全課	雄踏学校給食センター	調理棟	1 - 2	中央	雄踏町	I a	1977	S	2	1.55	1.20	1.29	H23耐震補強済
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	校舎棟	1	中央	広沢一丁目	新	1993	SRC	5				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	体育施設棟	2	中央	広沢一丁目	新	1991	RC	3				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	武道棟	3	中央	広沢一丁目	新	1994	SRC	3				
学校教育部	市立高等学校	市立高等学校	誠玲館	4	中央	広沢一丁目	新	2001	RC	2				
中央区	中央区・区民生活課	北部市民サービスセンター	事務所		中央	葵東一丁目	新	1992	S	1				
中央区	中央区・区民生活課	高丘市民サービスセンター	事務所		中央	高丘西二丁目	新	2000	S	1				
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	斎場棟		中央	中沢町	Ⅱ	1972	RC	3	0.77	1.00	0.77	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・区民生活課	浜松斎場	火葬棟		中央	中沢町	I b	1971	RC	1	1.32	1.10	1.20	
中央区	中央区・まちづくり推進課	馬生会館	学習等供用施設		中央	和合町	I a	1978	RC	2	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター	公民館		中央	相生町	新	2014	RC	3				
中央区	中央区・まちづくり推進課	西部協働センター	公民館		中央	広沢一丁目	I b	1977	RC	3	1.15	1.00	1.15	H14耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	付設体育館		中央	海老塚二丁目	新	1988	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	南部協働センター	公民館		中央	海老塚二丁目	新	1988	RC	3				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	公民館		中央	葵東一丁目	I b	1973	RC	2	1.00	1.00	1.00	
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部協働センター	付設体育館		中央	葵東一丁目	新	1982	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	公民館		中央	曳馬三丁目	II	1978	RC	3	0.71	1.00	0.71	
中央区	中央区・まちづくり推進課	曳馬協働センター	付設体育館		中央	曳馬三丁目	I a	1979	S	1	1.84	1.20	1.53	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	公民館		中央	富塚町	新	1982	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚協働センター	付設体育館		中央	富塚町	新	1985	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	佐鳴台協働センター	公民館		中央	佐鳴台二丁目	新	1986	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	公民館		中央	和合町	新	1987	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高台協働センター	付設体育館		中央	和合町	新	1987	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	付設体育館		中央	東伊場二丁目	新	1989	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	県居協働センター	公民館		中央	東伊場二丁目	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	武道館	本館		中央	西浅田二丁目	II	1977	RC	2	0.73	1.00	0.73	特定天井
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	本館		中央	高丘北四丁目	新	1997	S	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	北部水泳場	観覧席棟		中央	高丘北四丁目	新	1997	S	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	犀ヶ崖資料館	犀ヶ崖資料館		中央	鹿谷町	新	2015	W	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	浜松復興記念館	本館		中央	利町	新	1988	SRC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	文化コミュニティセンター（中部協働センター）	文化コミュニティセンター・公民館		中央	早馬町	新	1988	SRC	6				
中央区	中央区・まちづくり推進課	和合会館	学習等供用施設		中央	和合町	II	1967	RC	1	1.02	1.10	0.93	
中央区	中央区・まちづくり推進課	幸町会館	学習等供用施設		中央	幸三丁目	I a	1968	RC	3	1.27	1.00	1.27	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	和泉会館	学習等供用施設		中央	泉二丁目	I a	1969	RC	3	1.33	1.00	1.33	H17耐震補強済
中央区	中央区・まちづくり推進課	金屋会館	学習等供用施設		中央	曳馬一丁目	II	1977	RC	2	0.89	1.10	0.81	
中央区	中央区・まちづくり推進課	瑞穂会館	学習等供用施設		中央	高丘西二丁目	II	1980	RC	2	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵西会館	学習等供用施設		中央	葵西二丁目	新	1984	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	葵が丘会館	学習等供用施設		中央	高丘東五丁目	新	1991	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	富塚西会館	学習等供用施設		中央	富塚町	新	1999	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・まちづくり推進課	高丘北会館	学習等供用施設		中央	高丘北二丁目	新	2007	RC	2				
中央区	中央区・まちづくり推進課	東部協働センター体育館	体育館		中央	飯田町	新	2003	RC	1				
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	付設体育館		中央	三方原町	Ⅱ	1981	S	1	1.13	1.20	0.94	
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原協働センター	公民館		中央	三方原町	I a	1979	RC	2	1.40	1.10	1.27	
中央区	中央区・まちづくり推進課	三方原会館	学習等供用施設		中央	三方原町	Ⅱ	1976	RC	2	0.75	1.10	0.68	
中央区	中央区・東行政センター	東行政センター	本館		中央	流通元町	新	2007	RC	4				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	公民館		中央	笠井町	I a	1976	RC	2	1.43	1.10	1.30	H13耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	公民館		中央	葉新町	Ⅱ	1980	RC	2	0.70	1.10	0.64	
中央区	中央区・東行政センター	天竜協働センター	付設体育館		中央	葉新町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	付設体育館		中央	笠井町	新	1982	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	笠井協働センター	増築棟		中央	笠井町	新	2002	RC	2				
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	付設体育館		中央	積志町	Ⅱ	1981	S	1	0.70	1.20	0.58	
中央区	中央区・東行政センター	積志協働センター	公民館		中央	積志町	I b	1979	RC	3	1.04	1.00	1.04	H21耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	公民館		中央	市野町	I b	1980	RC	2	1.35	1.10	1.23	
中央区	中央区・東行政センター	長上協働センター	付設体育館		中央	市野町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	公民館		中央	子安町	I a	1980	RC	3	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
中央区	中央区・東行政センター	蒲協働センター	付設体育館		中央	子安町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・東行政センター	北島会館	学習等供用施設		中央	北島町	Ⅱ	1979	RC	2	0.79	1.10	0.72	
中央区	中央区・東行政センター	安新会館	学習等供用施設		中央	安新町	Ⅱ	1979	RC	1	1.01	1.10	0.92	
中央区	中央区・東行政センター	恒武会館	学習等供用施設		中央	恒武町	新	1982	RC	1				
中央区	中央区・東行政センター	小池会館	学習等供用施設		中央	小池町	新	1990	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	公民館		中央	和地町	I a	1981	RC	2	1.42	1.10	1.29	
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	公民館		中央	庄内町	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	庄内協働センター	付設体育館		中央	庄内町	新	1989	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	公民館		中央	伊左地町	新	1992	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	伊佐見協働センター	付設体育館		中央	伊左地町	新	1992	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	和地協働センター	付設体育館		中央	和地町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	付設体育館		中央	篠原町	新	1982	S	1				
中央区	中央区・西行政センター	篠原協働センター	公民館		中央	篠原町	新	2008	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	公民館		中央	神原町	I b	1978	RC	2	1.31	1.10	1.19	
中央区	中央区・西行政センター	神久呂協働センター	付設体育館		中央	神原町	I a	1979	S	1	1.82	1.20	1.52	H17耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	公民館		中央	入野町	Ⅱ	1979	RC	2	0.92	1.10	0.84	
中央区	中央区・西行政センター	入野協働センター	付設体育館		中央	入野町	Ⅱ	1980	S	1	0.98	1.20	0.82	
中央区	中央区・西行政センター	西山会館	学習等供用施設		中央	西山町	I a	1978	RC	2	1.48	1.10	1.35	
中央区	中央区・西行政センター	北原会館	学習等供用施設		中央	伊左地町	I a	1979	RC	1	2.08	1.10	1.89	
中央区	中央区・西行政センター	湖東会館	学習等供用施設		中央	湖東町	I a	1980	RC	1	1.82	1.10	1.65	
中央区	中央区・西行政センター	湖東西会館	学習等供用施設		中央	湖東町	Ⅱ	1981	RC	2	0.81	1.10	0.74	
中央区	中央区・西行政センター	平松会館	学習等供用施設		中央	平松町	I a	1981	RC	2	1.79	1.10	1.63	
中央区	中央区・西行政センター	佐浜会館	学習等供用施設		中央	佐浜町	I b	1981	S	1	1.31	1.20	1.09	
中央区	中央区・西行政センター	下之谷会館	学習等供用施設		中央	和地町	Ⅱ	1981	RC	2	0.94	1.10	0.85	
中央区	中央区・西行政センター	神ヶ谷会館	学習等供用施設		中央	神ヶ谷町	新	1984	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	大久保会館	学習等供用施設		中央	大久保町	新	1988	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	村櫛会館	学習等供用施設		中央	村櫛町	新	1993	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	神原会館	学習等供用施設		中央	神原町	新	1996	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪総合体育館（舞童夢）	体育館		中央	舞阪町	新	2003	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	舞阪高齢者福祉施設			中央	舞阪町	新	2007	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	渚園	ホール		中央	舞阪町	Ⅱ	1979	S	1	0.81	1.20	0.68	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	管理棟		中央	舞阪町	I a	1979	RC	1	2.20	1.10	2.00	
中央区	中央区・西行政センター	渚園	テニスコートクラブハウス		中央	舞阪町	新	1982	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	舞坂宿脇本陣			中央	舞阪町	新	1997	W	2				
中央区	中央区・西行政センター	西行政センター			中央	雄踏町	新	2007	RC	3				
中央区	中央区・西行政センター	旧雄踏総合事務所別館			中央	雄踏町	新	1984	RC	1				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	カルチャー棟		中央	雄踏町	新	1989	RC	3				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	大ホール棟		中央	雄踏町	新	1989	SRC	3				特定天井（対策済）
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	イベントホール		中央	雄踏町	新	1989	SRC	2				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏文化センター	児童棟		中央	雄踏町	新	1989	SRC	3				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏斎場	管理棟		中央	雄踏町	新	1995	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	雄踏総合体育館	体育館		中央	雄踏町	新	2006	RC	2				
中央区	中央区・西行政センター	重要文化財中村家住宅			中央	雄踏町	新	2003	W	1				
中央区	舞阪支所	舞阪支所			中央	舞阪町	新	1998	SRC	4				
中央区	舞阪支所	弁天島防災センター	消防団詰所		中央	舞阪町	新	1997	S	2				
中央区	中央区・南行政センター	南行政センター	本館		中央	江之島町	新	2007	RC	4				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
中央区	中央区・南行政センター	新橋体育センター	本館		中央	新橋町	I a	1977	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園総合センター		中央	増楽町	新	1985	RC	2				特定天井
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	可美公園水泳場		中央	増楽町	新	1989	RC	2				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）		中央	増楽町	新	1992	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美公園	弓道場（射場・的場）		中央	増楽町	新	1996	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	公民館		中央	下江町	II	1979	RC	2	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	南陽協働センター	付設体育館		中央	下江町	I a	1980	S	1	1.58	1.20	1.32	H24耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	公民館		中央	新橋町	I b	1980	RC	2	1.17	1.10	1.06	
中央区	中央区・南行政センター	新津協働センター	付設体育館		中央	新橋町	新	1983	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	公民館		中央	寺脇町	II	1981	RC	2	1.05	1.10	0.95	
中央区	中央区・南行政センター	白脇協働センター	付設体育館		中央	寺脇町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	天文台		中央	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	公民館		中央	福島町	I a	1981	RC	4	1.33	0.95	1.40	H17耐震補強済
中央区	中央区・南行政センター	五島協働センター	付設体育館		中央	福島町	新	1984	S	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	付設体育館		中央	増楽町	新	1995	RC	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美協働センター	可美公民館		中央	増楽町	新	1995	RC	2				
中央区	中央区・南行政センター	浜松まつり会館	本館		中央	中田島町	新	1985	SRC	1				
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		中央	若林町	II	1982	S	2	0.69	1.20	0.58	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	市民サービスセンター		中央	若林町	II	1952	RC	2	0.77	1.21	0.64	
中央区	中央区・南行政センター	可美市民サービスセンター	印刷室・車庫		中央	若林町	新	1982	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	創造都市・文化振興課	市民音楽ホール	本館		浜名	都田町	新	2020	S	5				
市民部	文化財課	地域遺産センター			浜名	引佐町	新	1982	RC	3				
市民部	中央図書館	都田図書館	図書館		浜名	都田町	新	2016	S	1				
市民部	中央図書館	細江図書館	本館		浜名	細江町	新	1990	RC	1				
市民部	中央図書館	引佐図書館	図書館		浜名	引佐町	新	1987	S	1				
市民部	中央図書館	三ヶ日図書館	図書館		浜名	三ヶ日町	新	1999	RC	1				
健康福祉部	浜名福祉事業所・社会福祉課	あすなろ作業所	細江あすなろ作業所		浜名	細江町	新	1989	S	1				
健康福祉部	浜名福祉事業所・社会福祉課	三ヶ日総合福祉センター	総合福祉センター		浜名	三ヶ日町	新	1995	RC	2				
健康福祉部	浜名福祉事業所・社会福祉課	夢ワークたちばな	作業所		浜名	三ヶ日町	新	1986	S	1				
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	細江介護予防センター	本館		浜名	細江町	新	2002	S	1				
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	ふれあい交流センター浜北			浜名	小林	新	1999	RC	2				
健康福祉部	浜名福祉事業所・長寿保険課	浜北生きがいデイサービスセンター			浜名	平口	新	2000	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	重度障害児(者)生活訓練ホーム光の園			浜名	小松	新	1992	W	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	重度障害児(者)生活訓練ホーム光の園			浜名	小松	新	2004	W	2				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	身体障害者福祉センター「オルゴール」		浜名	高園	新	1991	RC	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	身体障害者福祉センター「オルゴール」		浜名	高園	新	1991	RC	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	就労継続支援施設「はばたき」		浜名	高園	新	1992	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	生活介護・就労継続支援施設「かがやき」		浜名	高園	新	1992	S	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	児童デイサービス施設「ひまわり」		浜名	高園	新	1992	W	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	児童デイサービス施設「ひまわり」		浜名	高園	新	1992	W	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	障害者生活介護施設「ふえんず」		浜名	高園	新	1992	W	1				
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	プール棟		浜名	高園	新	1994	RC	2				特定天井（対策済）
健康福祉部	障害保健福祉課	発達医療総合福祉センター	アリーナ棟		浜名	高園	新	1994	RC	1				
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	細江健康センター	本館		浜名	細江町	新	1983	RC	1				
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐伊平診療所			浜名	引佐町	新	1995	W	1				
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐鎮玉診療所 ※ 浜川出張診療所			浜名	引佐町	新	1987	W	1				
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	引佐鎮玉診療所			浜名	引佐町	新	2014	W	1				
健康福祉部	浜名健康づくりセンター	浜北保健センター	事務所		浜名	平口	新	1988	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	西気賀幼稚園	園舎	6	浜名	細江町	新	1997	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	伊目幼稚園	園舎	3	浜名	細江町	新	1992	S	2				
こども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	園舎（3棟）	1	浜名	細江町	Ⅱ	1975	S	1	0.89	1.20	0.74	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	遊戯室	2	浜名	細江町	新	1987	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	中川幼稚園	会議棟	3	浜名	細江町	新	1994	S	2				
こども家庭部	幼保運営課	中央幼稚園	遊戯室	3	浜名	細江町	I a	1962	S	1	2.01	1.20	1.68	H21耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	中央幼稚園	園舎	7	浜名	細江町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	高台幼稚園	園舎	1 - 1	浜名	細江町	I a	1979	S	1	1.53	1.20	1.28	H19耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	高台幼稚園	遊戯室	2	浜名	細江町	Ⅱ	1979	S	1	0.72	1.20	0.60	
こども家庭部	幼保運営課	引佐保育園			浜名	引佐町	新	1986	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	引佐幼稚園	園舎	8	浜名	引佐町	新	1996	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	金指幼稚園	管理保育棟	1	浜名	引佐町	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	金指幼稚園	遊戯室	1 - 1	浜名	引佐町	新	1994	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	奥山幼稚園	園舎	4	浜名	引佐町	新	1988	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	伊平幼稚園	園舎	2 - 1	浜名	引佐町	新	2001	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	引佐北部みさと幼稚園	保育棟	3	浜名	引佐町	新	1983	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	引佐北部みさと幼稚園	遊戯室	3 - 1	浜名	引佐町	新	1997	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	都筑保育園			浜名	三ヶ日町	新	1983	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	三ヶ日保育園	三ヶ日保育園	1	浜名	三ヶ日町	I a	1981	RC	2	1.40	1.10	1.27	R4耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	尾奈幼稚園	尾奈幼稚園	4	浜名	三ヶ日町	I a	1978	S	1	1.85	1.20	1.54	H21耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	大崎幼稚園	大崎幼稚園	3 - 1	浜名	三ヶ日町	I a	1979	S	1	1.62	1.20	1.35	H22耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	平山幼稚園	園舎	2	浜名	三ヶ日町	新	1983	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	小松幼稚園	管理保育棟	9	浜名	小松	新	1989	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	内野幼稚園	管理保育棟		浜名	内野	新	2011	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	平口幼稚園	遊戯室棟・教材室	4	浜名	平口	I a	1981	S	1	2.06	1.20	1.72	
こども家庭部	幼保運営課	平口幼稚園	保育棟	6	浜名	平口	新	1987	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	平口幼稚園	管理棟	7	浜名	平口	新	1987	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	管理保育棟	1	浜名	寺島	I a	1965	W	1	1.66	1.00	1.66	H21耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	2	浜名	寺島	I a	1968	W	1	1.66	1.00	1.66	H21耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	5	浜名	寺島	I a	1973	S	1	1.85	1.20	1.54	H22耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	保育棟	6	浜名	寺島	I a	1979	S	1	1.85	1.20	1.54	H22耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	北浜南幼稚園	遊戯室棟	7	浜名	寺島	Ⅱ	1979	S	1	0.80	1.20	0.67	
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	管理保育棟	1	浜名	西美蘭	I b	1973	S	1	1.23	1.20	1.03	H12耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	保育棟	3	浜名	西美蘭	I b	1974	S	1	1.30	1.20	1.08	H12耐震補強済

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	幼保運営課	北浜中央幼稚園	遊戯室棟	5	浜名	西美蘭	新	1998	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	北浜北幼稚園	管理保育棟	5	浜名	小林	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	北浜東幼稚園	管理保育棟	4	浜名	善地	新	1983	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	中瀬幼稚園	管理保育棟	8	浜名	中瀬	Ⅱ	1977	S	1	0.99	1.20	0.83	
こども家庭部	幼保運営課	中瀬幼稚園	保育棟	9 - 1	浜名	中瀬	Ⅱ	1977	S	1	1.10	1.20	0.92	
こども家庭部	幼保運営課	上島幼稚園	管理保育棟	5	浜名	上島	Ⅱ	1980	S	1	0.94	1.20	0.78	
こども家庭部	幼保運営課	上島幼稚園	保育棟	6	浜名	上島	新	1987	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	赤佐幼稚園	管理保育棟	5	浜名	於呂	新	1982	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	赤佐西幼稚園	管理保育棟	1	浜名	於呂	I b	1976	S	1	1.31	1.20	1.09	
こども家庭部	幼保運営課	赤佐西幼稚園	保育棟	2	浜名	於呂	I b	1976	S	1	1.31	1.20	1.09	
こども家庭部	幼保運営課	宮口幼稚園	管理保育棟	6	浜名	宮口	新	1984	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	宮口幼稚園	保育棟	9	浜名	宮口	新	1999	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	遊戯室棟	3 - 1	浜名	新原	I b	1972	S	1	1.33	1.20	1.11	H9耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	管理保育棟	5	浜名	新原	新	1986	RC	1				
こども家庭部	幼保運営課	新原幼稚園	保育棟	8	浜名	新原	新	2004	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	ひばり放課後児童会			浜名	都田町	新	2000	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	伊目放課後児童会			浜名	細江町	新	2005	W	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	中川放課後児童会			浜名	細江町	新	2001	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	金指放課後児童会	社会福祉施設		浜名	引佐町	新	2009	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	井伊谷放課後児童会			浜名	引佐町	新	2006	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	三ヶ日東放課後児童会	児童会	2	浜名	三ヶ日町	新	1981	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	秋桜第二・第三児童クラブ	放課後児童会		浜名	横須賀	新	2021	S	2				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	すずらんクラブ・すみれクラブ	児童室		浜名	西美蘭	新	2014	S	2				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	第一・第二すみれクラブ	放課後児童会		浜名	西美蘭	新	2021	S	2				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	北浜南たんぼぼクラブ	児童室		浜名	寺島	新	2008	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	パンサークラブ	児童室		浜名	中瀬	新	2019	S	2				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	赤佐タイガークラブ	児童室		浜名	於呂	新	2008	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	新原スマイルクラブ	児童室		浜名	新原	新	2011	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	鹿玉イーグルクラブ	児童室		浜名	宮口	新	2011	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	伎倍ひまわりクラブ	児童室		浜名	貴布祢	新	2013	S	1				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	たつのこクラブ	児童室		浜名	善地	新	2015	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	赤佐タイガークラブ	児童室		浜名	於呂	新	2019	S	2				
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	浜名第1ビーパークラブ	児童室		浜名	小松	I a	1971	W	1	2.37	1.00	2.37	H23耐震補強済
こども家庭部	浜名福祉事業所・社会福祉課	ラッコクラブ	児童室		浜名	内野	新	2009	S	2				
環境部	平和清掃事業所	引佐最終処分場	管理棟		浜名	引佐町	新	1997	S	2				
環境部	天竜清掃事業所	浜北環境センター	管理棟		浜名	灰木	新	2002	RC	2				
環境部	天竜清掃事業所	浜北清掃センター	管理棟		浜名	永島	新	1986	RC	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	作業管理棟		浜名	都田町	新	1994	S	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	実習研修室		浜名	都田町	新	1996	S	2				
産業部	農業水産課	フルーツパーク	展示温室棟（全9棟）		浜名	都田町	新	1992	S	1				
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	温室棟		浜名	都田町	新	1991	S	1				
産業部	農業振興課	農業バイオセンター	本館		浜名	都田町	新	1991	RC	1				
産業部	農地整備課	奥浜名湖田園空間博物館総合案内所	本館		浜名	細江町	新	2003	S	1				
産業部	農地整備課	みかんの里資料館	みかんの里資料館（旧大福寺分校）		浜名	三ヶ日町	新	2007	W	1				
都市整備部	公園管理事務所	引佐総合公園	管理棟		浜名	引佐町	新	2007	RC	1				
都市整備部	公園管理事務所	美園中央公園	美園中央公園管理棟		浜名	西美園	新	1999	S	1				
都市整備部	公園管理事務所	中瀬南部緑地	中瀬南部緑地会館		浜名	中瀬	新	2001	S	1				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	消防庁舎		浜名	細江町	新	1999	RC	3				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟A		浜名	細江町	新	1999	S	6				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署	訓練棟B		浜名	細江町	新	1999	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署引佐出張所	消防庁舎		浜名	引佐町	新	1989	S	1				
消防長	消防局・消防総務課	北消防署三ヶ日出張所	消防庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1984	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	消防ヘリポート格納庫・事務所	消防庁舎		浜名	四大地	新	2009	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	浜北消防署	消防庁舎		浜名	西美園	I b	1981	RC	3	1.14	1.00	1.14	
消防長	消防局・消防総務課	浜北消防署赤佐出張所	消防庁舎		浜名	於呂	新	1983	RC	2				
消防長	北消防署	浜松第31分団	分団庁舎		浜名	都田町	新	1989	S	2				
消防長	北消防署	細江第4分団	分団庁舎		浜名	細江町	新	1983	S	2				
消防長	北消防署	細江第5分団	分団庁舎		浜名	細江町	II	1980	S	2	0.70	1.20	0.58	
消防長	北消防署	細江中央分団	分団庁舎		浜名	細江町	新	2006	S	1				
消防長	北消防署	引佐第1分団井伊谷			浜名	引佐町	新	1986	S	2				
消防長	北消防署	引佐第1分団横尾			浜名	引佐町	新	1988	S	2				
消防長	北消防署	引佐第2分団尾沢			浜名	引佐町	新	1998	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	北消防署	引佐第3分団伊平			浜名	引佐町	新	1987	S	2				
消防長	北消防署	引佐第3分団川名			浜名	引佐町	新	1985	S	2				
消防長	北消防署	引佐第4分団別所			浜名	引佐町	新	1985	S	2				
消防長	北消防署	三ヶ日第1分団	分団庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1988	S	1				
消防長	北消防署	三ヶ日第4分団	分団庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1989	S	1				
消防長	北消防署	三ヶ日第2分団	分団庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1990	S	1				
消防長	浜北消防署	浜名分団内野	消防団詰所		浜名	内野	新	1989	S	2				
消防長	浜北消防署	浜名分団小松	消防団詰所		浜名	小松	新	1995	S	2				
消防長	浜北消防署	北浜東部分団美園	消防団詰所		浜名	東美園	新	1998	S	2				
消防長	浜北消防署	北浜東部分団本沢合	消防団詰所		浜名	本沢合	新	1987	S	2				
消防長	浜北消防署	浜北北部分団中瀬	消防団詰所		浜名	中瀬	新	2005	S	2				
消防長	浜北消防署	浜北北部分団赤佐	消防団詰所		浜名	於呂	新	1988	S	2				
消防長	浜北消防署	亀玉分団宮口	消防団詰所		浜名	宮口	新	2005	S	2				
消防長	浜北消防署	亀玉分団大平	消防団詰所		浜名	大平	新	1983	S	2				
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[2-2]特別教室棟	2 - 2	浜名	都田町	新	2008	RC	4				
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[13]管理・普通教室棟(西棟)	13	浜名	都田町	I a	1979	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	[14]給食堂	14	浜名	都田町	I a	1979	RC	4	1.23	0.95	1.29	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田小学校	屋内運動場	19	浜名	都田町	I a	1981	S	1	1.80	1.20	1.50	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-1]管理・特別教室棟(南棟)	16 - 1	浜名	都田町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[16-2]特別普通教室棟(南棟)	16 - 2	浜名	都田町	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[27]特別普通教室棟(北棟)	27	浜名	都田町	新	1997	RC	3				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	屋内運動場	30	浜名	都田町	新	2001	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[32]普通教室棟(プレハブ)	32	浜名	都田町	新	2001	S	2				
学校教育部	教育施設課	都田南小学校	[33]普通教室棟(プレハブ)	33	浜名	都田町	新	2003	S	2				
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[4]管理教室棟	4	浜名	小松	Ⅱ	1960	RC	2	0.82	1.10	0.75	
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[16]教室棟	16	浜名	小松	Ⅱ	1977	RC	4	0.89	0.95	0.94	S60耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	屋内運動場	19	浜名	小松	I a	1978	RC	1	1.58	1.00	1.58	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜名小学校	[20]教室棟(西校舎)	20	浜名	小松	Ⅱ	1981	RC	3	0.96	1.00	0.96	
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[1]教室棟	1	浜名	横須賀	Ⅱ	1970	RC	3	0.96	1.00	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	屋内運動場	19	浜名	横須賀	I a	1979	S	1	2.33	1.20	1.94	
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[22-1]管理教室棟東棟	22 - 1	浜名	横須賀	新	1985	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	北浜小学校	[22-2]管理教室棟西棟	22 - 2	浜名	横須賀	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	[2]教室棟	2	浜名	善地	I b	1965	RC	2	1.10	1.10	1.00	S58耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	[9]管理教室棟	9	浜名	善地	II	1981	RC	2	0.87	1.10	0.79	
学校教育部	教育施設課	北浜東小学校	屋内運動場	14	浜名	善地	新	1988	S	1				
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[1]教室棟	1	浜名	中瀬	II	1965	RC	3	0.91	1.00	0.91	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[14-1]管理教室棟西棟	14 - 1	浜名	中瀬	II	1978	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[14-2]管理教室棟東棟	14 - 2	浜名	中瀬	II	1978	RC	3	0.76	1.00	0.76	
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[15]教室棟	15	浜名	中瀬	II	1978	RC	3	0.91	1.00	0.91	S60耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	[17]教室棟	17	浜名	中瀬	新	1983	RC	3				
学校教育部	教育施設課	中瀬小学校	屋内運動場	19	浜名	中瀬	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	於呂	II	1971	RC	3	0.89	1.00	0.89	
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[2]北校舎教室棟西棟	2	浜名	於呂	II	1958	RC	2	1.03	1.10	0.94	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[11-1]北校舎教室棟東棟	11 - 1	浜名	於呂	II	1978	RC	3	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[11-2]北校舎教室棟中棟	11 - 2	浜名	於呂	II	1978	RC	3	0.70	1.00	0.70	
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[12]南校舎教室棟	12	浜名	於呂	I a	1978	RC	3	1.32	1.00	1.32	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	[15]南校舎教室棟西棟	15	浜名	於呂	新	1983	RC	2				
学校教育部	教育施設課	赤佐小学校	屋内運動場	16	浜名	於呂	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	亀玉小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	新原	II	1969	RC	2	0.79	1.10	0.72	
学校教育部	教育施設課	亀玉小学校	[13]教室棟（西校舎）	13	浜名	新原	II	1981	RC	3	0.83	1.00	0.83	
学校教育部	教育施設課	亀玉小学校	[14]教室棟	14	浜名	新原	新	1982	RC	2				
学校教育部	教育施設課	亀玉小学校	屋内運動場	16	浜名	新原	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[2]教室棟	2	浜名	新原	II	1966	RC	2	1.03	1.10	0.94	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[8-1]教室棟	8 - 1	浜名	新原	I b	1980	RC	2	1.15	1.10	1.05	
学校教育部	教育施設課	新原小学校	[11]管理教室棟	11	浜名	新原	新	1984	RC	2				
学校教育部	教育施設課	新原小学校	屋内運動場	14	浜名	新原	新	1988	S	1				
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	西美蘭	I b	1976	RC	4	0.95	0.95	1.00	S61耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	屋内運動場	5	浜名	西美蘭	I a	1977	S	1	2.42	1.20	2.02	
学校教育部	教育施設課	北浜北小学校	[7]教室棟	7	浜名	西美蘭	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	内野小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	内野	新	1983	RC	4				
学校教育部	教育施設課	内野小学校	屋内運動場	7	浜名	内野	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	内野小学校	[9-1]普通教室棟	9 - 1	浜名	内野	新	2013	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	寺島	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	[2]教室棟	2	浜名	寺島	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	北浜南小学校	屋内運動場	7	浜名	寺島	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[1]管理教室棟	1	浜名	貴布祢	新	1991	RC	3				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[2]特別教室棟	2	浜名	貴布祢	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	[3]管理棟	3	浜名	貴布祢	新	1991	RC	2				
学校教育部	教育施設課	伎倍小学校	屋内運動場	7	浜名	貴布祢	新	1992	S	1				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[15]北校舎	15	浜名	細江町	Ⅱ	1972	RC	3	0.87	1.00	0.87	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場	21 - 1	浜名	細江町	I b	1978	S	1	1.26	1.20	1.05	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	屋内運動場ステージ	21 - 2	浜名	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[22]中校舎	22	浜名	細江町	Ⅱ	1979	RC	4	0.85	0.95	0.89	
学校教育部	教育施設課	気賀小学校	[29]南校舎	29	浜名	細江町	新	2004	RC	3				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[1]中校舎	1	浜名	細江町	I b	1964	RC	2	1.03	1.00	1.03	S58耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場	9 - 1	浜名	細江町	I a	1976	S	1	1.55	1.20	1.29	H29耐震補強済
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	屋内運動場ステージ	9 - 3	浜名	細江町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[10]西校舎	10	浜名	細江町	Ⅱ	1981	RC	2	1.05	1.10	0.95	
学校教育部	教育施設課	西気賀小学校	[16]東校舎	16	浜名	細江町	I a	1981	S	1	1.50	1.20	1.25	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	屋内運動場	8	浜名	細江町	I a	1977	S	1	1.75	1.20	1.46	
学校教育部	教育施設課	伊目小学校	[9]校舎	9	浜名	細江町	Ⅱ	1980	RC	3	0.71	1.00	0.71	
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[2]管理普通教室棟(北棟)	2	浜名	細江町	新	2008	RC	3				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場	16 - 1	浜名	細江町	I a	1980	S	1	1.64	1.20	1.37	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	中川小学校	屋内運動場ステージ	16 - 2	浜名	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[18-1]管理普通教室棟	18 - 1	浜名	細江町	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[19]給食室	19	浜名	細江町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	中川小学校	[24]東校舎	24	浜名	細江町	新	1987	RC	3				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	管理・普通教室棟(北棟)	1	浜名	引佐町	新	2016	RC	3				
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	屋内運動場	5	浜名	引佐町	I a	1980	S	1	1.58	1.20	1.32	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	井伊谷小学校	[6]南校舎	6	浜名	引佐町	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1]北校舎	1	浜名	引佐町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	金指小学校	[1-2]南校舎(給食室含む)	1 - 2	浜名	引佐町	Ⅱ	1970	RC	3	0.92	1.00	0.92	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	金指小学校	屋内運動場	6	浜名	引佐町	新	1983	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	屋内運動場	11	浜名	引佐町	I a	1981	S	1	1.90	1.20	1.58	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	奥山小学校	[12]校舎	12	浜名	引佐町	新	1987	RC	4				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[1-1]北校舎(教室棟)	1 - 1	浜名	引佐町	II	1968	RC	2	1.06	1.10	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[1-2]特別教室	1 - 2	浜名	引佐町	新	1994	W	2				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[2-1]南校舎(管理・特別教室棟)	2 - 1	浜名	引佐町	II	1968	RC	2	1.03	1.10	0.94	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[2-2]管理教室	2 - 2	浜名	引佐町	新	1986	RC	1				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	屋内運動場	9	浜名	引佐町	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[12]管理教室	12	浜名	引佐町	新	2010	RC	2				
学校教育部	教育施設課	引佐北部小中学校	[13]特別教室	13	浜名	引佐町	新	2010	RC	2				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-1]西棟	1 - 1	浜名	三ヶ日町	II	1964	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-2]中棟	1 - 2	浜名	三ヶ日町	II	1965	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[1-3]東棟	1 - 3	浜名	三ヶ日町	II	1970	RC	3	0.82	1.00	0.82	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	屋内運動場	13 - 1	浜名	三ヶ日町	I a	1981	S	1	1.50	1.20	1.25	H14耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[14]給食室棟	14	浜名	三ヶ日町	新	1987	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[16]購買室棟	16	浜名	三ヶ日町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日東小学校	[17]体験学習室棟	17	浜名	三ヶ日町	新	1990	S	2				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-1]東棟	1 - 1	浜名	三ヶ日町	I b	1955	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-2]中棟	1 - 2	浜名	三ヶ日町	I b	1956	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-3]西棟	1 - 3	浜名	三ヶ日町	I b	1959	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[1-4]増築棟	1 - 4	浜名	三ヶ日町	I b	1971	RC	3	1.12	1.00	1.12	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	屋内運動場	10 - 1	浜名	三ヶ日町	新	1986	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[10-2]地域・学校連帯施設	10 - 2	浜名	三ヶ日町	新	1986	RC	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日西小学校	[15]給食室棟	15	浜名	三ヶ日町	新	1995	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[14]教室棟	14	浜名	三ヶ日町	II	1980	RC	2	0.78	1.10	0.71	
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[9]特別教室棟	9	浜名	三ヶ日町	I a	1958	RC	1	1.60	1.10	1.45	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	平山小学校	屋内運動場	18	浜名	三ヶ日町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[19]給食室棟	19	浜名	三ヶ日町	新	1983	S	1				
学校教育部	教育施設課	平山小学校	[21]特別教室棟	21	浜名	三ヶ日町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[2-1]教室棟	2 - 1	浜名	三ヶ日町	I b	1957	RC	1	1.09	1.00	1.09	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	屋内運動場	16 - 1	浜名	三ヶ日町	I a	1980	S	1	1.80	1.20	1.50	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[19]管理教室棟	19	浜名	三ヶ日町	新	1982	RC	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[21]給食室棟	21	浜名	三ヶ日町	新	1982	S	1				
学校教育部	教育施設課	尾奈小学校	[22]特別教室棟	22	浜名	三ヶ日町	新	2005	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-1]普通教室棟（北棟）	1 - 1	浜名	都田町	Ⅱ	1964	RC	2	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[1-2]普通教室棟（北棟）	1 - 2	浜名	都田町	Ⅱ	1963	RC	2	0.88	1.10	0.80	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[2]屋内運動場	2	浜名	都田町	新	2008	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-1]管理・特別教室棟（南棟）	13 - 1	浜名	都田町	Ⅱ	1980	RC	3	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[13-2]特別教室棟（南棟）	13 - 2	浜名	都田町	Ⅱ	1980	RC	3	0.84	1.00	0.84	
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[17]便所棟（北棟）	17	浜名	都田町	新	1984	RC	2				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[20]柔剣道場棟	20	浜名	都田町	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	都田中学校	[25]普通教室棟（プレハブ）	25	浜名	都田町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	校舎	30	浜名	小松	新	2017	RC	4				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	屋内運動場・武道場	31	浜名	小松	新	2017	RC	2				
学校教育部	教育施設課	浜名中学校	プール棟	33	浜名	小松	新	2018	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[4]教室棟（西）	4	浜名	西美蘭	Ⅱ	1956	RC	2	1.02	1.10	0.93	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[5]教室棟（東）	5	浜名	西美蘭	Ⅱ	1968	RC	3	0.82	1.00	0.82	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[23]武道場	23	浜名	西美蘭	Ⅱ	1972	RC	1	0.94	1.10	0.85	
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[26]管理教室棟	26	浜名	西美蘭	新	1982	RC	4				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	[29]教室棟	29	浜名	西美蘭	新	1983	RC	3				
学校教育部	教育施設課	北浜中学校	屋内運動場	33	浜名	西美蘭	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[1]管理教室棟	1	浜名	於呂	I b	1964	RC	3	1.03	1.00	1.03	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[3]武道場	3	浜名	於呂	I a	1968	S	1	1.66	1.20	1.38	H17耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[16]教室棟	16	浜名	於呂	新	1982	RC	3				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[17]教室棟	17	浜名	於呂	新	1983	RC	3				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[18]教室棟	18	浜名	於呂	新	1984	RC	4				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	屋内運動場	24	浜名	於呂	新	1991	S	1				
学校教育部	教育施設課	浜北北部中学校	[27]教室棟	27	浜名	於呂	新	1993	RC	3				
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[16]更衣室	1	浜名	宮口	Ⅱ	1972	S	2	0.77	1.20	0.64	
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[1-1]管理教室棟	1 - 1	浜名	宮口	Ⅱ	1961	RC	2	1.07	1.10	0.97	S59耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[13]教室棟	13	浜名	宮口	I b	1972	RC	2	1.14	1.10	1.04	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[14]技術棟	14	浜名	宮口	I a	1972	RC	1	3.07	1.10	2.79	
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[15]武道場	15	浜名	宮口	Ⅱ	1972	RC	1	0.77	1.10	0.70	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	屋内運動場	23	浜名	宮口	新	1985	S	1				
学校教育部	教育施設課	鹿玉中学校	[30]教室棟	30	浜名	宮口	新	1993	RC	2				
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[1]管理教室棟	1	浜名	上善地	Ⅱ	1980	RC	4	0.74	0.95	0.78	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[2]教室棟（南校舎）	2	浜名	上善地	I b	1980	RC	3	1.13	1.00	1.13	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[2-2]教室棟	2 - 2	浜名	上善地	新	1993	RC	3				
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[3]渡り廊下	3	浜名	上善地	I a	1980	RC	2	2.07	1.10	1.88	
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	屋内運動場	7 - 1	浜名	上善地	I a	1981	S	2	1.77	1.20	1.48	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	北浜東部中学校	[8]渡り廊下	8	浜名	上善地	I b	1981	S	2	1.24	1.20	1.03	
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-1]中校舎 1	1 - 1	浜名	細江町	Ⅱ	1970	RC	3	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-2]中校舎 2	1 - 2	浜名	細江町	Ⅱ	1970	RC	3	0.89	1.00	0.89	S58耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-3]中校舎	1 - 3	浜名	細江町	新	1985	RC	3				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[1-4]中校舎	1 - 4	浜名	細江町	新	1993	S	3				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[2-1]北校舎	2 - 1	浜名	細江町	Ⅱ	1970	RC	3	0.95	1.00	0.95	S57耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[3-1]昇降所	3 - 1	浜名	細江町	I b	1970	RC	2	1.02	1.00	1.02	
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[5]南校舎（技術室）	5	浜名	細江町	I a	1971	S	1	2.17	1.20	1.81	H11耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場（体育館1）	11	浜名	細江町	I a	1972	S	2	1.86	1.20	1.55	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	屋内運動場（体育館2）	15	浜名	細江町	I a	1979	S	1	2.09	1.20	1.74	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[23]屋外体育館（武道場）	23	浜名	細江町	新	1994	S	2				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[24]部室	24	浜名	細江町	新	1997	S	2				
学校教育部	教育施設課	細江中学校	[25]給食室	25	浜名	細江町	新	1999	S	1				
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[2]技術棟	2	浜名	引佐町	Ⅱ	1972	S	1	0.86	1.20	0.72	
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-1]北校舎（普通教室棟）	1 - 1	浜名	引佐町	Ⅱ	1972	RC	3	0.89	1.00	0.89	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[1-2]南校舎（特別教室・管理教室棟）	1 - 2	浜名	引佐町	Ⅱ	1972	RC	3	0.96	1.00	0.96	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	屋内運動場	3	浜名	引佐町	I a	1973	S	2	1.75	1.20	1.46	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	引佐南部中学校	[9]格技室	9	浜名	引佐町	新	1984	S	1				
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[1]教室棟	1	浜名	三ヶ日町	I b	1975	RC	4	0.96	0.85	1.13	H13耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[2]特別教室管理棟	2	浜名	三ヶ日町	I b	1975	RC	3	0.98	0.85	1.15	H13耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	屋内運動場	7	浜名	三ヶ日町	I a	1976	RC	2	1.32	0.85	1.55	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[10]三ヶ日中学校格技場	10	浜名	三ヶ日町	I a	1977	S	2	1.55	1.20	1.29	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[12]技術棟	12	浜名	三ヶ日町	Ⅱ	1978	S	1	1.10	1.20	0.92	
学校教育部	教育施設課	三ヶ日中学校	[15]給食室棟	15	浜名	三ヶ日町	新	1996	S	4				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	宿泊棟－1		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	宿泊棟－2		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	宿泊棟－4		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	宿泊棟－5		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	天体観測棟		浜名	引佐町	新	1989	RC	2				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	宿泊棟－3		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	メインホール		浜名	引佐町	新	1985	RC	2				
学校教育部	指導課	かな野外活動センター	本館棟		浜名	引佐町	新	1989	RC	1				
学校教育部	健康安全課	引佐学校給食センター	1F 給食センター 2F ランチルーム		浜名	引佐町	新	2005	S	2				
学校教育部	健康安全課	浜北学校給食センター			浜名	寺島	新	2006	S	2				
浜名区	浜名区・区振興課	浜北文化センター	会館（北館）		浜名	貴布祢	I b	1972	RC	2	1.35	1.10	1.23	H11耐震補強済
浜名区	浜名区・区民生活課	浜北斎場			浜名	宮口	新	2005	RC	2				
浜名区	浜名区・区民生活課	浜北斎場	火葬場		浜名	宮口	新	2020	RC	3				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北体育館	浜北体育館		浜名	西美蘭	新	2016	RC	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	明神池運動公園	野球場、本部席		浜名	宮口	新	1990	RC	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	明神池運動公園	庭球場、本部席		浜名	宮口	新	1990	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	万葉資料館		浜名	平口	新	1992	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	万葉亭		浜名	平口	新	1992	W	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	伎倍の工房（研修所）		浜名	平口	新	1992	W	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	万葉の森公園	休憩物販施設		浜名	平口	新	2004	W	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	なゆた・浜北	浜名区役所・図書館・ホール		浜名	貴布祢	新	2002	RC	7				特定天井
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北文化センター	文化会館・中央公民館の複合		浜名	貴布祢	I b	1981	RC	3	1.15	1.00	1.15	特定天井
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北文化センター	資料室		浜名	貴布祢	新	1992	S	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	サンライフ浜北	事務所		浜名	竜南	新	1982	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北地域活動・研修センター	事務所		浜名	於呂	Ⅱ	1980	RC	2	0.88	1.10	0.80	
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	北浜南部協働センター	公民館		浜名	寺島	新	1996	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜名協働センター	公民館		浜名	小松	新	1985	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜名協働センター	付設体育館		浜名	小松	新	1987	S	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	中瀬協働センター	公民館		浜名	中瀬	新	1993	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	熊玉協働センター	公民館		浜名	宮口	新	1988	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平ロスポーツ施設	温水プール		浜名	平口	新	2004	RC	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平ロスポーツ施設	体育館		浜名	平口	新	2002	SRC	1				特定天井
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平ロスポーツ施設	スタンド棟		浜名	平口	新	2013	S	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	平ロスポーツ施設	管理棟		浜名	平口	新	2013	RC	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北武道館	武道場		浜名	竜南	新	1983	S	2				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	浜北武道館	弓道場射場		浜名	竜南	新	1983	S	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	あらたまの湯	管理休憩棟		浜名	灰木	新	2007	RC	1				
浜名区	浜名区・まちづくり推進課	あらたまの湯	浴室棟		浜名	灰木	新	2007	RC	1				
浜名区	浜名区・北行政センター	新都田市民サービスセンター	地域自治センター（旧土地改良区事務所）		浜名	新都田三丁目	新	1991	S	2				
浜名区	浜名区・北行政センター	都田協働センター	公民館		浜名	都田町	Ⅱ	1978	RC	2	0.99	1.00	0.99	
浜名区	浜名区・北行政センター	都田協働センター	付設体育館		浜名	都田町	新	1987	S	1				
浜名区	浜名区・北行政センター	姫街道と銅鐸の歴史民族資料館			浜名	細江町	I a	1980	RC	2	1.38	1.10	1.25	
浜名区	浜名区・北行政センター	国民宿舎奥浜名湖	管理棟外2棟		浜名	細江町	新	2003	RC	4				
浜名区	浜名区・北行政センター	北行政センター	本館		浜名	細江町	新	1983	RC	3				
浜名区	浜名区・北行政センター	細江総合体育センター	屋内運動場		浜名	細江町	Ⅱ	1974	S	1	0.93	1.20	0.78	
浜名区	浜名区・北行政センター	気賀関所	関所		浜名	細江町	新	1990	W	1				
浜名区	浜名区・北行政センター	みをつくし文化センター			浜名	細江町	新	2008	RC	2				
浜名区	浜名区・北行政センター	みをつくし文化センター	ホール		浜名	細江町	新	2011	RC	2				特定天井
浜名区	浜名区・北行政センター	引佐多目的研修センター			浜名	引佐町	新	1985	RC	2				特定天井
浜名区	浜名区・北行政センター	奥山体育センター			浜名	引佐町	新	1984	S	2				
浜名区	浜名区・北行政センター	引佐総合体育館			浜名	引佐町	新	1991	RC	2				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日文化ホール	ホール		浜名	三ヶ日町	新	1984	SRC	3				特定天井
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日斎場			浜名	三ヶ日町	新	1987	RC	1				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日弓道場	弓道場		浜名	三ヶ日町	新	1987	S	1				
浜名区	浜名区・北行政センター	三ヶ日B&G海洋センター	三ヶ日町B & G 海洋センター		浜名	三ヶ日町	新	1993	SRC	2				
浜名区	引佐支所	引佐支所	庁舎		浜名	引佐町	新	1998	RC	3				
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	1F車庫 2F上下水道課		浜名	三ヶ日町	新	1984	RC	2				
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	中央公民館		浜名	三ヶ日町	新	1984	RC	3				
浜名区	三ヶ日支所	三ヶ日支所	庁舎		浜名	三ヶ日町	新	1984	RC	3				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
市民部	市民生活課	船明墓地			天竜	船明	新	2013	W	1				
市民部	美術館	秋野不矩美術館			天竜	二俣	新	1997	RC	2				
市民部	中央図書館	春野図書館			天竜	春野町	新	1992	W	1				
市民部	中央図書館	佐久間図書館	図書館		天竜	佐久間町	新	1989	W	1				
健康福祉部	天竜福祉事業所・社会福祉課	春野福祉センター			天竜	春野町	新	1999	S	2				
健康福祉部	天竜福祉事業所・長寿保険課	くまみデイサービスセンター			天竜	熊	新	1998	RC	1				
健康福祉部	天竜福祉事業所・長寿保険課	水窪高齢者交流センター			天竜	水窪町	新	1983	RC	1				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター			天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1979	RC	2	0.77	1.00	0.77	
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター	(増築)		天竜	二俣町二俣	新	2000	RC	1				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	天竜保健福祉センター	機能訓練棟		天竜	二俣町二俣	新	2000	W	1				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	あたご診療所			天竜	西藤平	新	2003	W	2				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	中部歯科診療所			天竜	佐久間町	新	2002	S	2				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	龍山保健センター	龍山保健医療福祉総合施設		天竜	龍山町	新	1999	RC	2				
健康福祉部	天竜健康づくりセンター	龍山歯科診療所	龍山歯科診療所		天竜	龍山町	新	1993	W	2				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険 佐久間病院			天竜	佐久間町	新	2004	RC	4				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険 佐久間病院付 属浦川診療所			天竜	佐久間町	新	2005	S	1				
健康福祉部	佐久間病院	浜松市国民健康保険 佐久間病院付 属山香診療所			天竜	佐久間町	I a	1958	W	2	1.56	1.00	1.56	H17耐震補強済
こども家庭部	幼保運営課	二俣幼稚園	園舎	6	天竜	二俣町二俣	新	1995	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	光明幼稚園	園舎	9	天竜	山東	新	1997	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	竜川幼稚園	園舎	3 - 1	天竜	横山町	新	1984	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	上阿多古幼稚園	園舎	2	天竜	西藤平	新	1991	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	下阿多古幼稚園	園舎	3 - 1	天竜	両島	新	1986	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	下阿多古幼稚園	園舎 (増築)	3 - 2	天竜	両島	新	1999	S	1				
こども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	職員室・保育室	3	天竜	春野町	新	1987	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	保育室	4	天竜	春野町	新	1987	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	犬居幼稚園	保育室	5	天竜	春野町	新	1989	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	気田幼稚園	保育室	2	天竜	春野町	新	1986	RC	2				
こども家庭部	幼保運営課	気田幼稚園	職員室・保育室	5	天竜	春野町	新	1996	W	2				
こども家庭部	幼保運営課	浦川幼稚園	園舎	5 - 1	天竜	佐久間町	新	1999	W	1				
こども家庭部	幼保運営課	佐久間幼稚園	園舎	6 - 1	天竜	佐久間町	新	1997	W	1				
こども家庭部	天竜福祉事業所・社会福祉課	天竜児童館			天竜	二俣町鹿島	Ⅱ	1980	RC	2	0.78	1.00	0.78	

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
こども家庭部	天竜福祉事業所・社会福祉課	ふたまた児童クラブ	託児所		天竜	二俣町二俣	新	2002	RC	1				
環境部	天竜清掃事業所	天竜ごみ処理工場	工場・管理棟		天竜	小川	新	2005	RC	4				
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	工場棟		天竜	青谷	新	2023	SRC	7				
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	管理棟		天竜	青谷	新	2023	RC	3				
環境部	天竜清掃事業所	天竜清掃工場	市役所事務所		天竜	青谷	新	2023	S	1				
環境部	天竜清掃事業所	水窪・佐久間クリーンセンター	センター棟		天竜	水窪町	新	1993	S	2				
産業部	農業振興課	水窪地場産品販売所	国盗り 販売所		天竜	水窪町	新	1998	S	1				
産業部	林業振興課	天竜林業体育館			天竜	月	新	1991	W	1				
都市整備部	公園管理事務所	春野ふれあい公園	ふれあい会館		天竜	春野町	新	1993	RC	2				
消防長	消防局・消防総務課	天竜消防署	消防車庫生活棟		天竜	二俣町	新	2011	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	天竜消防署春野出張所	(1F)消防庁舎 (2F)防災センター		天竜	春野町	新	1994	S	2				
消防長	消防局・消防総務課	天竜消防署佐久間出張所	消防庁舎		天竜	佐久間町	新	2004	S	1				
消防長	消防局・消防総務課	天竜消防署水窪出張所	消防庁舎		天竜	水窪町	新	2007	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第1分団諏訪町	蔵置所		天竜	二俣町二俣	新	1984	W	2				
消防長	天竜消防署	天竜第1分団横町	蔵置所		天竜	二俣町二俣	Ⅲ	1976	W	2	0.58	1.00	0.58	
消防長	天竜消防署	天竜第1分団城下	蔵置所		天竜	二俣町二俣	新	1994	S	2				
消防長	天竜消防署	天竜第3分団鹿島	蔵置所		天竜	二俣町鹿島	新	1986	W	2				
消防長	天竜消防署	天竜第5分団船明下	蔵置所		天竜	船明	新	1995	S	2				
消防長	天竜消防署	天竜第5分団船明上	蔵置所		天竜	船明	新	1988	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第6分団横川	蔵置所		天竜	横川	新	1994	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第7分団市場	蔵置所		天竜	横山町	新	1997	S	2				
消防長	天竜消防署	天竜第7分団東	蔵置所		天竜	横山町	新	1985	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第7分団東雲名	蔵置所		天竜	東雲名	新	1986	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第7分団小川	蔵置所		天竜	小川	新	1994	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第8分団石神	蔵置所		天竜	石神	新	1988	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第8分団上野	蔵置所		天竜	上野	新	1993	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第8分団青谷	蔵置所		天竜	青谷	新	1983	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第8分団両島	蔵置所		天竜	両島	新	1988	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第8分団米沢	蔵置所		天竜	米沢	新	1984	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第9分団渡ヶ島	蔵置所		天竜	渡ヶ島	新	1992	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第10分団西藤平	蔵置所		天竜	西藤平	新	2003	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
消防長	天竜消防署	天竜第10分団東藤平	蔵置所		天竜	東藤平	新	1988	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第10分団長沢	蔵置所		天竜	長沢	新	1988	S	1				
消防長	天竜消防署	天竜第11分団熊	蔵置所		天竜	熊	新	1996	S	1				
消防長	天竜消防署	春野第1分団犬居	消防会館		天竜	春野町	新	1990	W	1				
消防長	天竜消防署	春野第1分団西領家	蔵置所		天竜	春野町	新	1985	S	1				
消防長	天竜消防署	春野第1分団平野	消防会館		天竜	春野町	新	2001	RC	2				
消防長	天竜消防署	春野第2分団熊切	消防会館		天竜	春野町	新	1996	RC	2				
消防長	天竜消防署	春野第2分団杉	消防会館		天竜	春野町	新	1995	RC	2				
消防長	天竜消防署	春野第3分団宮川	消防会館		天竜	春野町	新	1998	RC	2				
消防長	天竜消防署	春野第3分団気田	消防会館		天竜	春野町	新	1986	RC	2				
消防長	天竜消防署	春野第3分団金川	消防会館		天竜	春野町	新	1991	W	2				
消防長	天竜消防署	佐久間第1分団中部	消防会館		天竜	佐久間町	新	2002	S	1				
消防長	天竜消防署	水窪第1分団第1部本町詰所			天竜	水窪町	新	1992	S	2				
消防長	天竜消防署	水窪第2分団第2部小畑詰所			天竜	水窪町	新	1993	RC	2				
消防長	天竜消防署	水窪第1分団第3部大里詰所			天竜	水窪町	新	1995	W	2				
消防長	天竜消防署	水窪第2分団第5部竜戸詰所			天竜	水窪町	新	1998	S	2				
消防長	天竜消防署	水窪第2分団第6部長尾詰所			天竜	水窪町	新	1990	S	2				
消防長	天竜消防署	水窪第1分団第8部門桁消防会館			天竜	水窪町	Ⅲ	1980	W	1	0.37	1.00	0.37	
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[1-1]南校舎教室棟	1 - 1	天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1967	RC	3	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[1-2]南校舎管理教室棟	1 - 2	天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1968	RC	4	0.92	0.95	0.97	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	屋内運動場 (トスﾀｲﾌﾟ)	7	天竜	二俣町二俣	I a	1977	S	1	1.61	1.20	1.34	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	二俣小学校	[11]北校舎教室棟	11	天竜	二俣町二俣	新	1984	RC	3				
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-1]管理教室棟東棟	1 - 1	天竜	山東	Ⅱ	1970	RC	3	0.96	1.00	0.96	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-2]管理教室棟西棟	1 - 2	天竜	山東	Ⅱ	1969	RC	3	0.96	1.00	0.96	S62耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	光明小学校	[1-3]東校舎	1 - 3	天竜	山東	I a	1981	RC	4	1.22	0.95	1.28	H18耐震補強済
学校教育部	教育施設課	光明小学校	屋内運動場	8	天竜	山東	I a	1980	S	1	1.61	1.20	1.34	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	[1-1]東棟	1 - 1	天竜	西藤平	Ⅱ	1965	RC	3	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	[1-2]西棟	1 - 2	天竜	西藤平	Ⅱ	1965	RC	3	0.92	1.00	0.92	S61耐震補強済(旧ET値による補強)
学校教育部	教育施設課	上阿多古小学校	屋内運動場	9	天竜	西藤平	I a	1978	S	1	1.90	1.20	1.58	H19耐震補強済
学校教育部	教育施設課	下阿多古小学校	[11]校舎	11	天竜	両島	I b	1978	RC	3	0.99	0.95	1.04	H16耐震補強済
学校教育部	教育施設課	下阿多古小学校	屋内運動場	12	天竜	両島	新	1985	S	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	熊小学校	[10]校舎	10	天竜	熊	新	1983	RC	3				
学校教育部	教育施設課	熊小学校	屋内運動場（旧熊中体育館）	13 - 1	天竜	熊	I a	1979	S	1	1.64	1.20	1.37	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	横山小学校	屋内運動場（トラスタイプ）	10	天竜	横山町	I a	1979	S	1	1.70	1.20	1.42	H20耐震補強済
学校教育部	教育施設課	横山小学校	[12-1]校舎	12 - 1	天竜	横山町	新	1983	RC	3				
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	[1-1]校舎	1 - 1	天竜	春野町	I b	1966	RC	4	1.00	0.95	1.05	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	[1-2]校舎	1 - 2	天竜	春野町	I b	1966	RC	3	1.00	1.00	1.00	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	犬居小学校	屋内運動場	10	天竜	春野町	新	1987	RC	1				
学校教育部	教育施設課	気田小学校	[14]校舎	14	天竜	春野町	I b	1977	RC	3	1.05	1.00	1.05	S59耐震補強済
学校教育部	教育施設課	気田小学校	屋内運動場	28	天竜	春野町	新	1989	RC	1				
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	[1]校舎	1	天竜	佐久間町	II	1957	RC	3	0.90	1.00	0.90	S61耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	[13]特別教室	13	天竜	佐久間町	II	1979	S	1	0.82	1.20	0.68	
学校教育部	教育施設課	佐久間小学校	屋内運動場	15	天竜	佐久間町	I a	1979	S	1	1.63	1.20	1.36	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	浦川小学校	[17]校舎	17	天竜	佐久間町	II	1980	RC	3	0.78	1.00	0.78	
学校教育部	教育施設課	浦川小学校	屋内運動場	18	天竜	佐久間町	I a	1981	S	1	1.60	1.20	1.33	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	屋内運動場	10	天竜	水窪町	I a	1975	S+RC	1	1.90	1.38	1.38	H29耐震補強済
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-1]西棟	24 - 1	天竜	水窪町	新	2001	W	2				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-2]東棟	24 - 2	天竜	水窪町	新	2001	W	2				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[24-3]中棟	24 - 3	天竜	水窪町	新	2001	RC	2				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[25]給食室	25	天竜	水窪町	新	2001	RC	1				
学校教育部	教育施設課	水窪小学校	[27-1]プール管理棟	27 - 1	天竜	水窪町	新	2002	W	1				
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[1-1]校舎東棟（旧二俣中）	1 - 1	天竜	二俣町鹿島	II	1971	RC	4	0.87	0.95	0.92	S62耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[1-2]校舎西棟	1 - 2	天竜	二俣町鹿島	II	1971	RC	4	0.87	0.95	0.92	S62耐震補強済（旧ET値による補強）
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[16]特別教室（旧二俣中）	16	天竜	二俣町鹿島	I a	1975	S	1	3.06	1.20	2.55	H22耐震補強済
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	[25]剣道場	25	天竜	二俣町鹿島	新	1990	S	1				
学校教育部	教育施設課	清竜中学校	屋内運動場	27	天竜	二俣町鹿島	新	2005	S	1				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[3]特別教室棟（旧光明中）	3	天竜	山東	I b	1963	RC	1	1.19	1.10	1.08	
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[9-1]校舎（旧光明中）	9 - 1	天竜	山東	新	1985	RC	4				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[9-2]校舎（増築）（旧光明中）	9 - 2	天竜	山東	新	1989	RC	4				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[11]校舎（旧光明中）	11	天竜	山東	新	1989	S	1				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[13]剣道場（旧光明中）	13	天竜	山東	新	1993	S	1				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	[14]部室（剣道場増築）（旧光明中）	14	天竜	山東	新	1994	S	2				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 /E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
学校教育部	教育施設課	光が丘中学校	屋内運動場	18	天竜	山東	新	2008	RC	1				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[9]特別教室棟	9	天竜	春野町	I a	1966	S	1	1.54	1.20	1.28	H21耐震補強済
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[1]屋内運動場	1	天竜	春野町	新	2008	W	2				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[25]校舎	25	天竜	春野町	新	1981	RC	3				
学校教育部	教育施設課	春野中学校	[26]部室	26	天竜	春野町	新	1981	W	1				
学校教育部	教育施設課	水窪中学校	屋内運動場	6	天竜	水窪町	I a	1972	S	1	1.73	1.20	1.44	
学校教育部	教育施設課	水窪中学校	[17]校舎	17	天竜	水窪町	新	2005	RC	3				
学校教育部	教育施設課	佐久間中学校	屋内運動場	3	天竜	佐久間町	I a	1962	S	2	1.52	1.20	1.27	H22耐震補強済
学校教育部	健康安全課	天竜学校給食センター	給食室・事務所		天竜	船明	新	2009	S	1				
学校教育部	健康安全課	春野学校給食センター	給食センター		天竜	春野町	新	1998	S	1				
天竜区	天竜区・区振興課	天竜区役所南館	旧保健所天竜支所		天竜	二俣町二俣	I b	1981	RC	2	1.12	1.10	1.02	
天竜区	天竜区・区振興課	天竜区役所・天竜消防署	合同庁舎棟		天竜	二俣町	新	2011	W	2				
天竜区	天竜区・区振興課	天竜防災センター	展示室 倉庫		天竜	大谷	新	1982	S	2				
天竜区	天竜区・区振興課	水巻寮教職員住宅	教職員住宅（単身寮）		天竜	佐久間町	新	2024	S	1				
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	待合所		天竜	二俣町阿蔵	Ⅱ	1974	RC	1	0.80	1.00	0.80	
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	斎場		天竜	二俣町阿蔵	I a	1974	RC	1	2.38	1.00	2.38	
天竜区	天竜区・区民生活課	天竜斎場	待合所		天竜	二俣町阿蔵	新	1986	W	1				
天竜区	天竜区・区民生活課	春野斎場	葬儀所		天竜	春野町	I b	1972	RC	1	1.14	1.10	1.04	
天竜区	天竜区・区民生活課	春野斎場	待合室		天竜	春野町	新	1997	S	1				
天竜区	天竜区・区民生活課	佐久間・水窪斎場	斎場会館		天竜	佐久間町	新	1985	RC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	上阿多古ふれあいセンター		1	天竜	西藤平	I a	1980	RC	2	1.41	1.10	1.28	H18耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	光明ふれあいセンター			天竜	山東	Ⅱ	1978	RC	2	0.91	1.00	0.91	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	管理宿泊棟		天竜	月	新	1990	W	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	食堂棟		天竜	月	新	1990	W	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜自然体験センター湖畔の家	食堂棟(増築)		天竜	月	新	1998	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜B&G海洋センター	(愛称：スインピア)プール		天竜	二俣町阿蔵	新	1998	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜の家 ふれあい館(歴史文化伝承館)	展示館		天竜	大谷	新	1994	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	伊砂ポートパーク	艇庫		天竜	伊砂	新	2000	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	待合所		天竜	相津	新	1984	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	艇庫		天竜	相津	新	1984	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	相津マリーナ	休憩所		天竜	相津	新	1986	W	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	竜川ふれあいセンター			天竜	横山町	新	1994	RC	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター	熊愛館		天竜	熊	新	1994	CB	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター	熊愛館（熊生活改善センター）		天竜	熊	新	1983	W	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	本部席		天竜	船明	新	1992	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	スタンド		天竜	船明	新	1995	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	トレーニングセンター		天竜	船明	新	1987	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	船明ダム運動公園（体育施設）	レストハウス		天竜	船明	新	1985	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜ボート場	艇庫		天竜	月	新	1990	S	3				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜壬生ホール			天竜	二俣	新	2002	RC	5				特定天井（対策済）
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	内山真龍資料館	管理棟		天竜	大谷	新	1996	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜武道館			天竜	二俣町二俣	新	1983	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	旧二俣町役場	本田宗一郎ものづくり伝承館		天竜	二俣	新	2010	W	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	天竜体育館	屋内運動場		天竜	二俣町二俣	Ⅱ	1972	S+RC	1	0.88	1.00	0.88	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	ヤマタケの蔵			天竜	二俣町二俣	新	2011	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	上阿多古ふれあいセンター	屋内運動場（旧上阿多古中学校）	1	天竜	西藤平	I a	1981	S	1	1.55	1.20	1.29	H24耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	熊ふれあいセンター			天竜	熊	I a	1954	W	1	1.68	1.00	1.68	H23耐震補強済
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	光明ふれあいセンター			天竜	山東	新	1998	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	下阿多古ふれあいセンター	本館		天竜	上野	I b	1976	RC	2	1.20	1.10	1.09	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	下阿多古ふれあいセンター	きずな館		天竜	上野	新	2000	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	二俣ふれあいセンター			天竜	二俣町二俣	I a	1980	RC	2	1.33	1.00	1.33	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	田代家住宅	田代家		天竜	二俣町鹿島	Ⅲ	1905	W	2	0.31	1.00	0.31	
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	白井鐵造記念館			天竜	春野町	新	1987	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	春野文化センター			天竜	春野町	新	1985	SRC	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	佐久間瞑想館	弓道場		天竜	佐久間町	新	1992	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	佐久間歴史と民話の郷会館・旧佐久間協働センター			天竜	佐久間町	新	1996	SRC	4				特定天井（対策済）
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	西渡駅舎	駅舎		天竜	佐久間町	新	1983	S	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪グラウンド	管理棟		天竜	水窪町	新	1991	W	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪文化会館			天竜	水窪町	新	1996	RC	3				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪文化会館	音楽準備室		天竜	水窪町	新	1997	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪総合体育館			天竜	水窪町	新	2003	SRC	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	自主運行バス			天竜	水窪町	新	1987	CB	1				

浜松市が所有する公共建築物の耐震性能に係るリスト

所管		建築物			場所		ランク	建設年 (西暦)	構造・階数		I s 値 (又は総合 評点)	E T 値 (C I =1)	I s 値 / E T 値	備考欄
部局	担当課	施設名	棟名	棟番号	区	町			構造	階数				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	水窪小畑 プール	管理棟		天竜	水窪町	新	2000	S	1				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山森林文化会館			天竜	龍山町	新	1990	SRC	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山健康増進センター			天竜	龍山町	新	1982	S	2				
天竜区	天竜区・まちづくり推進課	龍山総合運動場	管理棟		天竜	龍山町	新	1992	W	1				
天竜区	春野支所	春野支所	本館棟		天竜	春野町	新	2007	W	2				
天竜区	春野支所	春野歴史民俗資料館			天竜	春野町	新	1994	RC	2				
天竜区	佐久間支所	佐久間支所	庁舎		天竜	佐久間町	新	1998	RC	2				
天竜区	佐久間支所	城西ふれあいセンター			天竜	佐久間町	新	1991	RC	3				
天竜区	佐久間支所	佐久間支所体育館	屋内運動場		天竜	佐久間町	新	1993	S	1				
天竜区	佐久間支所	山香ふれあいセンター	山香活動センター		天竜	佐久間町	新	2002	RC	1				
天竜区	佐久間支所	浦川ふれあいセンター	旧浦川中		天竜	佐久間町	Ⅱ	1971	RC	4	0.82	0.95	0.86	H6耐震補強済(旧ET値による補強)
天竜区	水窪支所	水窪支所	庁舎		天竜	水窪町	新	1999	RC	2				
天竜区	水窪支所	水窪民俗資料館			天竜	水窪町	新	1997	RC	2				
天竜区	水窪支所	高根城復元施設	主殿・井楼櫓		天竜	水窪町	新	2000	W	1				
天竜区	龍山支所	龍山支所	庁舎		天竜	龍山町	新	2013	W	1				

お問い合わせ先

浜松市役所財務部公共建築課

〒430-8652 浜松市中央区元城町 103 番地の 2

TEL 053-457-2462 FAX 050-3730-0119

E-mail kokyoken@city.hamamatsu.shizuoka.jp

本書は、浜松市のホームページで閲覧できます。

<http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp>