

【要求水準書 別紙1】 諸室リスト (案)

No	諸室名称	参考面積 (㎡)	建築				電気設備										空調・給排水設備										備考		
			収容人数 (人)	階	天井高さ	OAフロア	備考	設定照度 (Lx)*3	電話 (内線・外線)*1	TV	LAN (施設予約システム)	LAN (一般インターネット用)	無線LAN (一般インターネット用)	緊急呼出装置 (トイレ呼出含む)	コンセント	一般放送設備	時計	空調設備	給水設備	給湯設備 (電気)	給湯設備 (ガス)	排水設備	機械換気設備	人員換気量	換気回数	設計換気量 CMH		空調平米負荷 W/㎡	空調能力
メインスタンド																													
1	エントランスホール	50.08	-	1	3.0		自動販売機、掲示板、案内板、行事予定板、マット	300	-	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	0.5回	100	100	5.0kw	
2	風除室	11.58	-	1	2.7		-	200	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○	-						
3	廊下 (共用部)	189.89	-	1	2.7		冷水機	200	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	0.5回	300	100	19.0kw		
4	EVホール	5.49	-	1	2.7		-	200	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-			100	0.5kw		
5	事務室	21.76	2	1	2.7		受付カウンター、ホワイトボード、中央監視盤 (電気工事)	750	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		100	150	3.3kw	
6	給湯室	6.05	-	1	2.7		ミニキッチン	100	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○		5.0回	100				
7	医務室	15.86	2	1	2.7		カーテンレール、製氷機、手洗い、流し台、ベッド	500	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	30CMH		100	150	2.4kw		
8	多目的室1-1 (更衣室)	46.69	30	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡	300	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		900	150	7.0kw	
9	多目的室1-2 (更衣室)	58.12	20	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡	300	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	30CMH		600	150	8.7kw		
10	多目的室2-1 (更衣室)	58.11	30	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡	300	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		900	150	8.7kw	
11	多目的室2-2 (更衣室)	46.69	20	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡	300	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	○	○	30CMH		600	150	7.0kw		
12	多目的室3 (役員本部)	42.12	15	1	2.4	OAフロア	ブラインドボックス、ブラインド	300	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		500	150	6.3kw	
13	男子更衣室	57.27	25	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡、ロッカー	200	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		800	150	8.6kw	
14	男子脱衣室	19.34	8	1	2.5		洗面カウンター、鏡、ロッカー	200	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	30CMH		300				
15	男子シャワー室	16.41 (7.68)	8	1	2.5		シャワーブース	200	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○		5.0回	100	150	1.1kw	( )ブース外面積	
16	男子審判更衣室	6.82	2	1	2.4m		手洗い、鏡、カーテンレール	200	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	30CMH		100	150	1.0kw	
17	女子更衣室	57.27	25	1	2.7		ブラインドボックス、ブラインド、洗面カウンター、鏡、ロッカー	200	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	30CMH		800	150	8.6kw	
18	女子脱衣室	19.34	8	1	2.5		洗面カウンター、鏡、ロッカー	200	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	30CMH		300				
19	女子シャワー室	16.41 (7.68)	8	1	2.5		シャワーブース	200	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	-	○	○	30CMH		300	150	1.1kw	( )ブース外面積	
20	女子審判更衣室	7.94	2	1	2.4		手洗い、鏡、ロッカー	200	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	30CMH		100	150	1.2kw		
21	WC (男) 1	22.53	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、鏡、トイレブース、汚垂石	200	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○	10.0回	600				
22	WC (女) 1	19.46	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、鏡、トイレブース	200	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○	10.0回	500				

No	諸室名称	参考面積 (㎡)	建築				電気設備										空調・給排水設備										備考	
			収容人数 (人)	階	天井高さ	OAフロア	備考	設定照度 (Lx)*3	電話 (内線・外線)*1	TV	LAN (施設予約システム)	LAN (一般インターネット用)	無線LAN (一般インターネット用)	緊急呼出装置 (トイレ呼出含む)	コンセント	一般放送設備	時計	空調設備	給水設備	給湯設備 (電気)	給湯設備 (ガス)	排水設備	機械換気設備	人員換気量	換気回数	設計換気量 CMH		空調平米負荷 W/㎡
23	SK1	0.93	-	1	2.4		流し台	200	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	-	○	○		10.0回	100			
24	WC (男) 2	22.53	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、鏡、トイレブース、汚垂石	200	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○		10.0回	600			
25	WC (女) 2	19.56	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、鏡、トイレブース	200	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○		10.0回	500			
26	SK2	0.93	-	1	2.4		流し台	200	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○		10.0回	100				
27	HCWC1	7.48	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、ベビーキープ、オストメイト、鏡	200	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○		10.0回	200			
28	HCWC2	7.48	-	1	2.4		洗面カウンター、手すり、ベビーキープ、オストメイト、鏡	200	-	-	-	-	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○		10.0回	200			
29	トレーニングジム	189.8	30	1	素地			300	○	○	-	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	60CMH		1800	250	47.5kw		
30	器具庫1	195.44	-	1	素地	防塵塗装	-	100	○	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	○		5.0回	4000				
31	倉庫1	4.86	-	1	2.7		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		5.0回	100				
32	倉庫2	5.58	-	1	2.7		-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○		5.0回	100				
33	倉庫3	34	-	1	1.8	防塵塗装	-	100	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○		5.0回	400			段床下に計画。平均天井高さを記載	
34	倉庫4	30.93	-	1	1.8	防塵塗装	-	100	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○		5.0回	300	150	4.6kw	段床下に計画。平均天井高さを記載	
35	倉庫5	30.93	-	1	1.8	防塵塗装	-	100	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○		5.0回	300			段床下に計画。平均天井高さを記載	
36	消火ポンプ室	13.7	-	1	素地	防塵塗装	機械基礎	100	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	○		3.0回	200				
37	階段1	18	-	1	-		-	100	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-							
38	EV	5.42	-	1	-	-	-		-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	-	-	-							
1F室面積		1349.98	235																									
41	ホール	29.89	-	2	2.7		自動販売機、掲示板、案内板、行事予定板、泥よけマット	300	-	-	○	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	0.5回	100	100	3.0kw	
42	EVホール	5.49	-	2	2.4		-	300	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	○	-			100	0.5kw		



