

屋外広告物点検報告書

対象物件	表示又は設置の場所		浜松市 区			
	現在受けている許可の番号		第 ー 号			
点検項目等	点検箇所	点検項目	補修を要する不良箇所	補修の概要		
				補修年月日	補修の内容	
	上部基礎部・構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有 無			
		2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有 無			
		3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有 無			
	支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有 無			
		2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有 無			
	取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有 無			
		2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有 無			
		3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有 無			
	広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有 無			
		2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有 無			
		3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有 無			
	照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有 無			
		2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有 無			
		3 周辺機器の劣化、破損	有 無			
	その他	1 附属部材の腐食、破損	有 無			
		2 避雷針の腐食、損傷	有 無			
		3 その他点検した事項 ()	有 無			
	点 検 し た 日 時			年 月 日 午前 時 ※申請日から3ヶ月以内であること 午後 時		
	点検実施者	住所（所在地）				
		氏 名 （ 名 称 ）				
		資 格 種 類 （ ※ 参 照 ） <u>堅ろうな広告物がある場合に限る</u>		☐ 屋外広告士 ☐ 広告美術科の職業訓練指導員 ☐ 広告美術仕上げ技能検定試験合格者 ☐ 広告美術科の職業訓練課程修了者 ☐ 一、二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者 ☐ 屋外広告物点検技能講習の修了者		

- ※ 1 物件に堅ろうな広告物（工作物確認申請が必要な高さ4mを超える広告物）が含まれている場合、「点検実施者」は有資格の方に限ります。資格を証する書面の写しを添付すること。
- 2 過去、資格証の写しを本市へ提出済の場合は添付を省略できます。（資格の有効期限を更新した場合は新たに添付が必要です。過去の提出が確認できない場合などは、提出をお願いすることがありますので御了承ください。）