

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年4月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.56
焼却灰処理不適物	118.71
溶融飛灰処理物	398.84
破碎不適物	135.18
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.61
下水道し渣	5.66
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	40.76
破碎後不燃物	301.59
その他(特定品目残渣)	1.12
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	1014.03

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月	令和4年度末
測定結果	251,707 m ³

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	4月7日	4月7日	4月19日	4月19日
検査結果が得られた日	4月30日	4月30日	5月1日	5月1日
塩化物イオン mg/l	18	16		
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.9	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			8.5	3.5
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			5.7	3.9
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	4月27日	4月27日	4月27日	4月27日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年5月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.04
焼却灰処理不適物	119.31
溶融飛灰処理物	478.37
破碎不適物	26.01
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	15.81
下水道し渣	9.86
衛生工場沈渣	5.22
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	210.34
破碎後不燃物	274.89
その他(特定品目残渣)	
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	1140.85

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	5月12日	5月12日	5月17日	5月17日
検査結果が得られた日	5月31日	5月31日	5月31日	5月31日
塩化物イオン mg/l	18	50		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.5	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			9.3	4.1
浮遊物質質量(SS) mg/l			1	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.4	3.3
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	5月29日	5月29日	5月29日	5月29日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年6月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.66
焼却灰処理不適物	81.57
溶融飛灰処理物	390.67
破碎不適物	55.34
乾燥汚泥	10.71
脱水汚泥	
下水道沈砂	13.06
下水道し渣	18.15
衛生工場沈渣	1.97
火災不燃	2.13
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	400.05
破碎後不燃物	309.44
その他(特定品目残渣)	0.76
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	1285.51

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	6月21日	6月21日	6月21日	6月21日
検査結果が得られた日	6月30日	6月30日	7月5日	7月5日
塩化物イオン mg/l	30	70		
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.6
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.1	4.9
浮遊物質質量(SS) mg/l			1	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			4.2	1.5
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理設備	導水管等の凍結
点検日	6月29日	6月29日	6月29日	6月29日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年7月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.07
焼却灰処理不適物	71.67
溶融飛灰処理物	476.67
破碎不適物	29.47
乾燥汚泥	4.08
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.63
下水道し渣	8.41
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	139.36
破碎後不燃物	379.67
その他(特定品目残渣)	
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	1122.03

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	7月7日	7月7日	7月19日	7月19日
検査結果が得られた日	7月31日	7月31日	8月1日	8月1日
塩化物イオン mg/l	18	70		
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.4	6.0
浮遊物質質量(SS) mg/l			1	3
窒素含有量(T-N) mg/l			3.1	2.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	7月31日	7月31日	7月31日	7月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年8月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.96
焼却灰処理不適物	62.66
溶融飛灰処理物	338.34
破碎不適物	30.39
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	13.83
下水道し渣	11.89
衛生工場沈渣	7.01
火災不燃	1.76
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	51.47
破碎後不燃物	281.55
その他(特定品目残渣)	1.42
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	801.28

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	8月4日	8月4日	8月16日	8月16日
検査結果が得られた日	8月31日	8月31日	9月4日	9月4日
塩化物イオン mg/l	17	60		
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.2 未満	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.7	5.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1
窒素含有量(T-N) mg/l			5.0	4.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	8月31日	8月31日	8月31日	8月31日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年9月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.97
焼却灰処理不適物	62.15
溶融飛灰処理物	383.79
破碎不適物	27.56
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.36
下水道し渣	3.91
衛生工場沈渣	5.02
火災不燃	
土砂ガレキ	0.60
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	273.98
その他(特定品目残渣)	
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	768.34

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	9月8日	9月8日	9月20日	9月20日
検査結果が得られた日	9月30日	9月30日	10月3日	10月3日
塩化物イオン mg/l	50	30		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.9	1.1
化学的酸素要求量(COD) mg/l			4.1	4.3
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.1	7.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年10月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.91
焼却灰処理不適物	54.14
溶融飛灰処理物	346.72
破碎不適物	103.60
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.41
下水道し渣	4.18
衛生工場沈渣	6.87
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	30.77
破碎後不燃物	353.59
その他(特定品目残渣)	0.98
その他(災害廃棄物)	
その他()	
合計	913.17

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	10月6日	10月6日	10月18日	10月18日
検査結果が得られた日	10月31日	10月31日	11月1日	11月1日
塩化物イオン mg/l	40	20		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.6	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.4	5.3
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			6.9	2.9
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	10月30日	10月30日	10月30日	10月30日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第2期埋立地		
地下水、放流水の別	放流水		
採取場所	放流水槽		
採取日	第1 8月16日	第2 8月16日	(ダイオキシン類 8月17日)
検査結果が得られた日	第1 9月4日	第2 9月4日	(ダイオキシン類 10月23日)

■水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水槽(第1)	放流水槽(第2)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.002 未満	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001 未満	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	0.9	0.7
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.29	0.15 未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	3.8	3.3
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.5	7.8
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.2	1.0 未満
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	4.7	5.6
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	1 未満	1 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1.0 未満	1.0 未満
	30以下(動植物油脂類)	1.0 未満	1.0 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	0.10 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.10 未満	0.10 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.17	0.05 未満
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	0.02 未満	0.02 未満
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	0	0
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	5.0	4.6
磷含有量 mg/ℓ	8 以下	0.52	0.73
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下	0.00010	0.000027
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日	月 日
		-	-

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第2期埋立地		
地下水、放流水の別	地下水		
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	
採取日	8月17日 (ダイオキシン類 8月17日)	8月17日	(ダイオキシン類 8月17日)
検査結果が得られた日	8月31日 (ダイオキシン類 10月23日)	8月31日	(ダイオキシン類 10月23日)

■水質検査の実施状況と措置(年1回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)
アルキル水銀 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
総水銀 mg/ℓ	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満
カドミウム mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
鉛 mg/ℓ	0.01 以下	0.002	0.001 未満
六価クロム mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
砒素 mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
全シアン mg/ℓ	検出されないこと	0.01 未満	0.01 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	1 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム mg/ℓ	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン mg/ℓ	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン mg/ℓ	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン mg/ℓ	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	1 以下	0.036	0.022
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日	月 日
		-	-

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ、全シアン0.1mg/ℓ、ポリ塩化ビフェニル(PCB)0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年11月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.08
焼却灰処理不適物	90.69
溶融飛灰処理物	380.12
破碎不適物	75.39
乾燥汚泥	3.17
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.50
下水道し渣	3.46
衛生工場沈渣	6.40
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	90.14
破碎後不燃物	295.46
特定品目残渣	0.61
災害廃棄物	
その他()	
合計	957.02

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	11月10日	11月10日	11月15日	11月15日
検査結果が得られた日	11月30日	11月30日	11月27日	11月27日
塩化物イオン mg/l	20	25		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.5	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.2	1.5
化学的酸素要求量(COD) mg/l			5.9	6.1
浮遊物質質量(SS) mg/l			2	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			3.6	1.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	11月30日	11月30日	11月30日	11月30日	
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和5年12月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.86
焼却灰処理不適物	85.84
溶融飛灰処理物	340.00
破碎不適物	49.29
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.65
下水道し渣	4.05
衛生工場沈渣	9.54
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	439.25
特定品目残渣	0.85
災害廃棄物	
その他()	
合計	941.33

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	12月1日	12月1日	12月20日	12月20日
検査結果が得られた日	12月31日	12月31日	12月28日	12月28日
塩化物イオン mg/l	18	40		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.9	1.3
化学的酸素要求量(COD) mg/l			5.9	5.5
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.8	1.1
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日	12月28日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和6年1月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	0.92
焼却灰処理不適物	89.69
溶融飛灰処理物	362.11
破碎不適物	52.54
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	11.17
下水道し渣	0.62
衛生工場沈渣	
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	277.36
特定品目残渣	
災害廃棄物	
その他()	
合計	794.41

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	1月19日	1月19日	1月17日	1月17日
検査結果が得られた日	1月31日	1月31日	1月30日	1月30日
塩化物イオン mg/l	24	27		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.3	7.7
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.1	1.0 未満
化学的酸素要求量(COD) mg/l			6.9	5.2
浮遊物質(SS) mg/l			3	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			2.0	1.6
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日	1月29日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和6年2月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.05
焼却灰処理不適物	30.07
溶融飛灰処理物	106.51
破碎不適物	30.70
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	9.55
下水道し渣	1.89
衛生工場沈渣	66.77
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	206.98
特定品目残渣	0.96
災害廃棄物	
その他()	
合計	454.48

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	2月14日	2月14日	2月21日	2月21日
検査結果が得られた日	2月29日	2月29日	3月7日	3月7日
塩化物イオン mg/l	20	46		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.4	7.0
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.0
化学的酸素要求量(COD) mg/l			5.0	6.6
浮遊物質質量(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			5.0	1.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	2月29日	2月29日	2月29日	2月29日	2月29日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場 第2期埋立地		
地下水、放流水の別	放流水		
採取場所	放流水槽		
採取日	第1 2月21日	第2 2月21日	
検査結果が得られた日	第1 3月7日	第2 3月7日	

■水質検査の実施状況と措置(年2回、ダイオキシン類は年1回)

項 目	基準値	検査結果	
		放流水層(第1)	放流水層(第2)
アルキル水銀化合物 mg/ℓ	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ	0.005 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ	0.03 以下	0.003	0.002 未満
鉛及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
有機燐化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
六価クロム化合物 mg/ℓ	0.5 以下	0.02 未満	0.02 未満
砒素及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.001	0.001 未満
シアン化合物 mg/ℓ	1 以下	0.02 未満	0.02 未満
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ	0.003 以下	0.001 未満	0.001 未満
トリクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
テトラクロロエチレン mg/ℓ	0.1 以下	0.005 未満	0.005 未満
ジクロロメタン mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
四塩化炭素 mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ	0.04 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ	1 以下	0.005 未満	0.005 未満
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ	0.4 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ	3 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ	0.06 以下	0.005 未満	0.005 未満
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ	0.02 以下	0.005 未満	0.005 未満
チウラム mg/ℓ	0.06 以下	0.01 未満	0.01 未満
シマジン mg/ℓ	0.03 以下	0.005 未満	0.005 未満
チオベンカルブ mg/ℓ	0.2 以下	0.01 未満	0.01 未満
ベンゼン mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
セレン及びその化合物 mg/ℓ	0.1 以下	0.01 未満	0.01 未満
1,4-ジオキサン mg/ℓ	0.5 以下	0.05 未満	0.05 未満
ほう素及びその化合物 mg/ℓ	50 以下	0.7	0.5
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ	15 以下	0.15 未満	0.15 未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 mg/ℓ	200 以下	3.7	1 未満
水素イオン濃度	5.8～8.6	7.4	7
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ	60 以下	1.0 未満	1.0
化学的酸素要求量 mg/ℓ	90 以下	8.9	6.6
浮遊物質 mg/ℓ	60 以下	1 未満	1 未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 mg/ℓ	5以下(鉱油類)	1.0 未満	1.0 未満
	30以下(動植物油脂類)	1.0 未満	1.0 未満
フェノール類含有量 mg/ℓ	5 以下	0.05 未満	0.05 未満
銅含有量 mg/ℓ	3 以下	0.10 未満	0.10 未満
亜鉛含有量 mg/ℓ	2 以下	0.10 未満	0.10 未満
溶解性鉄含有量 mg/ℓ	10 以下	0.48	0.18
溶解性マンガン含有量 mg/ℓ	10 以下	0.43	0.05
クロム含有量 mg/ℓ	2 以下	0.02 未満	0.02 未満
大腸菌群数 個/cm ³	3000 以下	0	0
窒素含有量 mg/ℓ	60 以下	4.4	1.8
燐含有量 mg/ℓ	8 以下	1.7	5.8
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ	10 以下	---	---
検査結果(異常の有無)		無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容		月 日 -	月 日 -

備考:「検出されないこと」とは、定量限界(アルキル水銀化合物 0.0005mg/ℓ)を下回ることをいう。

廃棄物処理施設維持管理状況記録簿

処分場名	平和最終処分場
対象年月	令和6年3月

■埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量(毎月)

種 類	数量(t)
焼却灰	1.29
焼却灰処理不適物	121.86
溶融飛灰処理物	512.56
破碎不適物	62.50
乾燥汚泥	
脱水汚泥	
下水道沈砂	10.64
下水道し渣	3.54
衛生工場沈渣	3.30
火災不燃	
土砂ガレキ	
道路側溝汚泥	
破碎後不燃物	241.62
特定品目残渣	0.42
災害廃棄物	
その他()	
合計	957.73

■残余容量(年度末時点)(年1回)

測定年月	令和5年度末
測定結果	251,707 m ³

■水質検査の実施状況と措置(月1回)

項 目	地下水		放流水	
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	第1放流槽	第2放流槽
採取日	3月6日	3月6日	3月21日	3月21日
検査結果が得られた日	3月31日	3月31日	3月31日	3月31日
塩化物イオン mg/l	18	52		
電気伝導度 mS/m				
水素イオン濃度(pH)			7.2	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD) mg/l			1.0 未満	1.3
化学的酸素要求量(COD) mg/l			5.7	6.7
浮遊物質(SS) mg/l			1 未満	1 未満
窒素含有量(T-N) mg/l			1.1	1.8
検査結果(異常の有無)	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -

■施設の点検(毎月)

項 目	擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理設備	導水管等の凍結
点検日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日	3月28日
点検結果(異常の有無)	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -	月 日 -