

静ヶ谷最終処分場維持管理記録簿(令和3年5月)

■施設の点検

作成日 令和3年6月2日

項 目	擁壁等	遮水工	その他	外周仕切設備	浸出液処理設備
点 検 日	令和3年5月26日	令和3年5月26日	令和3年5月26日	令和3年5月26日	令和3年5月26日
異常の有無	無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日

■水質検査の実施状況と措置

地下水・放流水の別	地下水(月1回)		浸出水(年4回)
採取場所	観測井No.1(上流)	観測井No.2(下流)	放流管
採取日	令和3年5月26日	令和3年5月26日	
検査結果が得られた日	令和3年5月31日	令和3年5月31日	
塩化物イオン (mg/L)	14.0	5.9	
水素イオン濃度 (pH)			
生物化学的酸素要求量 (mg/L)			
化学的酸素要求量 (mg/L)			
浮遊物質 (mg/L)			
窒素含有量 (mg/L)			
異常の有無	無	無	
必要な措置を講じた年月日とその内容			