

表 4-7 給水用具給水負荷単位

給水用具		器具給水負荷単位		備考
		私室用	公共用	
大便器	洗浄弁	6	10	
大便器	洗浄水槽	3	5	
小便器	洗浄弁	—	5	
小便器	洗浄水槽	—	3	
洗面器	給水栓	1	2	
手洗器	〃	0.5	1	
医療用洗面器	〃	—	3	
事務室用流し	〃	—	3	
浴槽	〃	2	4	
シャワー	混合栓	2	4	
台所流し	給水栓	3	4	
料理場流し	〃	2	4	
料理場流し	混合栓	—	3	
食器洗流し	給水栓	—	5	
洗面流し	〃	—	3	
連合流し	〃	3	—	
水飯器	〃	1	2	
湯沸器	ボールタップ	—	2	
散水・車庫	給水栓	—	5	

(社) 空気調和・衛生工学会「給排水衛生設備基準 2009」による

- (注)・給湯栓併用の場合は、1個の水栓に対する器具給水負荷単位は上記の数値の3/4とする。
- ・公衆用とは事務所・学校そのほか多数の人が使用する建物に設置した場合。
  - ・私室用とは住宅・アパートなどの場合。

(空気調和衛生工学便覧参考)