令和3年度　産業廃棄物処理施設（大原浄水場　最終処分場）　維持管理記録簿「管理型」　　令和4年3月23日

■埋め立てた産業廃棄物（汚泥）の数量

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
数量（t）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■残余容量（覆土含む）

測定年月日	令和3年3月31日
残余容量	10,169㎥

■施設の点検（月1回）

点検月日	4月20日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月20日	2月8日	3月10日
擁壁等	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
遮水工	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
調整池	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

■水質検査（放流水）の実施状況と措置

試料採取日	4月20日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月20日	2月8日	3月10日	基準値
検査結果入手日	4月30日	5月31日	6月28日	7月26日	8月31日	9月22日	10月26日	11月26日	12月24日	1月31日	2月22日	3月23日	
水素イオン濃度	6.3	6.4	6.5	6.3	6.4	6.5	6.7	6.9	6.7	6.7	6.6	6.4	5.8～8.6
生物化学的酸素要求量 [mg/ℓ]	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	1.0　未満	60 mg/ℓ以下
浮遊物質量　[mg/ℓ]	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	5.0　未満	60 mg/ℓ以下
異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
措置の日付 /内容	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

■水質検査（地下水）の実施状況と措置

試料採取日		4月20日	5月20日	6月10日	7月8日	8月19日	9月9日	10月14日	11月11日	12月9日	1月20日	2月8日	3月10日
検査結果入手日		4月30日	5月31日	6月28日	7月26日	8月31日	9月22日	10月26日	11月26日	12月24日	1月31日	2月22日	3月23日
電気伝導率 [mS/m]	観測井1(下流)	13	14	14	22	23	21	21	21	21	19	20	19
	観測井2(上流)	8.8	9.0	8.3	8.9	9.1	9.0	9.1	9.2	9.2	8.2	9.1	8.6
異常の有無		無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
措置の日付 /内容		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－