令和６年度水質検査結果

（令和６年４月～令和７年３月分）

浜松市上下水道部

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第一幹線	種別	浄水場出口	ID	1
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			13.5	17.2	18.5	23.0	28.0	24.5	23.3	15.0	10.5	7.0	6.0	7.6	12	16.2	28.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.49	0.52	0.52	0.58	0.52	0.55	0.54	0.51	0.52	0.50	0.43	0.44	12	0.51	0.58	0.43	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.5			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.12			0.06			0.07	4	0.09	0.12	0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.012			0.014			0.005			<0.002	4	0.008	0.014	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.007			0.004			<0.003	4	0.005	0.007	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			<0.002			0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03			0.03			0.01	4	0.02	0.03	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4			5.0			6.4			10.2	4	6.5	10.2	4.4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.2	6.7	8.8	8.2	10.3	7.7	9.2	7.8	7.6	8.7	14.4	16.4	12	9.6	16.4	6.7	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			37			35			44			53	4	42	53	35	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			84			84			74			102	4	86	102	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	0.000001	0.000005	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000002	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.5	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	12	7.2	7.3	7.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第四配水池	種別	浄水場出口	ID	2
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			14.5	19.7	20.5	24.0	28.3	25.0	23.7	15.0	10.5	7.0	6.0	8.0	12	16.9	28.3	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.53	0.46	0.50	0.53	0.46	0.50	0.55	0.51	0.55	0.55	0.46	0.48	12	0.51	0.55	0.46	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.5			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.08			0.10			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.10	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.013			0.017			0.005			0.003	4	0.010	0.017	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.003			0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.02			<0.01			<0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.008			0.008			0.003			<0.003	4	0.005	0.008	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.004			<0.002			0.002	4	0.002	0.004	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03			0.02			0.01	4	0.02	0.03	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.7			5.3			6.3			9.8	4	6.5	9.8	4.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	7.7	9.8	9.3	9.9	8.3	9.5	9.2	9.1	10.1	14.5	16.4	12	10.3	16.4	7.7	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			37			33			45			50	4	41	50	33	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			90			83			74			100	4	87	100	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000004	12	<0.000001	0.000004	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.5	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	12	7.2	7.4	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第五配水池	種別	浄水場出口	ID	3
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			15.0	19.4	19.5	24.0	28.6	25.5	24.0	15.0	10.5	6.5	6.0	7.6	12	16.8	28.6	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.58	0.58	0.53	0.55	0.55	0.47	0.46	0.48	0.50	0.42	0.49	12	0.51	0.58	0.42	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.5			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.13			0.07			0.08	4	0.09	0.13	0.07	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.017			0.005			<0.002	4	0.008	0.017	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005			0.005			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.008			0.008			0.004			<0.003	4	0.005	0.008	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.04			0.02			0.01	4	0.02	0.04	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.4			4.9			6.3			9.7	4	6.3	9.7	4.4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.1	6.9	9.0	9.6	9.2	7.0	8.1	7.9	7.8	8.6	14.2	16.6	12	9.5	16.6	6.9	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38			36			43			51	4	42	51	36	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			86			89			75			105	4	89	105	75	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.5	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	法枝	種別	給水栓	ID	4
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.2	20.7	22.2	27.0	32.0	28.5	23.9	15.2	11.0	10.0	5.0	4.0	12	18.0	32.0	4.0	
水温(℃)			15.6	22.8	22.0	28.3	33.2	28.5	26.8	18.4	13.8	9.2	9.2	11.5	12	19.9	33.2	9.2	
残留塩素(mg/L)			0.41	0.30	0.34	0.38	0.32	0.38	0.34	0.38	0.38	0.35	0.41	0.40	12	0.37	0.41	0.30	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.5			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.09			0.11			0.06			0.07	4	0.08	0.11	0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.015			0.020			0.006			0.003	4	0.011	0.020	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.02			<0.01			<0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.009			0.009			0.005			<0.003	4	0.006	0.009	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.003	4	0.003	0.004	0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03			0.03			0.01	4	0.02	0.03	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.6			5.0			6.5			10.0	4	6.5	10.0	4.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	7.1	9.6	9.4	10.0	8.4	9.1	8.5	8.3	9.0	13.9	16.6	12	9.9	16.6	7.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38			33			45			53	4	42	53	33	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			87			89			77			92	4	86	92	77	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.5	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	曳馬	種別	給水栓	ID	5
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.0	21.8	22.0	30.0	31.8	29.0	25.5	15.4	10.0	7.0	5.0	6.0	12	18.3	31.8	5.0	
水温(℃)			13.5	19.4	20.5	24.5	29.2	26.2	25.5	18.2	13.6	8.8	8.2	9.3	12	18.1	29.2	8.2	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.42	0.48	0.55	0.41	0.50	0.46	0.51	0.46	0.44	0.48	0.48	12	0.47	0.55	0.41	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			0.6			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.10			0.13			0.07			0.07	4	0.09	0.13	0.07	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.016			0.022			0.007			0.003	4	0.012	0.022	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.004	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.03			<0.01			<0.01	4	0.01	0.03	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010			0.009			0.005			<0.003	4	0.006	0.010	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.003			0.003	4	0.004	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03			0.02			0.01	4	0.02	0.03	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.8			5.5			6.2			9.9	4	6.6	9.9	4.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.5	7.4	9.6	9.8	10.1	8.9	9.5	9.2	8.6	9.2	14.0	16.5	12	10.2	16.5	7.4	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			37			35			44			51	4	42	51	35	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			84			94			79			92	4	87	94	79	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.5	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	常光ポンプ井	種別	浄水場出口	ID	6
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	天竜川伏流水・常光-豊西深井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月19日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	37.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	12	21.1	37.0	6.5	
水温(℃)			13.8	16.5	17.5	19.3	21.6	22.5	22.5	18.5	15.5	13.0	12.7	12.7	12	17.2	22.5	12.7	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.39	12	0.40	0.42	0.38	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.5			0.6			0.7		4	0.6	0.7	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02			0.02			0.02			0.02		4	0.02	0.02	0.02	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.2			5.1			5.0			5.5		4	5.2	5.5	5.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.0	3.4	3.1	3.5	3.5	3.7	3.6	3.9	4.7	5.3	6.5	12	4.1	6.5	3.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		46			45			46			49		4	47	49	45	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		84			93			74			78		4	82	93	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	松島	種別	給水栓	ID	7
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	天竜川伏流水・常光-豊西深井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月19日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			19.0	24.0	28.8	26.0	34.0	36.5	31.0	17.0	18.0	9.5	8.5	12.5	12	22.1	36.5	8.5	
水温(℃)			16.5	21.5	22.0	25.5	30.0	29.5	28.0	21.5	16.5	14.0	11.8	12.3	12	20.8	30.0	11.8	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	12	0.31	0.33	0.29	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.6			0.5			0.6			0.7		4	0.6	0.7	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006				0.004		0.003			0.003		4	0.004	0.006	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.003				0.003		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02			0.03			0.02			0.01		4	0.02	0.03	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3			5.2			5.1			6.4		4	5.5	6.4	5.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.6	5.6	4.4	4.3	4.3	4.2	4.8	4.3	4.3	5.4	7.5	8.7	12	5.3	8.7	4.2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		44			46			47			50		4	47	50	44	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		77			89			75			76		4	79	89	75	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.2	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	高丘西	種別	給水栓	ID	8
浄水場-配水池	都田配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	曇・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	24.6	25.0	27.6	32.0	32.1	27.9	13.2	7.5	11.0	4.5	16.0	12	20.2	32.1	4.5	
水温(℃)			16.7	19.1	22.0	22.4	29.4	27.6	26.7	19.0	12.6	9.6	9.3	10.6	12	18.8	29.4	9.3	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.47	0.43	0.48	0.43	0.44	0.44	0.48	0.47	0.54	0.52	0.53	12	0.47	0.54	0.43	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.6			4	0.5	0.6	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011			0.016			0.017			0.004			4	0.012	0.017	0.004	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.003			<0.003			0.003			4	0.004	0.008	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			0.009			0.009			<0.003			4	0.006	0.009	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.002			4	0.003	0.005	0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1			6.4			6.8			7.9			4	6.8	7.9	6.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6	8.5	8.1	11.0	9.2	8.3	8.0	7.8	8.8	9.3	12.8	13.8	12	9.7	13.8	7.8	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	35			37			44			47			4	41	47	35	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	67			78			87			79			4	78	87	67	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	12	7.3	7.6	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	滝沢	種別	給水栓	ID	9
浄水場-配水池	都田配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			20.5	24.2	26.0	25.0	34.5	32.5	24.8	14.0	10.2	8.0	6.0	11.0	12	19.7	34.5	6.0	
水温(℃)			17.6	23.1	21.2	31.3	31.0	32.5	28.0	17.7	13.0	9.8	10.0	12.4	12	20.6	32.5	9.8	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.29	0.29	0.30	0.31	0.28	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	12	0.33	0.39	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.5			0.6			0.6		4	0.6	0.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.016				0.028		0.015			0.007		4	0.017	0.028	0.007	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			0.007			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.007	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.02				0.03		0.02			<0.01		4	0.02	0.03	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.010			0.009			0.005		4	0.008	0.010	0.005	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.004				0.005		0.003			0.004		4	0.004	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.03			0.05			0.03			0.02		4	0.03	0.05	0.02	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.5			6.8			6.1			8.0		4	6.9	8.0	6.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.8	8.5	9.6	10.2	9.1	8.4	8.0	7.8	8.2	8.8	10.3	14.2	12	9.4	14.2	7.8	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		39			42			42			47		4	43	47	39	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		82			93			89			77		4	85	93	77	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000004	12	<0.000001	0.000004	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	0.4	0.3	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	12	7.4	7.7	6.9	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	舞阪	種別	給水栓	ID	10
浄水場-配水池	深萩配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	26.0	24.6	30.0	32.0	32.0	29.3	14.1	12.5	20.0	7.4	21.0	12	22.6	32.0	7.4	
水温(℃)			18.5	23.2	25.2	25.2	33.2	31.0	28.1	19.6	12.6	10.4	10.3	12.3	12	20.8	33.2	10.3	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.36	0.37	0.32	0.40	0.38	0.45	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	12	0.40	0.45	0.32	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.6			4	0.5	0.6	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			4	<0.06	0.07	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013			0.017			0.017			0.005			4	0.013	0.017	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.010			0.009			0.004			4	0.008	0.010	0.004	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.003	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2			6.3			6.8			7.6			4	6.7	7.6	6.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.9	8.4	8.3	10.5	9.3	8.4	8.0	8.1	8.5	9.0	12.6	13.3	12	9.6	13.3	8.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34			37			43			48			4	40	48	34	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	66			78			89			86			4	80	89	66	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.5	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	12	7.5	7.7	7.2	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	浜北	地点名	寺島	種別	給水栓	ID	23
浄水場-配水池	寺島配水池	水源	高畑１～２深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	24.0	28.0	30.0	31.5	34.0	25.0	14.0	10.0	9.0	6.0	10.0	12	19.9	34.0	6.0	
水温(℃)			15.5	18.0	20.0	22.5	22.5	22.0	22.0	17.0	14.0	12.5	12.5	15.5	12	17.8	22.5	12.5	
残留塩素(mg/L)			0.43	0.43	0.46	0.45	0.48	0.51	0.46	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	12	0.46	0.51	0.43	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7			0.7			0.7			0.7	4	0.7	0.7	0.7	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.002			0.005			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.005	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.1			6.1			6.1			7.0	4	6.3	7.0	6.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.0	6.5	6.4	6.8	6.1	6.9	6.3	6.2	5.9	6.5	6.3	7.1	12	6.5	7.1	5.9	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			50			47			52			56	4	51	56	47	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			100			104			92			79	4	94	104	79	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.6	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　浜北　　地点名　横須賀　　種別　給水栓　　ID　24

浄水場-配水池　永島配水池　　水源　永島１～４深井戸

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	22.0	24.0	31.0	31.5	30.0	25.5	15.5	11.0	8.0	6.0	6.5	12	19.2	31.5	6.0	
水温(℃)			16.5	21.0	21.9	24.0	26.5	24.0	23.5	18.5	14.5	13.0	13.0	14.0	12	19.2	26.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.44	0.41	0.45	0.41	0.41	0.43	0.40	0.39	0.38	0.39	0.43	0.42	12	0.41	0.45	0.38	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.9			0.8			0.9			0.9	4	0.9	0.9	0.8	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.3			6.2			5.9			6.1	4	6.1	6.3	5.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	4.9	4.7	4.7	4.5	4.3	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	12	4.7	5.1	4.3	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			60			60			56			57	4	58	60	56	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			113			122			98			99	4	108	122	98	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.6	7.5	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　浜北　　地点名　中瀬　　種別　給水栓　　ID　25

浄水場-配水池　上島配水池　　水源　上島１～２深井戸

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	24.0	25.0	30.5	36.0	31.5	26.0	15.0	13.0	9.0	6.0	9.5	12	20.4	36.0	6.0	
水温(℃)			16.5	19.5	20.3	22.0	22.5	21.0	20.5	17.0	14.0	13.0	13.0	14.0	12	17.8	22.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.49	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	12	0.42	0.49	0.40	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.6			0.6			0.6			0.6	4	0.6	0.6	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.7			6.6			6.2			6.3	4	6.5	6.7	6.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.8	4.7	4.7	4.7	4.5	4.7	4.6	4.4	4.4	4.2	4.2	12	4.6	5.0	4.2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			54			54			50			49	4	52	54	49	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			109			114			90			82	4	99	114	82	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	浜北	地点名	貴布祢	種別	給水栓	ID	26
浄水場-配水池	小林配水池	水源	小林１～３深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.5	26.0	26.0	32.5	32.0	32.0	25.5	13.0	12.0	7.5	7.0	7.0	12	19.8	32.5	7.0	
水温(℃)			16.5	21.0	21.0	23.0	24.5	23.5	25.0	18.5	14.5	13.0	13.5	14.0	12	19.0	25.0	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.43	0.40	0.44	0.40	0.43	0.45	0.37	0.37	0.40	0.36	0.45	0.47	12	0.41	0.47	0.36	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			2.2			2.1			1.8			2.2	4	2.1	2.2	1.8	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			8.1			8.0			6.8			7.9	4	7.7	8.1	6.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	5.9	6.2	6.2	5.7	6.2	6.1	6.1	12	6.1	6.3	5.7	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			72			73			72			70	4	72	73	70	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			146			163			120			126	4	139	163	120	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.2	7.3	7.2	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　浜北　　地点名　大平　　種別　給水栓　　ID　27

浄水場-配水池　堀谷配水池　　水源　県於呂浄水場

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	27.5	26.5	34.0	34.5	31.0	23.5	17.0	12.0	11.0	8.0	9.0	12	21.1	34.5	8.0	
水温(℃)			16.0	21.5	23.0	29.0	32.0	27.5	25.5	18.0	14.0	10.0	8.5	12.0	12	19.8	32.0	8.5	
残留塩素(mg/L)			0.41	0.36	0.41	0.40	0.35	0.42	0.39	0.41	0.47	0.41	0.45	0.49	12	0.41	0.49	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4			0.5			0.6			0.8	4	0.6	0.8	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.08			0.07			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.013			0.017			0.005			0.005	4	0.010	0.017	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.02			<0.01			<0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.008			0.008			0.004			0.003	4	0.006	0.008	0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.004			0.002			0.003	4	0.003	0.004	0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			0.02			0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			5.0			6.4			6.0			10.1	4	6.9	10.1	5.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0	10.1	12.2	13.0	10.3	10.3	10.3	11.6	10.5	11.3	15.4	16.1	12	11.8	16.1	10.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			36			32			44			50	4	41	50	32	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			83			91			80			82	4	84	91	80	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000004	0.000005	12	<0.000001	0.000005	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.4	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.8	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	細江	地点名	気賀	種別	給水栓	ID	39
浄水場-配水池	中央配水池	水源	茂塚-東部１～２-森深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	曇・晴	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			23.0	26.0	22.0	30.0	33.0	33.5	30.0	14.0	9.0	12.0	6.0	13.5	12	21.0	33.5	6.0	
水温(℃)			19.5	23.5	26.0	26.0	35.0	33.0	29.0	22.0	15.0	12.0	11.5	13.0	12	22.1	35.0	11.5	
残留塩素(mg/L)			0.37	0.38	0.39	0.38	0.31	0.31	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	12	0.37	0.40	0.31	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			0.6			0.7			0.6			4	0.7	0.7	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.3			10.3			10.1			10.4			4	10.3	10.4	10.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.4	6.4	7.4	6.0	5.9	5.9	6.0	12	6.3	7.4	5.9	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	70			68			66			69			4	68	70	66	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	117			129			130			105			4	120	130	105	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000002	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	12	7.8	7.9	7.7	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	細江	地点名	刑部	種別	給水栓	ID	41
浄水場-配水池	瀬戸配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	26.5	26.5	30.0	32.0	33.0	29.0	13.5	6.0	7.0	4.0	16.0	12	20.5	33.0	4.0	
水温(℃)			16.5	20.0	25.5	25.0	29.5	27.3	28.0	18.0	12.0	10.0	7.5	11.5	12	19.2	29.5	7.5	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.40	0.40	0.39	0.33	0.37	0.39	0.43	0.43	0.47	0.44	0.44	12	0.41	0.47	0.33	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.6			4	0.5	0.6	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.011			0.016			0.017			0.005			4	0.012	0.017	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	0.007	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008			0.010			0.009			0.003			4	0.008	0.010	0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.003	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.1			6.3			6.9			7.5			4	6.7	7.5	6.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6	8.4	8.2	10.5	9.2	8.3	7.9	8.0	8.5	9.0	12.5	13.4	12	9.5	13.4	7.9	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34			36			45			47			4	41	47	34	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	63			78			86			80			4	77	86	63	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.4	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.7	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	細江	地点名	寸座	種別	給水栓	ID	42
浄水場-配水池	新西部配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	25.5	27.5	28.5	33.0	33.0	28.5	14.0	10.0	12.0	7.0	12.0	12	21.1	33.0	7.0	
水温(℃)			19.0	23.5	25.8	25.0	35.0	34.0	29.0	22.0	14.0	11.5	11.5	13.0	12	21.9	35.0	11.5	
残留塩素(mg/L)			0.31	0.30	0.31	0.32	0.27	0.32	0.36	0.39	0.39	0.40	0.36	0.36	12	0.34	0.40	0.27	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	12	0	3	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.6			4	0.5	0.6	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013			0.020			0.020			0.006			4	0.015	0.020	0.006	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.02			0.03			<0.01			4	0.02	0.03	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.010			0.009			0.004			4	0.008	0.010	0.004	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.003	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.0			6.3			6.9			7.4			4	6.7	7.4	6.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6	8.7	8.4	10.2	9.4	8.4	8.1	8.2	8.2	8.9	12.7	13.3	12	9.6	13.3	8.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34			36			44			47			4	40	47	34	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	62			80			91			74			4	77	91	62	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	12	7.6	7.7	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	三ヶ日	地点名	本坂	種別	給水栓	ID	48
浄水場-配水池	三ヶ日配水池	水源	県都田浄水場・三ヶ日深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.5	25.0	24.0	32.0	33.0	30.0	23.5	15.0	10.0	8.0	8.0	7.0	12	19.3	33.0	7.0	
水温(℃)			17.0	22.0	22.5	31.8	32.5	28.5	27.0	18.5	15.0	10.5	9.0	13.0	12	20.6	32.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.39	0.40	0.39	0.32	0.41	0.44	0.42	0.46	0.39	0.41	0.42	12	0.40	0.46	0.32	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.7			0.9			0.9			1.0	4	0.9	1.0	0.7	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.016			0.018			0.004			0.004	4	0.011	0.018	0.004	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02			0.02			<0.01			<0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010			0.009			0.004			<0.003	4	0.006	0.010	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			0.002			0.003	4	0.003	0.005	0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.03			0.02			<0.01	4	0.02	0.03	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.7			6.9			7.5			9.8	4	7.7	9.8	6.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.2	9.3	10.9	10.3	9.4	9.6	9.4	8.5	9.2	9.4	12.3	13.3	12	10.2	13.3	8.5	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			42			42			52			57	4	48	57	42	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			87			108			62			105	4	91	108	62	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		0.000004	12	<0.000001	0.000004	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	12	7.3	7.4	7.1	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	三ヶ日	地点名	大谷	種別	給水栓	ID	49
浄水場-配水池	都筑配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月17日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.5	24.9	26.0	31.0	31.5	31.5	30.0	14.0	10.0	6.0	5.0	7.0	12	19.5	31.5	5.0	
水温(℃)			15.5	19.5	22.0	28.0	29.5	28.5	28.0	18.5	14.5	10.5	9.0	11.5	12	19.6	29.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.45	0.45	0.46	0.40	0.47	0.47	0.44	0.48	0.49	0.49	0.46	12	0.46	0.49	0.40	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	無機物/重金属
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.4				0.5		0.6			0.7	4	0.6	0.7	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08				<0.08		<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.06		<0.06			<0.06	4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.017				0.016		0.005			0.005	4	0.011	0.017	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003				<0.003		<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.02				0.02		<0.01			<0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.010				0.010		0.005			<0.003	4	0.006	0.010	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003				0.005		0.002			0.003	4	0.003	0.005	0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02				0.05		0.02			0.01	4	0.03	0.05	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03				<0.03		<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.0				6.8		6.7			9.4	4	7.2	9.4	6.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.3	8.4	10.3	9.5	8.9	8.2	8.0	7.9	8.5	8.8	12.2	13.4	12	9.5	13.4	7.9	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			35				43		43			50	4	43	50	35	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			66				85		60			103	4	79	103	60	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001		0.000004	12	<0.000001	0.000004	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下				<0.005			<0.005		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.4	0.4	0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.7	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　金指　　種別　給水栓　　ID　51

浄水場-配水池　大室山配水池　　水源　県都田浄水場・金指東深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			23.0	25.0	26.5	30.0	31.5	33.0	28.0	17.0	9.0	12.0	4.5	17.0	12	21.4	33.0	4.5	
水温(℃)			18.5	22.5	26.5	26.0	33.5	31.0	28.0	20.8	16.0	12.5	12.0	14.5	12	21.8	33.5	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.39	0.39	0.41	0.39	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.37	12	0.38	0.41	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.3			0.3			0.4			4	0.3	0.4	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08			0.09			0.10			0.10			4	0.09	0.10	0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002			0.004			0.004			0.002			4	0.003	0.004	0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.4			11.2			11.1			11.4			4	11.3	11.4	11.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.8	10.1	9.9	10.3	10.3	9.8	10.1	10.0	9.9	10.1	11.1	11.5	12	10.3	11.5	9.8	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	71			69			69			70			4	70	71	69	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	121			126			122			115			4	121	126	115	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.7	7.6	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　三岳　　種別　給水栓　　ID　52

浄水場-配水池　井伊谷配水池　　水源　県都田浄水場・須賀町深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	27.0	25.5	28.0	32.0	35.0	29.0	16.0	9.0	14.0	5.0	16.0	12	21.5	35.0	5.0	
水温(℃)			19.0	21.8	21.0	25.5	33.5	30.5	29.5	21.0	14.0	12.0	11.0	13.0	12	21.0	33.5	11.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.32	0.31	0.29	0.34	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.35	0.37	12	0.34	0.37	0.29	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	0	2	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.5			1.4			1.5			1.5			4	1.5	1.5	1.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.009			0.009			0.003			4	0.007	0.009	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			0.002			0.003			<0.002			4	<0.002	0.003	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.005			0.005			<0.003			4	0.004	0.005	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.004			<0.002			4	0.002	0.004	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			0.02			0.03			<0.01			4	0.01	0.03	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.9			7.1			7.9			8.0			4	7.5	8.0	6.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.9	8.9	8.3	9.5	10.3	8.6	9.6	8.7	10.7	9.5	11.8	13.5	12	9.9	13.5	8.3	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	63			67			74			72			4	69	74	63	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	112			123			137			111			4	121	137	111	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	12	<0.000001	0.000002	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.5	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	12	<0.5	0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　奥山　　種別　給水栓　　ID　53

浄水場-配水池　白山配水池　　水源　県都田浄水場

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			19.5	24.5	23.0	27.0	30.0	33.5	25.5	13.5	7.0	9.0	4.5	14.5	12	19.3	33.5	4.5	
水温(℃)			17.0	20.0	24.0	24.5	31.0	28.5	28.0	18.0	11.5	10.0	9.0	11.5	12	19.4	31.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.57	0.57	0.54	0.52	0.51	0.52	12	0.55	0.58	0.51	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	5	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.6			4	0.5	0.6	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.08			<0.06			4	<0.06	0.08	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.013			0.020			0.019			0.005			4	0.014	0.020	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.02			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.009			0.011			0.010			0.004			4	0.009	0.011	0.004	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.003			0.005			0.003			4	0.003	0.005	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.9			6.3			6.6			7.3			4	6.5	7.3	5.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.5	8.9	8.5	10.3	9.4	8.5	8.1	8.3	8.3	8.9	12.7	13.3	12	9.6	13.3	8.1	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	33			36			42			46			4	39	46	33	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	65			81			88			73			4	77	88	65	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.4	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.8	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　渋川　　種別　給水栓　　ID　54

浄水場-配水池　伊平配水池　　水源　県都田浄水場・坂田-上坂田-金指西深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.5	25.0	24.0	29.0	29.0	32.5	28.5	15.0	6.5	11.5	5.0	15.0	12	20.1	32.5	5.0	
水温(℃)			17.0	21.0	24.5	26.0	32.0	29.0	27.5	18.5	13.0	9.5	10.5	12.0	12	20.0	32.0	9.5	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.42	0.42	0.45	0.41	0.42	0.42	0.40	0.48	0.47	0.43	0.45	12	0.44	0.48	0.40	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0			1.0			1.0			1.0			4	1.0	1.0	1.0	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.12			0.16			0.07			4	0.09	0.16	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.012			0.013			0.005			4	0.009	0.013	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002			0.003			0.004			<0.002			4	0.002	0.004	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005			0.007			0.007			0.003			4	0.006	0.007	0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.007			0.003			4	0.005	0.007	0.003	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			0.02			0.03			0.01			4	0.02	0.03	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.5			8.2			8.3			8.3			4	8.1	8.3	7.5	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.8	8.4	8.9	8.5	9.0	8.3	8.6	8.5	8.3	8.6	10.6	11.3	12	9.0	11.3	8.3	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	58			62			61			62			4	61	62	58	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	103			114			118			89			4	106	118	89	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	12	<0.000001	0.000002	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	12	8.0	8.1	7.8	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	引佐	地点名	寺野	種別	給水栓	ID	55
浄水場-配水池	寺野浄水場	水源	寺野川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	23.5	22.5	26.0	30.0	30.5	29.5	13.5	9.0	12.0	6.0	17.0	12	20.0	30.5	6.0	
水温(℃)			17.0	20.0	23.0	19.0	30.5	28.5	25.0	16.5	10.5	8.5	8.5	11.0	12	18.2	30.5	8.5	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.40	0.47	0.41	0.44	0.41	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44	0.38	12	0.43	0.47	0.38	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.4			0.5			0.4			4	0.4	0.5	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005			0.011			0.009			0.003			4	0.007	0.011	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			0.004			0.005			<0.003			4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.007			0.005			<0.003			4	0.004	0.007	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.003			<0.002			4	0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.1			2.2			2.6			2.4			4	2.3	2.6	2.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.4	2.6	2.1	2.7	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.7	12	2.4	2.7	2.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	29			28			35			34			4	32	35	28	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	45			54			58			40			4	49	58	40	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.5	<0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	12	<0.3	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	12	7.7	7.8	7.6	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	0.8	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	12	<0.5	0.9	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　二俣町阿蔵　　種別　給水栓　　ID　62

浄水場-配水池　皆原配水池　　水源　県寺谷浄水場

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.5	22.0	24.0	30.0	32.0	30.5	25.5	10.5	7.0	8.0	3.5	15.5	12	18.9	32.0	3.5	
水温(℃)			17.0	20.5	21.5	24.5	30.0	29.0	27.0	18.5	12.0	10.0	9.0	10.5	12	19.1	30.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	12	0.36	0.40	0.30	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.5			0.4			0.5			0.7			4	0.5	0.7	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.010			0.013			0.004			4	0.008	0.013	0.004	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.01			0.02			<0.01			4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.005			0.005			<0.003			4	0.003	0.005	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.002			0.004			0.003			4	0.002	0.004	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			0.02			0.06			0.02			4	0.03	0.06	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4			6.9			6.4			7.6			4	6.8	7.6	6.4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.3	8.6	9.0	12.0	10.4	8.4	7.4	10.8	8.3	9.2	12.8	15.4	12	10.4	15.4	7.4	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	34			36			43			47			4	40	47	34	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	67			81			75			78			4	75	81	67	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000003	12	<0.000001	0.000003	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000002	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.4	<0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	7.7	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	12	7.3	7.7	7.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	二俣町二俣	種別	給水栓	ID	63
浄水場-配水池	笹岡浄水場	水源	大園深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	24.0	25.5	29.0	32.5	32.0	28.0	12.0	10.0	8.0	8.0	15.5	12	20.4	32.5	8.0	
水温(℃)			19.0	19.5	22.0	23.0	29.5	22.0	22.5	18.5	14.0	13.0	13.0	14.5	12	19.2	29.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	12	0.36	0.40	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6			0.5			0.5			0.5			4	0.5	0.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.08			<0.06			4	<0.06	0.08	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4			5.2			5.0			5.2			4	5.2	5.4	5.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.2	4.0	3.7	3.5	2.9	3.1	3.2	3.2	3.5	4.0	4.5	12	3.7	4.5	2.9	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46			43			40			44			4	43	46	40	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	75			77			73			72			4	74	77	72	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.3	7.3	7.2	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	山東	種別	給水栓	ID	64
浄水場-配水池	山東浄水場	水源	船明深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.5	22.5	25.0	29.5	33.5	32.0	25.5	11.0	6.0	7.0	5.0	15.8	12	19.4	33.5	5.0	
水温(℃)			20.5	23.5	23.5	23.5	32.5	31.0	27.5	18.5	10.0	9.0	9.0	12.2	12	20.1	32.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.40	0.35	0.30	0.45	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	12	0.38	0.45	0.30	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	0	1	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6			0.5			0.6			0.6			4	0.6	0.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.07			0.11			<0.06			4	<0.06	0.11	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8			5.0			5.2			5.2			4	5.1	5.2	4.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.9	4.0	3.6	3.1	3.0	3.2	3.2	3.2	3.2	4.1	5.3	6.5	12	3.9	6.5	3.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	46			44			42			44			4	44	46	42	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	75			80			80			63			4	75	80	63	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.3	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	熊	種別	給水栓	ID	65
浄水場-配水池	熊市場浄水場	水源	阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	20.0	23.0	23.0	29.0	25.0	19.0	9.0	3.0	3.0	1.0	10.0	12	15.3	29.0	1.0	
水温(℃)			14.0	16.0	19.0	19.5	25.0	23.0	21.5	14.0	6.0	5.0	7.0	7.5	12	14.8	25.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.55	0.50	0.55	0.35	0.35	0.35	0.55	0.45	0.38	0.55	12	0.44	0.55	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2			0.2			0.4			0.2			4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.06			0.10			<0.06			4	<0.06	0.10	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.007			0.006			0.003			4	0.005	0.007	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			0.004			<0.003			<0.003			4	<0.003	0.004	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			0.002			<0.002			4	<0.002	0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.03			0.03			0.02			4	0.03	0.03	0.02	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.8			2.7			3.1			2.9			4	2.9	3.1	2.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.5	3.7	3.3	3.9	3.5	3.7	3.7	3.8	3.8	4.2	4.2	12	3.8	4.2	3.3	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30			26			34			37			4	32	37	26	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	46			49			53			40			4	47	53	40	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	長沢	種別	給水栓	ID	66
浄水場-配水池	長沢浄水場	水源	西阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	20.0	25.0	24.0	30.0	26.0	24.0	11.0	5.0	4.0	0.0	12.0	12	16.8	30.0	0.0	
水温(℃)			17.0	20.5	25.0	23.0	28.5	27.0	26.0	19.0	13.0	11.0	12.0	12.0	12	19.5	28.5	11.0	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.38	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.35	0.30	0.35	12	0.36	0.45	0.30	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.3			0.5			0.4			4	0.4	0.5	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06			4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.011			0.010			0.003			4	0.007	0.011	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.01			0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			0.005			0.004			<0.003			4	<0.003	0.005	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.002			0.003			<0.002			4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			4	0.02	0.02	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.8			2.9			3.3			3.3			4	3.1	3.3	2.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	4.8	5.1	4.6	5.1	4.6	4.8	5.0	4.9	5.4	6.0	5.6	12	5.1	6.0	4.6	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28			32			36			39			4	34	39	28	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	46			57			63			44			4	53	63	44	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.4	7.5	7.3	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.6	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.7	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	芦窪	種別	給水栓	ID	67
浄水場-配水池	芦窪浄水場	水源	西阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			15.0	18.0	22.0	23.0	28.0	24.0	21.5	10.0	5.0	5.0	0.5	10.0	12	15.2	28.0	0.5	
水温(℃)			14.5	16.5	18.0	20.0	23.5	24.0	22.5	17.0	10.0	9.0	10.0	9.0	12	16.2	24.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.45	0.53	0.45	0.50	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	12	0.43	0.53	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1			0.1			0.3			0.1			4	0.1	0.3	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06			0.09			0.18			0.06			4	0.10	0.18	0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007			0.019			0.017			0.004			4	0.012	0.019	0.004	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.02			0.02			<0.01			4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.009			0.008			<0.003			4	0.005	0.009	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.003			0.004			<0.002			4	<0.002	0.004	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05			0.08			0.10			0.02			4	0.06	0.10	0.02	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.8			3.6			3.9			3.9			4	3.8	3.9	3.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.0	4.3	3.8	4.4	4.0	4.3	4.3	4.2	4.4	5.4	4.9	12	4.4	5.4	3.8	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	<10			<10			<10			10			4	<10	10	<10	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	23			29			32			22			4	27	32	22	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.6	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　西藤平　　種別　給水栓　　ID　68

浄水場-配水池　西藤平浄水場　　水源　カマンド沢表流水

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			17.0	19.0	22.0	23.5	30.0	27.5	21.0	12.0	-2.5	-1.0	0.0	6.5	12	14.6	30.0	-2.5	
水温(℃)			18.0	20.0	23.0	24.0	31.0	30.0	28.0	19.0	19.0	16.0	17.0	10.5	12	21.3	31.0	10.5	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.43	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	12	0.40	0.50	0.35	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	<0.1			0.1			0.4			0.1			4	0.2	0.4	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.14			<0.06			4	<0.06	0.14	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006			0.015			0.013			0.004			4	0.009	0.015	0.004	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.02			0.02			<0.01			4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004			0.007			0.006			<0.003			4	0.004	0.007	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.002			0.003			<0.002			4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.04			0.03			0.04			4	0.03	0.04	0.02	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.8			2.9			3.6			3.3			4	3.2	3.6	2.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.6	4.8	4.4	5.0	4.7	4.9	4.8	4.6	4.9	5.1	5.3	12	4.8	5.3	4.4	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	14			<10			19			21			4	13	21	<10	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	33			37			44			36			4	38	44	33	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	石神	種別	給水栓	ID	69
浄水場-配水池	石神浄水場	水源	石神浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			16.0	18.0	22.0	24.0	29.0	27.0	20.0	11.0	-1.0	-2.0	-1.0	7.0	12	14.2	29.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	19.0	21.5	24.0	30.0	28.0	27.0	21.0	25.0	18.0	17.0	12.0	12	21.5	30.0	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.35	0.30	0.27	0.27	0.28	0.30	0.35	0.28	0.25	0.23	0.23	12	0.28	0.35	0.23	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			0.6			0.5			0.3			4	0.5	0.7	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			0.002			4	<0.002	0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			0.002			<0.002			4	<0.002	0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.01			0.02			0.03			4	0.02	0.03	0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.7			3.0			3.1			3.0			4	3.0	3.1	2.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.4	3.6	3.2	3.5	3.3	3.5	3.7	3.7	4.3	3.9	4.2	12	3.7	4.3	3.2	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	30			36			30			34			4	32	36	30	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	53			71			53			39			4	54	71	39	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	12	7.2	7.4	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	青谷	種別	給水栓	ID	70
浄水場-配水池	両島浄水場	水源	両島浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			15.5	18.0	22.0	25.0	30.0	27.0	19.0	11.0	0.0	0.0	-2.0	7.5	12	14.4	30.0	-2.0	
水温(℃)			17.5	20.5	23.5	26.0	30.0	30.0	28.0	21.0	24.0	16.0	18.0	12.0	12	22.2	30.0	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.32	0.40	0.40	0.30	0.28	0.27	12	0.29	0.40	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	12	1	11	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.3			0.4			0.2			4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			0.08			0.13			<0.06			4	<0.06	0.13	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.006			0.004			0.003			4	0.004	0.006	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.003			0.003			<0.002			4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.7			2.9			3.3			3.0			4	3.0	3.3	2.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.6	2.7	2.3	2.8	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	3.0	3.3	12	2.7	3.3	2.3	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	26			28			31			34			4	30	34	26	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	47			53			56			46			4	51	56	46	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　渡ケ島　　種別　給水栓　　ID　71

浄水場-配水池　渡ケ島浄水場　　水源　渡ケ島深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	22.0	23.0	26.0	29.0	27.0	24.0	6.0	4.0	5.0	0.0	11.0	12	16.3	29.0	0.0	
水温(℃)			18.0	20.0	21.5	22.0	24.5	25.0	25.0	18.0	16.0	14.0	16.0	16.0	12	19.7	25.0	14.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.28	0.35	0.30	0.35	0.30	0.28	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.31	0.35	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			0.6			0.6			0.6			4	0.6	0.7	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			4	<0.06	0.07	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04			0.03			0.06			0.04			4	0.04	0.06	0.03	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.6			5.3			5.3			5.0			4	5.3	5.6	5.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	5.2	4.7	4.2	3.7	3.5	3.6	3.3	3.5	4.3	5.2	6.4	12	4.5	6.4	3.3	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	49			45			45			45			4	46	49	45	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	79			87			82			74			4	81	87	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	12	7.2	7.3	7.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	緑恵台	種別	給水栓	ID	72
浄水場-配水池	緑恵台浄水場	水源	緑恵台深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.5	21.0	23.0	24.0	29.0	28.0	24.0	8.0	4.5	5.5	0.0	11.0	12	16.4	29.0	0.0	
水温(℃)			18.0	20.0	21.5	23.0	25.0	23.0	23.0	19.0	16.5	15.0	14.0	14.0	12	19.3	25.0	14.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.27	0.28	0.28	0.25	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.23	0.30	12	0.31	0.40	0.23	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	0	1	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7			0.6			0.6			0.6			4	0.6	0.7	0.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.5			5.5			5.3			5.2			4	5.4	5.5	5.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.1	5.1	4.7	4.3	3.6	3.5	3.4	3.3	3.2	3.7	4.3	5.1	12	4.1	5.1	3.2	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	50			47			45			44			4	47	50	44	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	83			88			80			74			4	81	88	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.5	7.4	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　月　　種別　給水栓　　ID　73

浄水場-配水池　月浄水場　　水源　谷沢川表流水

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	12.0	22.0	26.0	26.0	23.0	21.0	8.0	3.5	-3.0	-5.0	6.0	12	13.1	26.0	-5.0	
水温(℃)			16.0	21.0	23.0	28.5	31.0	27.0	26.0	19.0	11.5	9.0	8.0		12	20.0	31.0	8.0	
残留塩素(mg/L)			0.28	0.33	0.35	0.25	0.35	0.30	0.27	0.30	0.40	0.28	0.25	0.33	12	0.31	0.40	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1			0.3			0.3			0.2	4	0.2	0.3	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			0.08			<0.06	4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.007			0.012			0.002			<0.002	4	0.005	0.012	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.003			0.005			<0.002			<0.002	4	0.002	0.005	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.2			2.8			3.7			4.0	4	3.4	4.0	2.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.5	2.5	2.5	2.8	2.0	2.5	2.6	2.6	2.9	2.9	2.8	12	2.6	2.9	2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			20			15			29			36	4	25	36	15	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			37			56			27			63	4	46	63	27	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　横山　　種別　給水栓　　ID　74

浄水場-配水池　横山浄水場　　水源　横山浅井戸

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	19.0	21.0	25.0	27.0	24.0	22.0	9.0	6.0	1.5	-5.0	6.0	12	14.5	27.0	-5.0	
水温(℃)			16.0	22.0	22.0	27.0	30.5	27.5	27.0	21.0	14.0		12.0		12	21.9	30.5	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.28	0.35	0.38	0.35	0.34	0.30	0.35	0.28	0.45	0.30	0.27	0.30	12	0.33	0.45	0.27	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	12	2	28	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			1.0			1.6			0.6			0.5	4	0.9	1.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.7			4.2			3.2			3.0	4	3.5	4.2	3.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.9	2.6	2.5	2.4	2.2	2.3	2.2	2.2	2.2	2.3	2.5	2.5	12	2.4	2.9	2.2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			38			47			30			30	4	36	47	30	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			69			115			51			53	4	72	115	51	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	12	7.1	7.3	7.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　東雲名　　種別　給水栓　　ID　75

浄水場-配水池　東雲名浄水場　　水源　東雲名浅井戸

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	20.0	20.0	22.0	25.0	23.0	23.0	9.0	5.5	0.0	-5.0	7.0	12	14.0	25.0	-5.0	
水温(℃)			13.0	20.0	19.5	24.0	26.5	24.0	23.0	17.0	11.0		9.0		12	18.7	26.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.30	0.35	0.35	0.30	0.32	0.35	0.33	0.45	0.42	0.27	0.30	12	0.34	0.45	0.27	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3			0.3			0.4			0.2	4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.6			3.7			3.9			4.0	4	3.8	4.0	3.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	2.2	2.1	2.2	2.2	<2.0	<2.0	2.0	2.0	2.4	2.7	2.7	12	<2.0	2.7	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			42			43			38			38	4	40	43	38	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			70			86			36			50	4	61	86	36	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.4	7.6	7.2	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	天竜	地点名	横川	種別	給水栓	ID	76
浄水場-配水池	横川浄水場	水源	二俣川表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	17.5	19.0	28.5	26.0	25.0	24.0	11.0	2.0	0.0	-3.0	8.0	12	14.8	28.5	-3.0	
水温(℃)			18.0	21.0	21.5	28.0	33.0	29.0	28.0	20.0	14.0	9.0	5.0	12.0	12	19.9	33.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.35	0.45	0.45	0.35	0.45	0.28	0.45	0.45	0.30	0.45	0.40	12	0.40	0.45	0.28	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1			0.2			0.2			<0.1	4	0.1	0.2	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.07			0.21			0.09			<0.06	4	0.09	0.21	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.009			0.017			0.005			0.003	4	0.009	0.017	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			0.02			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.004			0.007			<0.003			<0.003	4	<0.003	0.007	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.02			0.01			0.01			0.01	4	0.01	0.02	0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			6.9			6.8			8.4			11.8	4	8.5	11.8	6.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.8	6.7	6.6	6.7	6.9	8.1	6.8	7.1	6.4	7.0	6.8	7.0	12	6.9	8.1	6.4	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			23			12			35			54	4	31	54	12	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			90			69			74			120	4	88	120	69	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	6.9	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	12	7.3	7.4	6.9	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　只来　　種別　給水栓　　ID　77

浄水場-配水池　上只来浄水場　　水源　二俣川浅井戸

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	18.0	20.0	24.0	27.0	26.0	25.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.5	12	14.9	27.0	0.0	
水温(℃)			16.0	18.5	19.5	24.5	29.0	27.0	26.5	20.0	16.0	11.0	10.5	12.0	12	19.2	29.0	10.5	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.45	0.40	0.30	0.38	0.55	0.45	0.48	0.55	0.35	0.30	0.28	12	0.41	0.55	0.28	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			3.1			4.1			1.0			0.3	4	2.1	4.1	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.12			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.12	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.003			0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			0.002			<0.002			<0.002			0.002	4	<0.002	0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			0.01			<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.3			6.9			8.7			13.6	4	9.1	13.6	6.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	5.4	5.2	5.4	9.4	4.1	5.8	6.7	7.7	11.7	13.6	15.9	12	8.1	15.9	4.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			45			43			40			55	4	46	55	40	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			86			158			60			112	4	104	158	60	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5	6.8	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	12	7.0	7.3	6.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　横川　　種別　給水栓　　ID　78

浄水場-配水池　下百古里浄水場　　水源　二俣川表流水

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			19.0	18.0	19.0	24.0	27.0	26.0	26.0	11.0	0.5	0.0	0.0	12.0	12	15.2	27.0	0.0	
水温(℃)			15.5	18.0	20.0	24.0	28.5	25.5	25.0	19.0	15.0	6.0	7.0	9.5	12	17.8	28.5	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.45	0.45	0.35	0.38	0.50	0.45	0.55	0.55	0.55	0.45	0.20	12	0.44	0.55	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.1			0.2			0.2			<0.2†	4	0.2	0.2	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.06			0.20			0.10			<0.06	4	0.09	0.20	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.011			0.017			0.006			0.013	4	0.012	0.017	0.006	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			0.007	4	<0.003	0.007	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.01†	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.01			0.02			<0.01			0.01	4	0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.007			0.007			0.004			0.007	4	0.006	0.007	0.004	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.004			<0.002			<0.003†	4	0.002	0.004	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.009†	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.04			0.04			0.02			0.05	4	0.04	0.05	0.02	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			7.8			7.7			9.2			11	4	8.9	11.0	7.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.3	5.2	5.5	5.7	5.6	5.4	5.4	5.1	5.7	5.7	5.4	12	5.5	5.7	5.1	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24			11			36			49.9	4	30	50	11	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			55			71			73			119	4	80	119	55	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.6	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.7	12	0.4	0.7	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	6.7	12	7.4	7.6	6.7	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

（注3）3/11の水質基準項目の検査は業務委託により実施しました。短剣符（†）付の結果は、委託先と当課の検査方法で報告下限値が異なるため、平均等の集計からは除外しています。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	龍山	地点名	西川	種別	給水栓	ID	96
浄水場-配水池	西川浄水場	水源	西川深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月17日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	19.0	18.0	26.0	26.5	26.5	25.5	10.0	0.0	2.0	-0.5	6.5	12	14.8	26.5	-0.5	
水温(℃)			14.0	21.0	20.5	25.5	25.0	25.0	23.0	16.0	12.0	7.0	6.5	9.0	12	17.0	25.5	6.5	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.32	0.30	0.45	0.55	0.55	0.30	0.40	0.32	0.25	0.35	0.45	12	0.39	0.55	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	12	1	8	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.3				0.3		0.2			<0.1	4	0.2	0.3	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08				<0.08		<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.10				<0.06		<0.06			<0.06	4	<0.06	0.10	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003				<0.003		<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003				<0.003		<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03				<0.03		<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			2.7				2.6		2.5			2.7	4	2.6	2.7	2.5	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	<2.0	<2.0	2.3	2.6	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	2.2	2.0	12	<2.0	2.6	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			24				22		22			25	4	23	25	22	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			35				40		14			37	4	32	40	14	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005				<0.005		<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.5	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	龍山	地点名	中島	種別	給水栓	ID	97
浄水場-配水池	中島浄水場	水源	中島深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	20.0	19.5	27.0	26.0	23.0	22.5	10.0	1.0	2.0	-1.5	6.0	12	14.5	27.0	-1.5	
水温(℃)			16.0	23.5	24.0	30.0	29.0	25.5	25.0	16.5	12.0	8.0	8.0	10.0	12	19.0	30.0	8.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.45	0.28	0.45	0.40	0.45	12	0.35	0.45	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.5			0.5			0.5			0.6	4	0.5	0.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.11			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.11	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.1			4.0			4.9			5.2	4	4.6	5.2	4.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.2	3.6	3.0	3.0	3.4	2.2	3.0	2.8	3.0	4.3	6.0	6.6	12	3.8	6.6	2.2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			45			47			55			60	4	52	60	45	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			61			101			64			93	4	80	101	61	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12	7.8	7.9	7.6	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	龍山	地点名	生島	種別	給水栓	ID	98
浄水場-配水池	生島浄水場	水源	生島深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	19.0	19.0	25.5	26.0	24.0	23.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.0	12	14.5	26.0	0.0	
水温(℃)			15.0	20.0	22.0	26.0	27.0	23.0	22.0	15.5	10.0	9.0	9.0	11.0	12	17.5	27.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.28	0.30	0.35	0.35	12	0.29	0.35	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	12	1	10	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			0.2			0.3			0.3	4	0.3	0.3	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.07			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.07	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			2.7			2.6			2.6			2.5	4	2.6	2.7	2.5	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			39			37			37			37	4	37	39	37	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			59			77			39			61	4	59	77	39	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	12	7.2	7.3	7.0	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　西領家　　種別　給水栓　　ID　102

浄水場-配水池　犬居浄水場　　水源　犬居浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			9.8	15.1	19.8	19.3	24.0	25.1	22.3	8.7	7.2	9.0	4.2	9.0	12	14.5	25.1	4.2	
水温(℃)			10.6	18.1	20.2	18.2	28.0	27.2	23.9	10.1	10.9	9.0	8.2	9.1	12	16.1	28.0	8.2	
残留塩素(mg/L)			0.46	0.43	0.41	0.22	0.42	0.21	0.42	0.45	0.42	0.27	0.40	0.45	12	0.38	0.46	0.21	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.3			0.4			0.2		4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.2			5.4			4.9			5.0		4	5.1	5.4	4.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	<2.0	2.4	<2.0	2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	2.4	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		37			36			32			36		4	35	37	32	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		76			73			65			68		4	71	76	65	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.2	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　平野　　種別　給水栓　　ID　103

浄水場-配水池　犬居浄水場　　水源　犬居浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	16.7	17.6	23.5	24.5	23.1	22.5	8.9	8.9	1.0	2.0	8.2	12	13.9	24.5	1.0	
水温(℃)			12.1	22.5	20.0	20.1	34.0	29.8	25.0	16.9	11.2	8.1	8.7	11.4	12	18.3	34.0	8.1	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.26	0.41	0.20	0.32	0.22	0.43	0.44	0.45	0.27	0.40	0.41	12	0.34	0.45	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.3			0.4			0.2		4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.09			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.09	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.3			5.2			5.0			5.0		4	5.1	5.3	5.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.1	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	2.1	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		37			34			33			36		4	35	37	33	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		70			74			63			60		4	67	74	60	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	12	7.2	7.3	7.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	春野	地点名	野尻	種別	給水栓	ID	104
浄水場-配水池	豊岡浄水場	水源	豊岡浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.8	23.6	23.1	27.5	28.6	27.4	24.6	5.5	5.6	-0.4	2.9	9.0	12	15.9	28.6	-0.4	
水温(℃)			15.8	16.9	21.8	27.5	28.6	28.1	24.9	15.0	10.6	7.6	8.3	10.7	12	18.0	28.6	7.6	
残留塩素(mg/L)			0.52	0.22	0.32	0.32	0.36	0.36	0.37	0.36	0.28	0.44	0.47	0.49	12	0.38	0.52	0.22	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8			0.6			0.6			0.2		4	0.6	0.8	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02			0.02			0.05			0.03		4	0.03	0.05	0.02	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.0			4.5			4.0			3.8		4	4.1	4.5	3.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.7	2.4	2.7	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	2.3	12	2.4	2.7	2.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		30			34			29			29		4	30	34	29	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		58			64			59			53		4	59	64	53	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	12	6.9	7.0	6.7	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　赤岡　　種別　給水栓　　ID　105

浄水場-配水池　豊岡浄水場　　水源　豊岡浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.3	23.5	20.1	24.5	25.7	27.3	24.0	9.0	7.4	5.7	4.0	9.0	12	16.0	27.3	4.0	
水温(℃)			15.8	19.9	20.8	27.3	27.6	26.7	24.9	15.6	12.2	10.0	10.2	12.8	12	18.7	27.6	10.0	
残留塩素(mg/L)			0.46	0.30	0.45	0.32	0.23	0.25	0.28	0.37	0.25	0.42	0.44	0.35	12	0.34	0.46	0.23	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	8	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.7			0.7			0.6			0.2		4	0.6	0.7	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.14			0.17			<0.06			<0.06		4	0.08	0.17	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.01			0.01			0.03			0.03		4	0.02	0.03	0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.0			4.4			4.1			3.9		4	4.1	4.4	3.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.8	2.5	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.2	2.1	2.2	2.2	2.3	12	2.5	2.8	2.1	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		29			33			30			29		4	30	33	29	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		57			66			58			73		4	64	73	57	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	12	7.1	7.2	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　金川　　種別　給水栓　　ID　106

浄水場-配水池　気田第2浄水場　　水源　気田浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			15.2	23.6	30.0	28.1	33.6	29.4	25.3	7.5	6.9	-0.1	3.8	9.4	12	17.7	33.6	-0.1	
水温(℃)			15.8	19.1	22.0	28.1	28.4	26.6	24.4	16.4	12.9	10.3	10.4	12.0	12	18.9	28.4	10.3	
残留塩素(mg/L)			0.44	0.33	0.39	0.39	0.37	0.33	0.39	0.53	0.48	0.46	0.46	0.45	12	0.42	0.53	0.33	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			0.8			0.7			0.3		4	0.7	0.9	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			0.04			<0.03			<0.03		4	<0.03	0.04	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.2			4.3			4.1			4.0		4	4.2	4.3	4.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	2.9	2.8	2.9	2.8	3.1	2.8	2.7	2.9	2.4	2.5	2.3	12	2.8	3.5	2.3	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		37			38			40			42		4	39	42	37	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		74			77			75			51		4	69	77	51	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	12	6.8	6.9	6.8	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　気田　　種別　給水栓　　ID　107

浄水場-配水池　気田第2浄水場　　水源　気田浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月21日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			14.3	23.6	20.9	25.6	30.0	26.0	23.3	12.7	10.9	7.1	7.7	10.7	12	17.7	30.0	7.1	
水温(℃)			15.2	16.2	17.4	22.7	26.0	23.8	22.1	18.0	15.2	14.4	12.4	13.0	12	18.0	26.0	12.4	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.46	0.39	0.43	0.48	0.30	0.41	0.55	0.48	0.46	0.44	0.41	12	0.44	0.55	0.30	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8				0.6		0.7			0.3		4	0.6	0.8	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08				<0.08		<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				0.08		<0.06			<0.06		4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.4				4.2		4.2			4.0		4	4.2	4.4	4.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	2.8	2.9	2.9	2.6	<2.0	2.7	2.8	2.9	2.3	2.4	2.2	12	2.5	3.3	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		39				47		39			40		4	41	47	39	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		73				103		70			55		4	75	103	55	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.8	6.9	6.8	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	春野	地点名	篠原	種別	給水栓	ID	108
浄水場-配水池	気田第2浄水場	水源	気田浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.6	24.8	22.9	26.4	27.6	29.2	24.4	6.5	6.4	1.8	3.3	9.0	12	16.2	29.2	1.8	
水温(℃)			15.7	23.1	26.4	26.4	35.1	32.3	28.0	18.7	13.5	10.1	8.1	13.1	12	20.9	35.1	8.1	
残留塩素(mg/L)			0.58	0.35	0.35	0.21	0.22	0.23	0.30	0.38	0.50	0.46	0.38	0.42	12	0.37	0.58	0.21	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0			0.8			0.9			0.4		4	0.8	1.0	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.15			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.15	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				0.003		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				0.003		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.3			4.3			4.2			4.0		4	4.2	4.3	4.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.5	3.2	2.8	2.6	3.1	3.1	3.2	3.0	2.9	2.5	2.4	2.2	12	2.9	3.5	2.2	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		38			39			41			41		4	40	41	38	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		70			77			74			72		4	73	77	70	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	12	7.0	7.0	6.9	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　里原　　種別　給水栓　　ID　109

浄水場-配水池　平里浄水場　　水源　平里浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			13.0	21.3	21.5	28.2	28.0	26.0	25.8	8.5	7.0	1.6	4.9	11.4	12	16.4	28.2	1.6	
水温(℃)			15.6	19.6	22.0	27.4	25.1	26.6	24.5	15.0	10.4	7.6	8.5	10.2	12	17.7	27.4	7.6	
残留塩素(mg/L)			0.48	0.35	0.45	0.46	0.45	0.32	0.40	0.44	0.40	0.43	0.40	0.50	12	0.42	0.50	0.32	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4			0.7			0.6			0.1		4	0.5	0.7	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.1			4.4			4.2			4.1		4	4.2	4.4	4.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		44			46			43			37		4	42	46	37	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		72			88			76			60		4	74	88	60	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	12	7.2	7.2	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	春野	地点名	高瀬	種別	給水栓	ID	110
浄水場-配水池	久保田浄水場	水源	早川沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			15.1	24.5	30.0	28.9	32.6	31.8	28.7	12.1	11.1	8.6	6.3	12.8	12	20.2	32.6	6.3	
水温(℃)			16.7	17.2	32.4	28.8	28.1	30.1	26.0	16.7	10.6	8.7	8.6	11.2	12	19.6	32.4	8.6	
残留塩素(mg/L)			0.31	0.38	0.33	0.22	0.22	0.43	0.31	0.42	0.41	0.45	0.51	0.49	12	0.37	0.51	0.22	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.1			0.2			0.1			0.1		4	0.1	0.2	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			0.13			0.08			<0.06		4	<0.06	0.13	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005				0.012		0.004			0.003		4	0.006	0.012	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				0.02		<0.01			<0.01		4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			<0.003			0.003			<0.003		4	<0.003	0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				0.003		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.6			4.1			3.8			3.8		4	3.8	4.1	3.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		31			34			32			35		4	33	35	31	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		46			65			51			55		4	54	65	46	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	12	7.8	8.0	7.7	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.9	<0.5	
基51	濁度	2度以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.3	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　砂川　　種別　給水栓　　ID　111

浄水場-配水池　砂川浄水場　　水源　西沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			9.9	17.8	18.1	16.7	24.3	24.3	21.8	7.1	6.9	0.0	1.8	8.5	12	13.1	24.3	0.0	
水温(℃)			11.2	20.8	20.1	16.0	30.2	28.5	24.1	14.9	9.9	7.0	8.2	11.9	12	16.9	30.2	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.36	0.43	0.41	0.32	0.41	0.20	0.32	0.37	0.34	0.25	0.41	0.45	12	0.36	0.45	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	1	10	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		2.4			2.3			2.3			1.6		4	2.2	2.4	1.6	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.08			0.11			<0.06			<0.06		4	<0.06	0.11	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			0.002		4	<0.002	0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		5.8			6.2			5.7			6.5		4	6.1	6.5	5.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.3	<2.0	2.3	2.3	2.3	2.7	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	2.2	12	<2.0	2.7	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		34			36			33			38		4	35	38	33	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		74			81			72			71		4	75	81	71	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	8.4	12	7.3	8.4	6.8	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　熊切　　種別　給水栓　　ID　112

浄水場-配水池　熊切浄水場　　水源　沢枯沢伏流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	雨・曇	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			7.0	16.0	19.0	27.0	25.0	24.0	22.0	4.0	4.0	-3.0	0.0	8.0	12	12.8	27.0	-3.0	
水温(℃)			15.0	19.0	21.0	27.0	28.0	27.0	24.0	14.0	10.0	5.0	8.0	10.0	12	17.3	28.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.31	0.23	0.30	0.26	0.24	0.25	0.32	0.28	0.28	0.35	0.25	12	0.29	0.35	0.23	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	6	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		<0.1			0.2			0.2			<0.1		4	0.1	0.2	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.003				0.006		0.003			0.003		4	0.004	0.006	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			0.01			0.01			0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.8			7.5			7.0			9.6		4	7.7	9.6	6.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	6.3	6.3	5.1	5.6	5.5	5.3	5.6	5.3	4.4	5.0	5.2	5.0	12	5.4	6.3	4.4	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		38			41			40			56		4	44	56	38	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		94			98			84			93		4	92	98	84	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	12	7.1	7.2	6.9	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　春野　　地点名　五和　　種別　給水栓　　ID　113

浄水場-配水池　五和浄水場　　水源　五和深井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	雨・曇	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			8.0	18.0	19.0	23.0	27.0	24.0	22.0	6.0	3.0	-3.0	0.0	5.0	12	12.7	27.0	-3.0	
水温(℃)			12.0	19.0	21.0	25.0	28.0	28.0	24.0	14.0	10.0	7.0	8.0	10.0	12	17.2	28.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.21	0.27	0.27	0.22	0.22	0.21	0.22	0.25	0.22	0.28	0.23	12	0.24	0.28	0.21	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	12	1	8	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			0.06		4	<0.06	0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		6.7			7.1			6.7			6.6		4	6.8	7.1	6.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.007			0.013			0.006			0.005		4	0.008	0.013	0.005	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		36			38			36			35		4	36	38	35	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		73			79			71			62		4	71	79	62	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.7	7.4	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	神妻	種別	給水栓	ID	122
浄水場-配水池	神妻浄水場	水源	神妻浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	19.0	22.0	24.0	30.0	26.0	23.0	8.0	0.0	3.0	0.0	9.0	12	15.3	30.0	0.0	
水温(℃)			20.0	20.0	25.0	23.0	31.0	29.5	26.5	18.0	10.0	8.0	3.0	10.0	12	18.7	31.0	3.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.25	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			0.001			<0.001			4	<0.001	0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	無機物/重金属
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.6			0.5			0.7			0.5			4	0.6	0.7	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.07			<0.06			4	<0.06	0.07	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.8			2.8			2.9			2.9			4	2.9	2.9	2.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	45			43			43			43			4	44	45	43	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	74			72			70			55			4	68	74	55	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.6	7.4	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	半場	種別	給水栓	ID	123
浄水場-配水池	中部浄水場	水源	中部浅井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	18.0	17.0	29.0	25.0	27.0	24.0	9.0	2.0	0.0	-1.0	6.0	12	14.5	29.0	-1.0	
水温(℃)			15.0	23.0	23.0	28.0	30.0	27.0	26.0	15.0	9.0	4.0	4.0	8.0	12	17.7	30.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	12	0.29	0.35	0.25	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.005			0.005			0.005			0.005	4	0.005	0.005	0.005	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.6			0.5			0.5			0.5	4	0.5	0.6	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			0.21			0.25			0.27			0.29	4	0.26	0.29	0.21	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			4.0			4.2			4.4			4.1	4	4.2	4.4	4.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.1	3.7	3.7	3.5	3.0	2.5	2.6	2.8	2.2	2.2	2.3	2.2	12	2.9	4.1	2.2	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			49			48			48			42	4	47	49	42	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			80			100			65			62	4	77	100	62	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	12	7.6	7.7	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	山香	種別	給水栓	ID	124
浄水場-配水池	山香浄水場	水源	平石沢-役人沢表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			17.0	17.0	15.0	28.0	25.0	26.0	23.0	9.0	2.0	-1.0	-2.0	5.0	12	13.7	28.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	22.0	21.0	27.0	29.0	25.0	24.0	16.0	11.0	7.0	7.0	10.0	12	17.9	29.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.24	0.30	0.15	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			<0.1			0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	0.1	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			0.09	4	<0.08	0.09	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.08			0.24			0.08			<0.06	4	0.10	0.24	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.026			0.050			0.007			0.008	4	0.023	0.050	0.007	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			0.03			0.05			<0.01			<0.01	4	0.02	0.05	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.012			0.018			0.006			0.004	4	0.010	0.018	0.004	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.0			2.9			3.5			3.9	4	3.3	3.9	2.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			0.002			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	0.002	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			34			26			50			63	4	43	63	26	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			51			67			38			99	4	64	99	38	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	<0.3	12	0.4	0.9	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	12	7.9	8.0	7.7	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	0.8	0.9	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.9	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　浦川　　種別　給水栓　　ID　125

浄水場-配水池　浦川浄水場　　水源　出馬川表流水

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・曇	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			19.0	19.0	20.0	23.0	31.0	25.0	20.0	10.0	1.0	2.0	0.0	10.0	12	15.0	31.0	0.0	
水温(℃)			17.0	21.0	20.0	18.0	31.0	29.5	25.0	17.0	5.0	9.0	9.0	11.0	12	17.7	31.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	12	0.22	0.25	0.15	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2			0.2			0.3			0.2			4	0.2	0.3	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06			4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004			0.009			0.006			0.002			4	0.005	0.009	0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			0.007			0.004			<0.003			4	<0.003	0.007	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003			0.007			0.004			<0.003			4	0.004	0.007	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.003			<0.002			4	0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01			0.05			<0.01			<0.01			4	0.02	0.05	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	<2.0			<2.0			2.1			2.0			4	<2.0	2.1	<2.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24			19			28			33			4	26	33	19	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	36			36			46			31			4	37	46	31	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.4	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	12	7.7	7.8	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.7	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　城西　　種別　給水栓　　ID　126

浄水場-配水池　城西浄水場　　水源　大洞沢表流水

			採水日	4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
			天候（前日・当日）	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
			気温(℃)	10.0	15.0	19.0	24.0	30.0	26.0	22.0	5.0	1.0	-2.0	0.0	7.0	12	13.1	30.0	-2.0	
			水温(℃)	10.0	14.0	19.0	24.0	21.0	18.0	23.0	14.0	8.0	6.0	5.0	7.0	12	14.1	24.0	5.0	
			残留塩素(mg/L)	0.25	0.20	0.15	0.20	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40	0.40	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.15	
番号	水質基準項目	基準値		結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2				0.3		0.2			0.2		4	0.2	0.3	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08				<0.08		<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				0.08		<0.06			<0.06		4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.005				0.005		0.008			0.005		4	0.006	0.008	0.005	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			0.005				<0.003		<0.003			<0.003		4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003				<0.003		0.006			<0.003		4	<0.003	0.006	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			0.05				0.06		0.04			0.03		4	0.05	0.06	0.03	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03				<0.03		0.03			<0.03		4	<0.03	0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			3.0				2.7		3.4			3.7		4	3.2	3.7	2.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001				<0.001		0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	<2.0	2.7	2.1	<2.0	<2.0	<2.0	2.1	12	<2.0	2.7	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			58				54		62			68		4	60	68	54	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			82				95		83			75		4	84	95	75	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02				<0.02		<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	8.0	7.9	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	3.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	3.2	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.8	<0.1	
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　相月　　種別　給水栓　　ID　127

浄水場-配水池　相月浄水場　　水源　相月沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			9.0	16.0	19.0	23.0	25.0	23.0	21.0	5.0	1.0	-2.0	-1.0	7.0	12	12.2	25.0	-2.0	
水温(℃)			13.0	16.0	19.0	20.0	26.0	25.0	22.0	14.0	9.0	6.0	6.0	8.0	12	15.3	26.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.4			0.4			0.4			0.4		4	0.4	0.4	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.002				0.004		0.002			0.002		4	0.003	0.004	0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05			0.06			0.03			0.03		4	0.04	0.06	0.03	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.5			3.4			3.2			3.4		4	3.4	3.5	3.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		63			64			58			64		4	62	64	58	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		92			93			73			77		4	84	93	73	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.1	8.2	8.0	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　早瀬　　種別　給水栓　　ID　128

浄水場-配水池　早瀬浄水場　　水源　境上沢表流水

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	19.0	21.0	25.0	28.0	25.0	21.0	8.0	-1.0	2.0	0.0	10.0	12	14.7	28.0	-1.0	
水温(℃)			17.0	20.0	21.0	22.0	28.0	27.5	23.0	15.0	5.0	6.0	4.0	8.0	12	16.4	28.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.26	0.30	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	2	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3			0.4			0.5			0.3			4	0.4	0.5	0.3	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06			4	<0.06	0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003			0.002			<0.002			0.003			4	0.002	0.003	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			0.002			<0.002			4	<0.002	0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.002			0.002			0.002			<0.002			4	<0.002	0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.1			2.3			2.6			2.6			4	2.4	2.6	2.1	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	39			26			35			57			4	39	57	26	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	55			53			56			62			4	57	62	53	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	12	7.9	8.0	7.8	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　川上　　種別　給水栓　　ID　129

浄水場-配水池　川上浄水場　　水源　奥山川表流水

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・曇	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			16.0	19.0	21.0	23.0	27.0	24.0	19.0	17.0	0.0	1.0	-1.0	8.0	12	14.5	27.0	-1.0	
水温(℃)			15.0	18.0	20.0	19.0	27.0	21.0	24.0	17.0	11.0	7.0	7.0	8.0	12	16.2	27.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.25	0.30	0.20	0.20	0.15	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.27	0.35	0.15	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			0.001			4	<0.001	0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.1			<0.1			0.2			0.2			4	0.1	0.2	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08			<0.08			<0.08			<0.08			4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			0.06			<0.06			4	<0.06	0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010			0.017			0.024			0.003			4	0.014	0.024	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01			0.02			0.03			<0.01			4	0.02	0.03	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.010			0.009			0.012			<0.003			4	0.008	0.012	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002			0.003			0.005			<0.002			4	0.003	0.005	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02			0.03			0.02			<0.01			4	0.02	0.03	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1			4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.2			2.3			2.7			3.0			4	2.6	3.0	2.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	2.3	<2.0	2.1	<2.0	<2.0	<2.0	2.5	2.5	12	<2.0	2.5	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	24			26			28			36			4	28	36	24	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	36			46			45			48			4	44	48	36	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	0.4	12	<0.3	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.5	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	12	7.8	7.9	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	大滝	種別	給水栓	ID	130
浄水場-配水池	大滝浄水場	水源	半血沢表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	17.0	15.0	28.0	24.0	24.0	22.5	10.0	2.0	0.0	-2.0	6.0	12	13.7	28.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	17.0	16.0	23.0	24.0	23.0	22.0	12.0	5.0	3.0	2.0	6.0	12	14.1	24.0	2.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.30	0.25	0.15	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	12	0.25	0.30	0.15	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			0.003			0.003			0.003			0.003	4	0.003	0.003	0.003	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			0.3			0.1			0.2	4	0.2	0.3	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			0.08			<0.06			<0.06	4	<0.06	0.08	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.005			0.005			0.002			0.005	4	0.004	0.005	0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			2.4			2.3			2.7			2.6	4	2.5	2.7	2.3	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			30			26			34			18	4	27	34	18	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			56			62			35			50	4	51	62	35	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	12	7.9	8.0	7.8	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　野田　　種別　給水栓　　ID　131

浄水場-配水池　野田浄水場　　水源　ホンタニ沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			9.0	12.0	19.0	26.0	27.0	23.0	22.0	8.0	1.0	-2.0	1.0	6.0	12	12.7	27.0	-2.0	
水温(℃)			12.0	16.0	19.0	24.0	25.0	22.0	21.0	10.0	6.0	4.0	5.0	6.0	12	14.2	25.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.45	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.40	12	0.29	0.45	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				0.002		<0.001			<0.001		4	<0.001	0.002	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001				0.001		0.002			0.002		4	0.002	0.002	0.001	無機物/重金属
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3				0.3		0.2			0.1		4	0.2	0.3	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.28				0.25		0.33			0.38		4	0.31	0.38	0.25	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				0.11		0.06			<0.06		4	<0.06	0.11	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.004				0.020		0.003			<0.002		4	0.007	0.020	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007				0.008		<0.003			<0.003		4	0.004	0.008	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				0.02		<0.01			<0.01		4	<0.01	0.02	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003				0.006		<0.003			<0.003		4	<0.003	0.006	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.0				3.2		4.0			4.2		4	3.6	4.2	3.0	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		29				27		38			45		4	35	45	27	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		47				73		63			63		4	62	73	47	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	1.0	<0.3	0.4	<0.3	0.7	0.7	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	1.0	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.9	8.0	7.7	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	0.9	1.5	<0.5	0.5	<0.5	0.8	0.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	1.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　上平山　　種別　給水栓　　ID　132

浄水場-配水池　上平山浄水場　　水源　牧ノ沢表流水

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			16.0	17.0	15.0	26.0	26.0	22.0	21.0	10.0	1.0	-1.0	-3.0	3.0	12	12.8	26.0	-3.0	
水温(℃)			12.0	16.0	18.0	22.0	24.0	22.0	21.0	13.0	8.0	3.0	3.0	6.0	12	14.0	24.0	3.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.45	0.20	0.25	0.20	0.20	12	0.25	0.45	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下			0.2			0.2			0.1			0.2	4	0.2	0.2	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下			<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下			0.11			0.17			0.07			<0.06	4	0.09	0.17	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下			0.006			0.008			<0.002			0.003	4	0.004	0.008	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下			0.002			0.003			<0.002			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下			2.6			2.7			2.8			2.8	4	2.7	2.8	2.6	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下			10			<10			13			49	4	18	49	<10	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下			41			48			20			34	4	36	48	20	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	12	<0.3	0.5	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.8	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	12	<0.5	0.6	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注1）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注2）2/20の基準42及び43の検査は、検査機器の不良により欠測です。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	水窪	地点名	神原	種別	給水栓	ID	145
浄水場-配水池	神原浄水場	水源	後河内川-アロウタ沢表流水-神原浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			13.0	15.0	23.0	24.0	29.0	27.0	24.0	12.0	17.0	3.0	4.0	9.0	12	16.7	29.0	3.0	
水温(℃)			14.0	18.0	19.0	25.0	24.0	25.0	22.0	16.0	16.0	7.0	7.0	9.0	12	16.8	25.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.40	0.30	0.35	0.30	0.25	12	0.25	0.40	0.10	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	12	1	3	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.3			0.2			0.2		4	0.3	0.3	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.30			0.30			0.29			0.31		4	0.30	0.31	0.29	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.006				0.010		0.003			0.003		4	0.006	0.010	0.003	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		2.9			3.3			3.1			3.2		4	3.1	3.3	2.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		49			56			54			60		4	55	60	49	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		74			83			77			78		4	78	83	74	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.8	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.8	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.8	7.9	7.7	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	1.1	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　水窪　　地点名　長尾　　種別　給水栓　　ID　146

浄水場-配水池　長尾浄水場　　水源　瀬戸野沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			14.0	17.0	23.0	23.0	27.0	26.0	21.0	11.0	6.0	3.0	5.0	11.0	12	15.6	27.0	3.0	
水温(℃)			11.0	15.0	17.0	21.0	22.0	23.0	21.0	13.0	10.0	7.0	7.0	8.0	12	14.6	23.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.25	0.30	12	0.28	0.40	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	1	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	12	0	2	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.3			0.1			0.2		4	0.2	0.3	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005				0.004		<0.002			0.002		4	0.003	0.005	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.004	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.05			<0.01			0.01			<0.01		4	0.02	0.05	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		2.5			2.7			2.4			2.5		4	2.5	2.7	2.4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		28			31			29			32		4	30	32	28	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		47			59			53			49		4	52	59	47	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.8	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.8	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	12	7.6	7.9	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.9	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	水窪	地点名	上村	種別	給水栓	ID	147
浄水場-配水池	上村浄水場	水源	後河内川-アロウタ沢表流水-神原浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			16.0	19.0	23.0	26.0	29.0	28.0	24.0	10.0	16.0	3.0	4.0	9.0	12	17.3	29.0	3.0	
水温(℃)			14.0	18.0	19.0	24.0	24.0	25.0	22.0	13.0	15.0	7.0	7.0	9.0	12	16.4	25.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.10	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.20	12	0.26	0.35	0.10	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	0	2	0	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	無機物/重金属
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.3			0.2			0.2		4	0.3	0.3	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.29			0.29			0.29			0.32		4	0.30	0.32	0.29	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	有機物
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.007				0.009		0.002			0.003		4	0.005	0.009	0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	消毒副生成物
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		2.9			3.3			3.0			3.3		4	3.1	3.3	2.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		49			56			53			62		4	55	62	49	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		74			82			81			56		4	73	82	56	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.8	<0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	12	<0.3	0.8	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.8	7.9	7.5	
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				基礎的性状
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	1.2	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	水窪	地点名	向島	種別	給水栓	ID	148
浄水場-配水池	向島浄水場	水源	押沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			11.0	16.0	22.0	25.0	25.0	28.0	23.0	10.0	10.0	5.0	0.0	5.0	12	15.0	28.0	0.0	
水温(℃)			11.0	15.0	16.0	20.0	22.0	24.0	18.0	13.0	9.0	5.0	5.0	10.0	12	14.0	24.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	12	0.24	0.30	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	12	0	1	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.3			0.4			0.2			0.2		4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012				0.011		<0.002			0.003		4	0.007	0.012	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.011			0.011			<0.003			<0.003		4	0.006	0.011	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.01				0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.008			<0.003			<0.003		4	0.003	0.008	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			0.09			<0.03			<0.03		4	<0.03	0.09	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		2.9			4.7			3.9			5.2		4	4.2	5.2	2.9	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		56			97			91			110		4	89	110	56	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		84			148			135			137		4	126	148	84	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.4	0.9	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.9	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	12	8.1	8.2	7.9	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	1.2	<0.5	0.6	<0.5	0.5	0.9	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	1.2	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区　水窪　　地点名　門桁　　種別　給水栓　　ID　149

浄水場-配水池　門桁浄水場　　水源　クルマヤ沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	15.0	22.0	23.0	23.0	25.0	22.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	2.0	12	12.6	25.0	-2.0	
水温(℃)			9.0	15.0	17.0	21.0	22.0	22.0	18.0	12.0	7.0	4.0	6.0	8.0	12	13.4	22.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.25	12	0.24	0.30	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2			0.3			0.1			<0.1		4	0.2	0.3	<0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.005				0.009		<0.002			0.003		4	0.004	0.009	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.005			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.005	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003			0.005			<0.003			<0.003		4	<0.003	0.005	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.07			0.09			0.04			0.03		4	0.06	0.09	0.03	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.2			3.6			3.4			3.6		4	3.5	3.6	3.2	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.3	2.5	2.2	2.2	2.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.5	3.1	12	2.4	3.1	2.2	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		47			55			53			58		4	53	58	47	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		72			82			76			55		4	71	82	55	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.4	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	12	8.0	8.1	7.9	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果

地区	水窪	地点名	西浦	種別	給水栓	ID	150
浄水場-配水池	西浦浄水場	水源	西浦浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	17.0	24.0	21.0	27.0	24.0	21.0	8.0	3.0	0.0	9.0	13.0	12	14.8	27.0	0.0	
水温(℃)			12.0	16.0	18.0	23.0	22.5	22.0	19.0	12.0	8.0	7.0	6.0	7.0	12	14.4	23.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.20	0.30	0.25	0.35	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.35	0.20	
番号	水質基準項目	基準値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	3	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003				<0.0003		<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005				<0.00005		<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.002				0.002		0.002			0.002		4	0.002	0.002	0.002	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.2				0.4		0.2			0.2		4	0.3	0.4	0.2	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.09				0.12		0.11			0.10		4	0.11	0.12	0.09	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				0.10		0.08			<0.06		4	<0.06	0.10	<0.06	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下		<0.002				0.003		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		<0.003				<0.003		<0.003			<0.003		4	<0.003	<0.003	<0.003	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		<0.008				<0.008		<0.008			<0.008		4	<0.008	<0.008	<0.008	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03				0.06		<0.03			<0.03		4	<0.03	0.06	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1				<0.1		<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.9				3.5		3.3			3.5		4	3.6	3.9	3.3	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001				0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	12	<2.0	<2.0	<2.0	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		68				62		63			60		4	63	68	60	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		114				113		97			86		4	103	114	86	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02				<0.02		<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005				<0.0005		<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	12	7.8	7.8	7.7	基礎的性状
基48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

地区	旧浜松市	地点名	天竜川表流水	種別	原水	ID	11
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	原水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月10日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	曇・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴					
気温(℃)			20.0	24.7	27.5	27.1	33.5	33.0	26.0	16.0	10.5	8.1	10.0	14.0	12	20.9	33.5	8.1	
水温(℃)			12.0	12.0	17.5	21.8	24.8	24.0	22.0	14.0	10.5	6.3	6.5	11.5	12	15.2	24.8	6.3	
残留塩素(mg/L)																			
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	45	127	56	14	27	146	60	47	14	10	50	30	12	52	146	10	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.002		4	0.001	0.002	0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			0.004		4	<0.004	0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.5			0.7			0.8		4	0.6	0.8	0.5	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			0.08		4	<0.08	0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.22			0.14			0.10			0.19		4	0.16	0.22	0.10	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.25			0.14			0.14			0.36		4	0.22	0.36	0.14	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		3.7			4.3			4.5			6.9		4	4.9	6.9	3.7	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.034			0.015			0.015			0.110		4	0.044	0.110	0.015	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.2	2.8	3.1	2.9	3.2	3.2	3.4	3.5	4.1	5.7	7.2	8.5	12	4.2	8.5	2.8	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		34			42			42			49		4	42	49	34	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		78			84			93			89		4	86	93	78	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000004	12	<0.000001	0.000004	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	12	0.6	0.9	0.5	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	12	7.8	7.9	7.7	基礎的性状
基48	味	異常でないこと																	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	青草臭	異常なし	異常なし	異常なし	かび臭	藻臭	異常なし	異常なし	藻臭	青草臭	12				
基50	色度	5度以下	7.5	7.0	12.0	13.0	3.1	5.0	6.0	8.5	3.2	2.1	4.6	2.9	12	6.2	13.0	2.1	
基51	濁度	2度以下	48	14	48	53	4.2	7.3	7.6	16	5.9	3.8	9.9	14	12	19.3	53.0	3.8	

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）原水については、基準値は適用されません。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

地区	旧浜松市	地点名	天竜川伏流水	種別	原水	ID	15
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	原水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	28.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	12	20.3	37.0	6.5	
水温(℃)			12.5	15.5	16.5	19.0	21.8	22.8	22.5	17.5	15.5	12.5	11.3	11.0	12	16.5	22.8	11.0	
残留塩素(mg/L)																			
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果												予定回数	平均	最大	最小	
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	2	0	病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12				
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003	無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.5			0.4			0.5			0.7		4	0.5	0.7	0.4	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08		4	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		<0.005				<0.005		<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		<0.004				<0.004		<0.004			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004	
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		4	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		4.8			4.5			4.4			5.0		4	4.7	5.0	4.4	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.7	2.9	2.4	3.0	2.8	3.2	3.1	3.4	4.5	5.2	6.6	12	3.7	6.6	2.4	味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		45			42			43			47		4	44	47	42	
基40	蒸発残留物	500mg/L以下		80			77			77			65		4	75	80	65	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	臭気（かび）
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(TOC)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	0.3	<0.3	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	12	7.2	7.3	7.1	基礎的性状
基48	味	異常でないこと																	
基49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12				
基50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	0.5	<0.5	
基51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）原水については、基準値は適用されません。

※平均値の算出時に、<がついた数値は0として計算しています。

※平均値の算出時に、>がついた数値は除外しています。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第一幹線	種別	浄水場出口	ID	1
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			13.5	17.2	18.5	23.0	28.0	24.5	23.3	15.0	10.5	7.0	6.0	7.6	12	16.2	28.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.49	0.52	0.52	0.58	0.52	0.55	0.54	0.51	0.52	0.50	0.43	0.44	12	0.51	0.58	0.43	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.003							1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.49	0.52	0.52	0.58	0.52	0.55	0.54	0.51	0.52	0.50	0.43	0.44	12	0.51	0.58	0.43	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			37			35			44			53	4	42	53	35	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.9							1	4.9	4.9	4.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			84			84			74			102	4	86	102	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	12	7.2	7.3	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.6							1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.03			0.01	4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_1

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第四配水池	種別	浄水場出口	ID	2
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			14.5	19.7	20.5	24.0	28.3	25.0	23.7	15.0	10.5	7.0	6.0	8.0	12	16.9	28.3	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.53	0.46	0.50	0.53	0.46	0.50	0.55	0.51	0.55	0.55	0.46	0.48	12	0.51	0.55	0.46	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.004							1	0.004	0.004	0.004	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.53	0.46	0.50	0.53	0.46	0.50	0.55	0.51	0.55	0.55	0.46	0.48	12	0.51	0.55	0.46	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			37			33			45			50	4	41	50	33	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.9							1	4.9	4.9	4.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			90			83			74			100	4	87	100	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.1	12	7.2	7.4	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.6							1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.02			0.01	4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_2

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	大原第五配水池	種別	浄水場出口	ID	3
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴	曇・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	27.0	24.0	33.0	33.0	33.0	27.2	17.0	10.5	9.0	5.0	7.0	12	20.2	33.0	5.0	
水温(℃)			15.0	19.4	19.5	24.0	28.6	25.5	24.0	15.0	10.5	6.5	6.0	7.6	12	16.8	28.6	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.58	0.58	0.53	0.55	0.55	0.47	0.46	0.48	0.50	0.42	0.49	12	0.51	0.58	0.42	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.003							1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.47	0.58	0.58	0.53	0.55	0.55	0.47	0.46	0.48	0.50	0.42	0.49	12	0.51	0.58	0.42	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			38			36			43			51	4	42	51	36	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						5.3							1	5.3	5.3	5.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			86			89			75			105	4	89	105	75	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.3	7.2	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.5							1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.04			0.02			0.01	4	0.02	0.04	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_3

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	法枝	種別	給水栓	ID	4
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.2	20.7	22.2	27.0	32.0	28.5	23.9	15.2	11.0	10.0	5.0	4.0	12	18.0	32.0	4.0	
水温(℃)			15.6	22.8	22.0	28.3	33.2	28.5	26.8	18.4	13.8	9.2	9.2	11.5	12	19.9	33.2	9.2	
残留塩素(mg/L)			0.41	0.30	0.34	0.38	0.32	0.38	0.34	0.38	0.38	0.35	0.41	0.40	12	0.37	0.41	0.30	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.004							1	0.004	0.004	0.004	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.41	0.30	0.34	0.38	0.32	0.38	0.34	0.38	0.38	0.35	0.41	0.40	12	0.37	0.41	0.30	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			38			33			45			53	4	42	53	33	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.5							1	4.5	4.5	4.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			87			89			77			92	4	86	92	77	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.6							1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.03			0.01	4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_4

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	曳馬	種別	給水栓	ID	5
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	天竜川表流水・半田-平口深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.0	21.8	22.0	30.0	31.8	29.0	25.5	15.4	10.0	7.0	5.0	6.0	12	18.3	31.8	5.0	
水温(℃)			13.5	19.4	20.5	24.5	29.2	26.2	25.5	18.2	13.6	8.8	8.2	9.3	12	18.1	29.2	8.2	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.42	0.48	0.55	0.41	0.50	0.46	0.51	0.46	0.44	0.48	0.48	12	0.47	0.55	0.41	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.005							1	0.005	0.005	0.005	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.47	0.42	0.48	0.55	0.41	0.50	0.46	0.51	0.46	0.44	0.48	0.48	12	0.47	0.55	0.41	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			37			35			44			51	4	42	51	35	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.4							1	4.4	4.4	4.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			84			94			79			92	4	87	94	79	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.4	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.3	7.1	12	7.3	7.5	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.6							1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.02			0.01	4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_5

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	常光ポンプ井	種別	浄水場出口	ID	6
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	天竜川伏流水・常光-豊西深井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月19日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	37.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	12	21.1	37.0	6.5	
水温(℃)			13.8	16.5	17.5	19.3	21.6	22.5	22.5	18.5	15.5	13.0	12.7	12.7	12	17.2	22.5	12.7	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.39	12	0.40	0.42	0.38	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.39	0.39	0.40	0.38	0.42	0.42	0.41	0.40	0.41	0.41	0.39	12	0.40	0.42	0.38	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		46			45			46			49		4	47	49	45	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					5.5								1	5.5	5.5	5.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		84			93			74			78		4	82	93	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.4								1	-1.4	-1.4	-1.4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.02			0.02			0.02			0.02		4	0.02	0.02	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_6

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	松島	種別	給水栓	ID	7
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	天竜川伏流水・常光-豊西深井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月19日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			19.0	24.0	28.8	26.0	34.0	36.5	31.0	17.0	18.0	9.5	8.5	12.5	12	22.1	36.5	8.5	
水温(℃)			16.5	21.5	22.0	25.5	30.0	29.5	28.0	21.5	16.5	14.0	11.8	12.3	12	20.8	30.0	11.8	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	12	0.31	0.33	0.29	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.33	0.29	0.30	0.30	0.30	0.32	0.32	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	12	0.31	0.33	0.29	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		44			46			47			50		4	47	50	44	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					4.4								1	4.4	4.4	4.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		77			89			75			76		4	79	89	75	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.2								1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.02			0.03			0.02			0.01		4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_7

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	高丘西	種別	給水栓	ID	8
浄水場-配水池	都田配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	24.6	25.0	27.6	32.0	32.1	27.9	13.2	7.5	11.0	4.5	16.0	12	20.2	32.1	4.5	
水温(℃)			16.7	19.1	22.0	22.4	29.4	27.6	26.7	19.0	12.6	9.6	9.3	10.6	12	18.8	29.4	9.3	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.47	0.43	0.48	0.43	0.44	0.44	0.48	0.47	0.54	0.52	0.53	12	0.47	0.54	0.43	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.003									1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.45	0.47	0.43	0.48	0.43	0.44	0.44	0.48	0.47	0.54	0.52	0.53	12	0.47	0.54	0.43	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	35			37			44			47			4	41	47	35	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.8									1	2.8	2.8	2.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	67			78			87			79			4	78	87	67	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.1	7.3	7.2	7.4	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	12	7.3	7.6	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.7									1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_8

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	滝沢	種別	給水栓	ID	9
浄水場-配水池	都田配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			20.5	24.2	26.0	25.0	34.5	32.5	24.8	14.0	10.2	8.0	6.0	11.0	12	19.7	34.5	6.0	
水温(℃)			17.6	23.1	21.2	31.3	31.0	32.5	28.0	17.7	13.0	9.8	10.0	12.4	12	20.6	32.5	9.8	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.29	0.29	0.30	0.31	0.28	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	12	0.33	0.39	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					0.013								1	0.013	0.013	0.013	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.25	0.29	0.29	0.30	0.31	0.28	0.39	0.39	0.38	0.36	0.38	12	0.33	0.39	0.25	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		39			42			42			47		4	43	47	39	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.3								1	2.3	2.3	2.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		82			93			89			77		4	85	93	77	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	6.9	7.2	7.4	7.5	7.6	7.7	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	12	7.4	7.7	6.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.2								1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.03			0.05			0.03			0.02		4	0.03	0.05	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_9

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	舞阪	種別	給水栓	ID	10
浄水場-配水池	深萩配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	26.0	24.6	30.0	32.0	32.0	29.3	14.1	12.5	20.0	7.4	21.0	12	22.6	32.0	7.4	
水温(℃)			18.5	23.2	25.2	25.2	33.2	31.0	28.1	19.6	12.6	10.4	10.3	12.3	12	20.8	33.2	10.3	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.36	0.37	0.32	0.40	0.38	0.45	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	12	0.40	0.45	0.32	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.003									1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.36	0.37	0.32	0.40	0.38	0.45	0.43	0.45	0.44	0.44	0.44	12	0.40	0.45	0.32	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	34			37			43			48			4	40	48	34	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.2									1	2.2	2.2	2.2	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	66			78			89			86			4	80	89	66	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.4	7.5	7.3	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.3	7.4	12	7.5	7.7	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.6									1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_10

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	浜北	地点名	寺島	種別	給水栓	ID	23
浄水場-配水池	寺島配水池	水源	高畑１～２深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.0	24.0	28.0	30.0	31.5	34.0	25.0	14.0	10.0	9.0	6.0	10.0	12	19.9	34.0	6.0	
水温(℃)			15.5	18.0	20.0	22.5	22.5	22.0	22.0	17.0	14.0	12.5	12.5	15.5	12	17.8	22.5	12.5	
残留塩素(mg/L)			0.43	0.43	0.46	0.45	0.48	0.51	0.46	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	12	0.46	0.51	0.43	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.43	0.43	0.46	0.45	0.48	0.51	0.46	0.45	0.44	0.46	0.46	0.45	12	0.46	0.51	0.43	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			50			47			52			56	4	51	56	47	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.5							1	3.5	3.5	3.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			100			104			92			79	4	94	104	79	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	12	7.5	7.6	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.2							1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						10							1	10	10	10	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_11

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	浜北	地点名	横須賀	種別	給水栓	ID	24
浄水場-配水池	永島配水池	水源	永島１～４深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	22.0	24.0	31.0	31.5	30.0	25.5	15.5	11.0	8.0	6.0	6.5	12	19.2	31.5	6.0	
水温(℃)			16.5	21.0	21.9	24.0	26.5	24.0	23.5	18.5	14.5	13.0	13.0	14.0	12	19.2	26.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.44	0.41	0.45	0.41	0.41	0.43	0.40	0.39	0.38	0.39	0.43	0.42	12	0.41	0.45	0.38	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.44	0.41	0.45	0.41	0.41	0.43	0.40	0.39	0.38	0.39	0.43	0.42	12	0.41	0.45	0.38	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			60			60			56			57	4	58	60	56	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.4							1	4.4	4.4	4.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			113			122			98			99	4	108	122	98	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.6	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-0.8							1	-0.8	-0.8	-0.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_12

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	浜北	地点名	中瀬	種別	給水栓	ID	25
浄水場-配水池	上島配水池	水源	上島１～２深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	24.0	25.0	30.5	36.0	31.5	26.0	15.0	13.0	9.0	6.0	9.5	12	20.4	36.0	6.0	
水温(℃)			16.5	19.5	20.3	22.0	22.5	21.0	20.5	17.0	14.0	13.0	13.0	14.0	12	17.8	22.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.49	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	12	0.42	0.49	0.40	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.49	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.40	0.42	0.43	0.45	0.40	0.42	12	0.42	0.49	0.40	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			54			54			50			49	4	52	54	49	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						5.3							1	5.3	5.3	5.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			109			114			90			82	4	99	114	82	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.0							1	-1.0	-1.0	-1.0	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						6							1	6	6	6	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_13

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	浜北	地点名	貴布祢	種別	給水栓	ID	26
浄水場-配水池	小林配水池	水源	小林１～３深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			17.5	26.0	26.0	32.5	32.0	32.0	25.5	13.0	12.0	7.5	7.0	7.0	12	19.8	32.5	7.0	
水温(℃)			16.5	21.0	21.0	23.0	24.5	23.5	25.0	18.5	14.5	13.0	13.5	14.0	12	19.0	25.0	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.43	0.40	0.44	0.40	0.43	0.45	0.37	0.37	0.40	0.36	0.45	0.47	12	0.41	0.47	0.36	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.43	0.40	0.44	0.40	0.43	0.45	0.37	0.37	0.40	0.36	0.45	0.47	12	0.41	0.47	0.36	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			72			73			72			70	4	72	73	70	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						11.4							1	11.4	11.4	11.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			146			163			120			126	4	139	163	120	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.2	7.3	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.1							1	-1.1	-1.1	-1.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_14

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	浜北	地点名	大平	種別	給水栓	ID	27
浄水場-配水池	堀谷配水池	水源	県於呂浄水場				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	27.5	26.5	34.0	34.5	31.0	23.5	17.0	12.0	11.0	8.0	9.0	12	21.1	34.5	8.0	
水温(℃)			16.0	21.5	23.0	29.0	32.0	27.5	25.5	18.0	14.0	10.0	8.5	12.0	12	19.8	32.0	8.5	
残留塩素(mg/L)			0.41	0.36	0.41	0.40	0.35	0.42	0.39	0.41	0.47	0.41	0.45	0.49	12	0.41	0.49	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.005							1	0.005	0.005	0.005	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.41	0.36	0.41	0.40	0.35	0.42	0.39	0.41	0.47	0.41	0.45	0.49	12	0.41	0.49	0.35	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			36			32			44			50	4	41	50	32	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.4							1	2.4	2.4	2.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			83			91			80			82	4	84	91	80	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.4	7.4	7.8	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.8	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.3							1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			0.02			0.01			<0.01	4	<0.01	0.02	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_15

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	細江	地点名	気賀	種別	給水栓	ID	39
浄水場-配水池	中央配水池	水源	茂塚-東部１～２-森深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			23.0	26.0	22.0	30.0	33.0	33.5	30.0	14.0	9.0	12.0	6.0	13.5	12	21.0	33.5	6.0	
水温(℃)			19.5	23.5	26.0	26.0	35.0	33.0	29.0	22.0	15.0	12.0	11.5	13.0	12	22.1	35.0	11.5	
残留塩素(mg/L)			0.37	0.38	0.39	0.38	0.31	0.31	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	12	0.37	0.40	0.31	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.37	0.38	0.39	0.38	0.31	0.31	0.38	0.38	0.38	0.40	0.35	0.38	12	0.37	0.40	0.31	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	70			68			66			69			4	68	70	66	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.5									1	1.5	1.5	1.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	117			129			130			105			4	120	130	105	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	12	7.8	7.9	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-0.6									1	-0.6	-0.6	-0.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_16

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	細江	地点名	刑部	種別	給水栓	ID	41
浄水場-配水池	瀬戸配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	26.5	26.5	30.0	32.0	33.0	29.0	13.5	6.0	7.0	4.0	16.0	12	20.5	33.0	4.0	
水温(℃)			16.5	20.0	25.5	25.0	29.5	27.3	28.0	18.0	12.0	10.0	7.5	11.5	12	19.2	29.5	7.5	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.40	0.40	0.39	0.33	0.37	0.39	0.43	0.43	0.47	0.44	0.44	12	0.41	0.47	0.33	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.003									1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.42	0.40	0.40	0.39	0.33	0.37	0.39	0.43	0.43	0.47	0.44	0.44	12	0.41	0.47	0.33	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	34			36			45			47			4	41	47	34	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.8									1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	63			78			86			80			4	77	86	63	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.7	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.3									1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_17

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	細江	地点名	寸座	種別	給水栓	ID	42
浄水場-配水池	新西部配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			22.0	25.5	27.5	28.5	33.0	33.0	28.5	14.0	10.0	12.0	7.0	12.0	12	21.1	33.0	7.0	
水温(℃)			19.0	23.5	25.8	25.0	35.0	34.0	29.0	22.0	14.0	11.5	11.5	13.0	12	21.9	35.0	11.5	
残留塩素(mg/L)			0.31	0.30	0.31	0.32	0.27	0.32	0.36	0.39	0.39	0.40	0.36	0.36	12	0.34	0.40	0.27	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.004									1	0.004	0.004	0.004	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.31	0.30	0.31	0.32	0.27	0.32	0.36	0.39	0.39	0.40	0.36	0.36	12	0.34	0.40	0.27	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	34			36			44			47			4	40	47	34	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.6									1	2.6	2.6	2.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	62			80			91			74			4	77	91	62	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	12	7.6	7.7	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.3									1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	三ヶ日	地点名	本坂	種別	給水栓	ID	48
浄水場-配水池	三ヶ日配水池	水源	県都田浄水場・三ヶ日深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	曇・晴	曇・雨	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.5	25.0	24.0	32.0	33.0	30.0	23.5	15.0	10.0	8.0	8.0	7.0	12	19.3	33.0	7.0	
水温(℃)			17.0	22.0	22.5	31.8	32.5	28.5	27.0	18.5	15.0	10.5	9.0	13.0	12	20.6	32.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.39	0.40	0.39	0.32	0.41	0.44	0.42	0.46	0.39	0.41	0.42	12	0.40	0.46	0.32	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			0.003			<0.002	4	<0.002	0.003	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.005							1	0.005	0.005	0.005	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.39	0.40	0.39	0.32	0.41	0.44	0.42	0.46	0.39	0.41	0.42	12	0.40	0.46	0.32	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			42			42			52			57	4	48	57	42	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						5.3							1	5.3	5.3	5.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			87			108			62			105	4	91	108	62	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.1	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.3	7.2	12	7.3	7.4	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.5							1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.03			0.02			<0.01	4	0.02	0.03	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_19

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	三ヶ日	地点名	大谷	種別	給水栓	ID	49
浄水場-配水池	都筑配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月17日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	晴・曇	晴・晴	晴・曇	曇・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			16.5	24.9	26.0	31.0	31.5	31.5	30.0	14.0	10.0	6.0	5.0	7.0	12	19.5	31.5	5.0	
水温(℃)			15.5	19.5	22.0	28.0	29.5	28.5	28.0	18.5	14.5	10.5	9.0	11.5	12	19.6	29.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.45	0.45	0.46	0.40	0.47	0.47	0.44	0.48	0.49	0.49	0.46	12	0.46	0.49	0.40	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04				<0.04		<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06		<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.006							1	0.006	0.006	0.006	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.42	0.45	0.45	0.46	0.40	0.47	0.47	0.44	0.48	0.49	0.49	0.46	12	0.46	0.49	0.40	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			35				43		43			50	4	43	50	35	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下							2.9						1	2.9	2.9	2.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03				<0.03		<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			66				85		60			103	4	79	103	60	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.7	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける							-1.0						1	-1.0	-1.0	-1.0	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)							0						1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02				0.05		0.02			0.01	4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_20

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　金指　　種別　給水栓　　ID　51

浄水場-配水池　大室山配水池　　水源　県都田浄水場・金指東深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			23.0	25.0	26.5	30.0	31.5	33.0	28.0	17.0	9.0	12.0	4.5	17.0	12	21.4	33.0	4.5	
水温(℃)			18.5	22.5	26.5	26.0	33.5	31.0	28.0	20.8	16.0	12.5	12.0	14.5	12	21.8	33.5	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.39	0.39	0.41	0.39	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.37	12	0.38	0.41	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.39	0.39	0.41	0.39	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.41	0.39	0.37	12	0.38	0.41	0.35	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	71			69			69			70			4	70	71	69	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.8									1	2.8	2.8	2.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	121			126			122			115			4	121	126	115	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.7	7.6	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-0.7									1	-0.7	-0.7	-0.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					2								1	2	2	2	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			0.01			<0.01			4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_21

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　引佐　　地点名　三岳　　種別　給水栓　　ID　52

浄水場-配水池　井伊谷配水池　　水源　県都田浄水場・須賀町深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	27.0	25.5	28.0	32.0	35.0	29.0	16.0	9.0	14.0	5.0	16.0	12	21.5	35.0	5.0	
水温(℃)			19.0	21.8	21.0	25.5	33.5	30.5	29.5	21.0	14.0	12.0	11.0	13.0	12	21.0	33.5	11.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.32	0.31	0.29	0.34	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.35	0.37	12	0.34	0.37	0.29	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.32	0.31	0.29	0.34	0.33	0.33	0.34	0.37	0.36	0.35	0.37	12	0.34	0.37	0.29	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	63			67			74			72			4	69	74	63	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.9									1	2.9	2.9	2.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	112			123			137			111			4	121	137	111	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	12	7.5	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-0.9									1	-0.9	-0.9	-0.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					2								1	2	2	2	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			0.02			0.03			<0.01			4	0.01	0.03	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_22

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	引佐	地点名	奥山	種別	給水栓	ID	53
浄水場-配水池	白山配水池	水源	県都田浄水場				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			19.5	24.5	23.0	27.0	30.0	33.5	25.5	13.5	7.0	9.0	4.5	14.5	12	19.3	33.5	4.5	
水温(℃)			17.0	20.0	24.0	24.5	31.0	28.5	28.0	18.0	11.5	10.0	9.0	11.5	12	19.4	31.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.57	0.57	0.54	0.52	0.51	0.52	12	0.55	0.58	0.51	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.004									1	0.004	0.004	0.004	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.58	0.56	0.56	0.55	0.56	0.55	0.57	0.57	0.54	0.52	0.51	0.52	12	0.55	0.58	0.51	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	33			36			42			46			4	39	46	33	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.6									1	1.6	1.6	1.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	65			81			88			73			4	77	88	65	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.8	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.3									1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.03			0.05			0.02			4	0.03	0.05	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_23

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	引佐	地点名	渋川	種別	給水栓	ID	54
浄水場-配水池	伊平配水池	水源	県都田浄水場・坂田-上坂田-金指西深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.5	25.0	24.0	29.0	29.0	32.5	28.5	15.0	6.5	11.5	5.0	15.0	12	20.1	32.5	5.0	
水温(℃)			17.0	21.0	24.5	26.0	32.0	29.0	27.5	18.5	13.0	9.5	10.5	12.0	12	20.0	32.0	9.5	
残留塩素(mg/L)			0.47	0.42	0.42	0.45	0.41	0.42	0.42	0.40	0.48	0.47	0.43	0.45	12	0.44	0.48	0.40	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				0.002									1	0.002	0.002	0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.47	0.42	0.42	0.45	0.41	0.42	0.42	0.40	0.48	0.47	0.43	0.45	12	0.44	0.48	0.40	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	58			62			61			62			4	61	62	58	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				0.4									1	0.4	0.4	0.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	103			114			118			89			4	106	118	89	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	12	8.0	8.1	7.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-0.4									1	-0.4	-0.4	-0.4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					8								1	8	8	8	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			0.02			0.03			0.01			4	0.02	0.03	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_24

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	引佐	地点名	寺野	種別	給水栓	ID	55
浄水場-配水池	寺野浄水場	水源	寺野川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・曇	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	23.5	22.5	26.0	30.0	30.5	29.5	13.5	9.0	12.0	6.0	17.0	12	20.0	30.5	6.0	
水温(℃)			17.0	20.0	23.0	19.0	30.5	28.5	25.0	16.5	10.5	8.5	8.5	11.0	12	18.2	30.5	8.5	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.40	0.47	0.41	0.44	0.41	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44	0.38	12	0.43	0.47	0.38	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.45	0.40	0.47	0.41	0.44	0.41	0.43	0.45	0.45	0.43	0.44	0.38	12	0.43	0.47	0.38	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	29			28			35			34			4	32	35	28	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.2									1	1.2	1.2	1.2	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	45			54			58			40			4	49	58	40	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.7	7.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	12	7.7	7.8	7.6	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.9									1	-1.9	-1.9	-1.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_25

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　二俣町阿蔵　　種別　給水栓　　ID　62

浄水場-配水池　皆原配水池　　水源　県寺谷浄水場

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.5	22.0	24.0	30.0	32.0	30.5	25.5	10.5	7.0	8.0	3.5	15.5	12	18.9	32.0	3.5	
水温(℃)			17.0	20.5	21.5	24.5	30.0	29.0	27.0	18.5	12.0	10.0	9.0	10.5	12	19.1	30.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	12	0.36	0.40	0.30	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				0.001									1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	12	0.36	0.40	0.30	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	34			36			43			47			4	40	47	34	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.3									1	2.3	2.3	2.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	67			81			75			78			4	75	81	67	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.0	7.2	7.1	7.4	7.6	7.7	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	12	7.3	7.7	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.8									1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			0.02			0.06			0.02			4	0.03	0.06	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_26

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	二俣町二俣	種別	給水栓	ID	63
浄水場-配水池	笹岡浄水場	水源	大園深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	24.0	25.5	29.0	32.5	32.0	28.0	12.0	10.0	8.0	8.0	15.5	12	20.4	32.5	8.0	
水温(℃)			19.0	19.5	22.0	23.0	29.5	22.0	22.5	18.5	14.0	13.0	13.0	14.5	12	19.2	29.5	13.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	12	0.36	0.40	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	12	0.36	0.40	0.35	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	46			43			40			44			4	43	46	40	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.4									1	3.4	3.4	3.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	75			77			73			72			4	74	77	72	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.3	7.3	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.4									1	-1.4	-1.4	-1.4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_27

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	山東	種別	給水栓	ID	64
浄水場-配水池	山東浄水場	水源	船明深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	曇・曇	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.5	22.5	25.0	29.5	33.5	32.0	25.5	11.0	6.0	7.0	5.0	15.8	12	19.4	33.5	5.0	
水温(℃)			20.5	23.5	23.5	23.5	32.5	31.0	27.5	18.5	10.0	9.0	9.0	12.2	12	20.1	32.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.40	0.35	0.30	0.45	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	12	0.38	0.45	0.30	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.40	0.35	0.30	0.45	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	12	0.38	0.45	0.30	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	46			44			42			44			4	44	46	42	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.3									1	3.3	3.3	3.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	75			80			80			63			4	75	80	63	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.3	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.3									1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_28

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	熊	種別	給水栓	ID	65
浄水場-配水池	熊市場浄水場	水源	阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	20.0	23.0	23.0	29.0	25.0	19.0	9.0	3.0	3.0	1.0	10.0	12	15.3	29.0	1.0	
水温(℃)			14.0	16.0	19.0	19.5	25.0	23.0	21.5	14.0	6.0	5.0	7.0	7.5	12	14.8	25.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.55	0.50	0.55	0.35	0.35	0.35	0.55	0.45	0.38	0.55	12	0.44	0.55	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.35	0.55	0.50	0.55	0.35	0.35	0.35	0.55	0.45	0.38	0.55	12	0.44	0.55	0.35	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	30			26			34			37			4	32	37	26	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.8									1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	46			49			53			40			4	47	53	40	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.8									1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02			0.03			0.03			0.02			4	0.03	0.03	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_29

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	長沢	種別	給水栓	ID	66
浄水場-配水池	長沢浄水場	水源	西阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			21.0	20.0	25.0	24.0	30.0	26.0	24.0	11.0	5.0	4.0	0.0	12.0	12	16.8	30.0	0.0	
水温(℃)			17.0	20.5	25.0	23.0	28.5	27.0	26.0	19.0	13.0	11.0	12.0	12.0	12	19.5	28.5	11.0	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.38	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.35	0.30	0.35	12	0.36	0.45	0.30	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			0.003			0.002			<0.002			4	<0.002	0.003	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.33	0.38	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.35	0.30	0.35	12	0.36	0.45	0.30	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	28			32			36			39			4	34	39	28	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.8									1	2.8	2.8	2.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	46			57			63			44			4	53	63	44	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.7	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.4	7.5	7.3	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.8									1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			4	0.02	0.02	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_30

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	芦窪	種別	給水栓	ID	67
浄水場-配水池	芦窪浄水場	水源	西阿多古川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			15.0	18.0	22.0	23.0	28.0	24.0	21.5	10.0	5.0	5.0	0.5	10.0	12	15.2	28.0	0.5	
水温(℃)			14.5	16.5	18.0	20.0	23.5	24.0	22.5	17.0	10.0	9.0	10.0	9.0	12	16.2	24.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.45	0.53	0.45	0.50	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	12	0.43	0.53	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.45	0.53	0.45	0.50	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	12	0.43	0.53	0.35	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	<10			<10			<10			10			4	<10	10	<10	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.0									1	1.0	1.0	1.0	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	23			29			32			22			4	27	32	22	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-2.6									1	-2.6	-2.6	-2.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.05			0.08			0.10			0.02			4	0.06	0.10	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_31

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	西藤平	種別	給水栓	ID	68
浄水場-配水池	西藤平浄水場	水源	カマンド沢表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			17.0	19.0	22.0	23.5	30.0	27.5	21.0	12.0	-2.5	-1.0	0.0	6.5	12	14.6	30.0	-2.5	
水温(℃)			18.0	20.0	23.0	24.0	31.0	30.0	28.0	19.0	19.0	16.0	17.0	10.5	12	21.3	31.0	10.5	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.43	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	12	0.40	0.50	0.35	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.43	0.35	0.42	0.35	0.35	0.35	12	0.40	0.50	0.35	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	14			<10			19			21			4	13	21	<10	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.8									1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	33			37			44			36			4	38	44	33	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.2	7.3	7.1	7.4	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-2.6									1	-2.6	-2.6	-2.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02			0.04			0.03			0.04			4	0.03	0.04	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	石神	種別	給水栓	ID	69
浄水場-配水池	石神浄水場	水源	石神浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			16.0	18.0	22.0	24.0	29.0	27.0	20.0	11.0	-1.0	-2.0	-1.0	7.0	12	14.2	29.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	19.0	21.5	24.0	30.0	28.0	27.0	21.0	25.0	18.0	17.0	12.0	12	21.5	30.0	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.35	0.30	0.27	0.27	0.28	0.30	0.35	0.28	0.25	0.23	0.23	12	0.28	0.35	0.23	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.35	0.30	0.27	0.27	0.28	0.30	0.35	0.28	0.25	0.23	0.23	12	0.28	0.35	0.23	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	30			36			30			34			4	32	36	30	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				4.8									1	4.8	4.8	4.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	53			71			53			39			4	54	71	39	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	12	7.2	7.4	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.8									1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.01			0.02			0.03			4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_33

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	青谷	種別	給水栓	ID	70
浄水場-配水池	両島浄水場	水源	両島浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			15.5	18.0	22.0	25.0	30.0	27.0	19.0	11.0	0.0	0.0	-2.0	7.5	12	14.4	30.0	-2.0	
水温(℃)			17.5	20.5	23.5	26.0	30.0	30.0	28.0	21.0	24.0	16.0	18.0	12.0	12	22.2	30.0	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.32	0.40	0.40	0.30	0.28	0.27	12	0.29	0.40	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.25	0.25	0.27	0.25	0.28	0.32	0.40	0.40	0.30	0.28	0.27	12	0.29	0.40	0.25	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	26			28			31			34			4	30	34	26	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.8									1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	47			53			56			46			4	51	56	46	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.7									1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　渡ケ島　　種別　給水栓　　ID　71

浄水場-配水池　渡ケ島浄水場　　水源　渡ケ島深井戸

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	22.0	23.0	26.0	29.0	27.0	24.0	6.0	4.0	5.0	0.0	11.0	12	16.3	29.0	0.0	
水温(℃)			18.0	20.0	21.5	22.0	24.5	25.0	25.0	18.0	16.0	14.0	16.0	16.0	12	19.7	25.0	14.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.28	0.35	0.30	0.35	0.30	0.28	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.31	0.35	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.35	0.28	0.35	0.30	0.35	0.30	0.28	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.31	0.35	0.25	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	49			45			45			45			4	46	49	45	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				4.4									1	4.4	4.4	4.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	79			87			82			74			4	81	87	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	12	7.2	7.3	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.5									1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.04			0.03			0.06			0.04			4	0.04	0.06	0.03	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_35

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	緑恵台	種別	給水栓	ID	72
浄水場-配水池	緑恵台浄水場	水源	緑恵台深井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	晴・曇	晴・雨	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.5	21.0	23.0	24.0	29.0	28.0	24.0	8.0	4.5	5.5	0.0	11.0	12	16.4	29.0	0.0	
水温(℃)			18.0	20.0	21.5	23.0	25.0	23.0	23.0	19.0	16.5	15.0	14.0	14.0	12	19.3	25.0	14.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.27	0.28	0.28	0.25	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.23	0.30	12	0.31	0.40	0.23	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.27	0.28	0.28	0.25	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.23	0.30	12	0.31	0.40	0.23	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	50			47			45			44			4	47	50	44	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.4									1	3.4	3.4	3.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	83			88			80			74			4	81	88	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.2									1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　天竜　　地点名　月　　種別　給水栓　　ID　73

浄水場-配水池　月浄水場　　水源　谷沢川表流水

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	12.0	22.0	26.0	26.0	23.0	21.0	8.0	3.5	-3.0	-5.0	6.0	12	13.1	26.0	-5.0	
水温(℃)			16.0	21.0	23.0	28.5	31.0	27.0	26.0	19.0	11.5	9.0	8.0		12	20.0	31.0	8.0	
残留塩素(mg/L)			0.28	0.33	0.35	0.25	0.35	0.30	0.27	0.30	0.40	0.28	0.25	0.33	12	0.31	0.40	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.002							1	0.002	0.002	0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.28	0.33	0.35	0.25	0.35	0.30	0.27	0.30	0.40	0.28	0.25	0.33	12	0.31	0.40	0.25	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			20			15			29			36	4	25	36	15	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						1.8							1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			37			56			27			63	4	46	63	27	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.7							1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	横山	種別	給水栓	ID	74
浄水場-配水池	横山浄水場	水源	横山浅井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	19.0	21.0	25.0	27.0	24.0	22.0	9.0	6.0	1.5	-5.0	6.0	12	14.5	27.0	-5.0	
水温(℃)			16.0	22.0	22.0	27.0	30.5	27.5	27.0	21.0	14.0		12.0		12	21.9	30.5	12.0	
残留塩素(mg/L)			0.28	0.35	0.38	0.35	0.34	0.30	0.35	0.28	0.45	0.30	0.27	0.30	12	0.33	0.45	0.27	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.28	0.35	0.38	0.35	0.34	0.30	0.35	0.28	0.45	0.30	0.27	0.30	12	0.33	0.45	0.27	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			38			47			30			30	4	36	47	30	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						10.6							1	10.6	10.6	10.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			69			115			51			53	4	72	115	51	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.1	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	12	7.1	7.3	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.6							1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						8							1	8	8	8	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	東雲名	種別	給水栓	ID	75
浄水場-配水池	東雲名浄水場	水源	東雲名浅井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	曇・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			18.0	20.0	20.0	22.0	25.0	23.0	23.0	9.0	5.5	0.0	-5.0	7.0	12	14.0	25.0	-5.0	
水温(℃)			13.0	20.0	19.5	24.0	26.5	24.0	23.0	17.0	11.0		9.0		12	18.7	26.5	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.33	0.30	0.35	0.35	0.30	0.32	0.35	0.33	0.45	0.42	0.27	0.30	12	0.34	0.45	0.27	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.33	0.30	0.35	0.35	0.30	0.32	0.35	0.33	0.45	0.42	0.27	0.30	12	0.34	0.45	0.27	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			42			43			38			38	4	40	43	38	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						9.7							1	9.7	9.7	9.7	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			70			86			36			50	4	61	86	36	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.3	7.3	7.3	7.5	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.4	7.6	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.4							1	-1.4	-1.4	-1.4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						70							1	70	70	70	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	横川	種別	給水栓	ID	76
浄水場-配水池	横川浄水場	水源	二俣川表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	17.5	19.0	28.5	26.0	25.0	24.0	11.0	2.0	0.0	-3.0	8.0	12	14.8	28.5	-3.0	
水温(℃)			18.0	21.0	21.5	28.0	33.0	29.0	28.0	20.0	14.0	9.0	5.0	12.0	12	19.9	33.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.35	0.45	0.45	0.35	0.45	0.28	0.45	0.45	0.30	0.45	0.40	12	0.40	0.45	0.28	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.003							1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.35	0.45	0.45	0.35	0.45	0.28	0.45	0.45	0.30	0.45	0.40	12	0.40	0.45	0.28	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			23			12			35			54	4	31	54	12	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						4.4							1	4.4	4.4	4.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			90			69			74			120	4	88	120	69	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	6.9	7.3	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	12	7.3	7.4	6.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける						-2.7							1	-2.7	-2.7	-2.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.02			0.01			0.01			0.01	4	0.01	0.02	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_40

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	只来	種別	給水栓	ID	77
浄水場-配水池	上只来浄水場	水源	二俣川浅井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・雨					
気温(℃)			19.0	18.0	20.0	24.0	27.0	26.0	25.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.5	12	14.9	27.0	0.0	
水温(℃)			16.0	18.5	19.5	24.5	29.0	27.0	26.5	20.0	16.0	11.0	10.5	12.0	12	19.2	29.0	10.5	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.45	0.40	0.30	0.38	0.55	0.45	0.48	0.55	0.35	0.30	0.28	12	0.41	0.55	0.28	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.45	0.40	0.30	0.38	0.55	0.45	0.48	0.55	0.35	0.30	0.28	12	0.41	0.55	0.28	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			45			43			40			55	4	46	55	40	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						23.8	16.3						1	20.1	23.8	16.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			86			158			60			112	4	104	158	60	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	6.9	6.9	6.9	7.0	6.5	6.8	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	12	7.0	7.3	6.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-2.5							1	-2.5	-2.5	-2.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			0.01			<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_41

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	天竜	地点名	横川	種別	給水栓	ID	78
浄水場-配水池	下百古里浄水場	水源	二俣川表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			19.0	18.0	19.0	24.0	27.0	26.0	26.0	11.0	0.5	0.0	0.0	12.5	12	15.3	27.0	0.0	
水温(℃)			15.5	18.0	20.0	24.0	28.5	25.5	25.0	19.0	15.0	6.0	7.0	10.0	12	17.8	28.5	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.40	0.45	0.45	0.35	0.38	0.50	0.45	0.55	0.55	0.55	0.45	0.20	12	0.44	0.55	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.003							1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下						<0.01							1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.45	0.45	0.35	0.38	0.50	0.45	0.55	0.55	0.55	0.45	0.20	12	0.44	0.55	0.20	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			24			11			36			48	4	30	48	11	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.6							1	2.6	2.6	2.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			55			71			73			94	4	73	94	55	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.4	7.2	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	12	7.4	7.6	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-2.2							1	-2.2	-2.2	-2.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			0.04			0.04			0.02			0.04	4	0.04	0.04	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	龍山	地点名	西川	種別	給水栓	ID	96
浄水場-配水池	西川浄水場	水源	西川深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月17日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	曇・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	19.0	18.0	26.0	26.5	26.5	25.5	10.0	0.0	2.0	-0.5	6.5	12	14.8	26.5	-0.5	
水温(℃)			14.0	21.0	20.5	25.5	25.0	25.0	23.0	16.0	12.0	7.0	6.5	9.0	12	17.0	25.5	6.5	
残留塩素(mg/L)			0.45	0.32	0.30	0.45	0.55	0.55	0.30	0.40	0.32	0.25	0.35	0.45	12	0.39	0.55	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002				0.008		<0.002			<0.002	4	0.002	0.008	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04				<0.04		<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06				<0.06		<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.45	0.32	0.30	0.45	0.55	0.55	0.30	0.40	0.32	0.25	0.35	0.45	12	0.39	0.55	0.25	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			24				22		22			25	4	23	25	22	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001				<0.001		<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下							3.2						1	3.2	3.2	3.2	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03				<0.03		<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002				<0.002		<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			35				40		14			37	4	32	40	14	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.5	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける							-1.8						1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)							2						1	2	2	2	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01				<0.01		<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	龍山	地点名	中島	種別	給水栓	ID	97
浄水場-配水池	中島浄水場	水源	中島深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	20.0	19.5	27.0	26.0	23.0	22.5	10.0	1.0	2.0	-1.5	6.0	12	14.5	27.0	-1.5	
水温(℃)			16.0	23.5	24.0	30.0	29.0	25.5	25.0	16.5	12.0	8.0	8.0	10.0	12	19.0	30.0	8.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.45	0.28	0.45	0.40	0.45	12	0.35	0.45	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.45	0.28	0.45	0.40	0.45	12	0.35	0.45	0.25	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			45			47			55			60	4	52	60	45	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.5							1	3.5	3.5	3.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			61			101			64			93	4	80	101	61	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	12	7.8	7.9	7.6	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.0							1	-1.0	-1.0	-1.0	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						1							1	1	1	1	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_44

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	龍山	地点名	生島	種別	給水栓	ID	98
浄水場-配水池	生島浄水場	水源	生島深井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			雨・雨	晴・曇	晴・晴	晴・曇	雨・晴	雨・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	19.0	19.0	25.5	26.0	24.0	23.0	10.5	1.0	1.0	0.0	7.0	12	14.5	26.0	0.0	
水温(℃)			15.0	20.0	22.0	26.0	27.0	23.0	22.0	15.5	10.0	9.0	9.0	11.0	12	17.5	27.0	9.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.28	0.30	0.35	0.35	12	0.29	0.35	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.28	0.30	0.35	0.35	12	0.29	0.35	0.25	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			39			37			37			37	4	37	39	37	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						5.3							1	5.3	5.3	5.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			59			77			39			61	4	59	77	39	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.0	7.1	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	12	7.2	7.3	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.5							1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						12							1	12	12	12	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　西領家　　種別　給水栓　　ID　102

浄水場-配水池　犬居浄水場　　水源　犬居浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			9.8	15.1	19.8	19.3	24.0	25.1	22.3	8.7	7.2	9.0	4.2	9.0	12	14.5	25.1	4.2	
水温(℃)			10.6	18.1	20.2	18.2	28.0	27.2	23.9	10.1	10.9	9.0	8.2	9.1	12	16.1	28.0	8.2	
残留塩素(mg/L)			0.46	0.43	0.41	0.22	0.42	0.21	0.42	0.45	0.42	0.27	0.40	0.45	12	0.38	0.46	0.21	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.46	0.43	0.41	0.22	0.42	0.21	0.42	0.45	0.42	0.27	0.40	0.45	12	0.38	0.46	0.21	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		37			36			32			36		4	35	37	32	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.3								1	3.3	3.3	3.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		76			73			65			68		4	71	76	65	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	12	7.3	7.4	7.2	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.4								1	-1.4	-1.4	-1.4	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					1								1	1	1	1	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	春野	地点名	平野	種別	給水栓	ID	103
浄水場-配水池	犬居浄水場	水源	犬居浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	16.7	17.6	23.5	24.5	23.1	22.5	8.9	8.9	1.0	2.0	8.2	12	13.9	24.5	1.0	
水温(℃)			12.1	22.5	20.0	20.1	34.0	29.8	25.0	16.9	11.2	8.1	8.7	11.4	12	18.3	34.0	8.1	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.26	0.41	0.20	0.32	0.22	0.43	0.44	0.45	0.27	0.40	0.41	12	0.34	0.45	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.26	0.41	0.20	0.32	0.22	0.43	0.44	0.45	0.27	0.40	0.41	12	0.34	0.45	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		37			34			33			36		4	35	37	33	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.3								1	3.3	3.3	3.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		70			74			63			60		4	67	74	60	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.0	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	12	7.2	7.3	7.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.5								1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					2								1	2	2	2	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　野尻　　種別　給水栓　　ID　104

浄水場-配水池　豊岡浄水場　　水源　豊岡浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.8	23.6	23.1	27.5	28.6	27.4	24.6	5.5	5.6	-0.4	2.9	9.0	12	15.9	28.6	-0.4	
水温(℃)			15.8	16.9	21.8	27.5	28.6	28.1	24.9	15.0	10.6	7.6	8.3	10.7	12	18.0	28.6	7.6	
残留塩素(mg/L)			0.52	0.22	0.32	0.32	0.36	0.36	0.37	0.36	0.28	0.44	0.47	0.49	12	0.38	0.52	0.22	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.52	0.22	0.32	0.32	0.36	0.36	0.37	0.36	0.28	0.44	0.47	0.49	12	0.38	0.52	0.22	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		30			34			29			29		4	30	34	29	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					9.9								1	9.9	9.9	9.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		58			64			59			53		4	59	64	53	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	12	6.9	7.0	6.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-2.0								1	-2.0	-2.0	-2.0	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.02			0.02			0.05			0.03		4	0.03	0.05	0.02	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	春野	地点名	赤岡	種別	給水栓	ID	105
浄水場-配水池	豊岡浄水場	水源	豊岡浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.3	23.5	20.1	24.5	25.7	27.3	24.0	9.0	7.4	5.7	4.0	9.0	12	16.0	27.3	4.0	
水温(℃)			15.8	19.9	20.8	27.3	27.6	26.7	24.9	15.6	12.2	10.0	10.2	12.8	12	18.7	27.6	10.0	
残留塩素(mg/L)			0.46	0.30	0.45	0.32	0.23	0.25	0.28	0.37	0.25	0.42	0.44	0.35	12	0.34	0.46	0.23	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.46	0.30	0.45	0.32	0.23	0.25	0.28	0.37	0.25	0.42	0.44	0.35	12	0.34	0.46	0.23	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		29			33			30			29		4	30	33	29	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					4.6								1	4.6	4.6	4.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		57			66			58			73		4	64	73	57	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	12	7.1	7.2	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.7								1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.01			0.01			0.03			0.03		4	0.02	0.03	0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　金川　　種別　給水栓　　ID　106

浄水場-配水池　気田第2浄水場　　水源　気田浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			15.2	23.6	30.0	28.1	33.6	29.4	25.3	7.5	6.9	-0.1	3.8	9.4	12	17.7	33.6	-0.1	
水温(℃)			15.8	19.1	22.0	28.1	28.4	26.6	24.4	16.4	12.9	10.3	10.4	12.0	12	18.9	28.4	10.3	
残留塩素(mg/L)			0.44	0.33	0.39	0.39	0.37	0.33	0.39	0.53	0.48	0.46	0.46	0.45	12	0.42	0.53	0.33	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.44	0.33	0.39	0.39	0.37	0.33	0.39	0.53	0.48	0.46	0.46	0.45	12	0.42	0.53	0.33	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		37			38			40			42		4	39	42	37	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					9.7								1	9.7	9.7	9.7	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		74			77			75			51		4	69	77	51	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	12	6.8	6.9	6.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける					-1.9								1	-1.9	-1.9	-1.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

管理項目_50

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　気田　　種別　給水栓　　ID　107

浄水場-配水池　気田第2浄水場　　水源　気田浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月21日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			14.3	23.6	20.9	25.6	30.0	26.0	23.3	12.7	10.9	7.1	7.7	10.7	12	17.7	30.0	7.1	
水温(℃)			15.2	16.2	17.4	22.7	26.0	23.8	22.1	18.0	15.2	14.4	12.4	13.0	12	18.0	26.0	12.4	
残留塩素(mg/L)			0.42	0.46	0.39	0.43	0.48	0.30	0.41	0.55	0.48	0.46	0.44	0.41	12	0.44	0.55	0.30	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				<0.06		<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.42	0.46	0.39	0.43	0.48	0.30	0.41	0.55	0.48	0.46	0.44	0.41	12	0.44	0.55	0.30	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		39				47		39			40		4	41	47	39	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						28.2	25.9						1	27.1	28.2	25.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		73				103		70			55		4	75	103	55	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.8	6.9	6.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける						-1.7							1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	春野	地点名	篠原	種別	給水栓	ID	108
浄水場-配水池	気田第2浄水場	水源	気田浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			12.6	24.8	22.9	26.4	27.6	29.2	24.4	6.5	6.4	1.8	3.3	9.0	12	16.2	29.2	1.8	
水温(℃)			15.7	23.1	26.4	26.4	35.1	32.3	28.0	18.7	13.5	10.1	8.1	13.1	12	20.9	35.1	8.1	
残留塩素(mg/L)			0.58	0.35	0.35	0.21	0.22	0.23	0.30	0.38	0.50	0.46	0.38	0.42	12	0.37	0.58	0.21	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.58	0.35	0.35	0.21	0.22	0.23	0.30	0.38	0.50	0.46	0.38	0.42	12	0.37	0.58	0.21	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		38			39			41			41		4	40	41	38	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					7.7								1	7.7	7.7	7.7	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		70			77			74			72		4	73	77	70	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	12	7.0	7.0	6.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.6								1	-1.6	-1.6	-1.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　里原　　種別　給水栓　　ID　109

浄水場-配水池　平里浄水場　　水源　平里浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			13.0	21.3	21.5	28.2	28.0	26.0	25.8	8.5	7.0	1.6	4.9	11.4	12	16.4	28.2	1.6	
水温(℃)			15.6	19.6	22.0	27.4	25.1	26.6	24.5	15.0	10.4	7.6	8.5	10.2	12	17.7	27.4	7.6	
残留塩素(mg/L)			0.48	0.35	0.45	0.46	0.45	0.32	0.40	0.44	0.40	0.43	0.40	0.50	12	0.42	0.50	0.32	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.48	0.35	0.45	0.46	0.45	0.32	0.40	0.44	0.40	0.43	0.40	0.50	12	0.42	0.50	0.32	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		44			46			43			37		4	42	46	37	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					4.9								1	4.9	4.9	4.9	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		72			88			76			60		4	74	88	60	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	12	7.2	7.2	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.5								1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　高瀬　　種別　給水栓　　ID　110

浄水場-配水池　久保田浄水場　　水源　早川沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・晴	晴・雨					
気温(℃)			15.1	24.5	30.0	28.9	32.6	31.8	28.7	12.1	11.1	8.6	6.3	12.8	12	20.2	32.6	6.3	
水温(℃)			16.7	17.2	32.4	28.8	28.1	30.1	26.0	16.7	10.6	8.7	8.6	11.2	12	19.6	32.4	8.6	
残留塩素(mg/L)			0.31	0.38	0.33	0.22	0.22	0.43	0.31	0.42	0.41	0.45	0.51	0.49	12	0.37	0.51	0.22	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.31	0.38	0.33	0.22	0.22	0.43	0.31	0.42	0.41	0.45	0.51	0.49	12	0.37	0.51	0.22	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		31			34			32			35		4	33	35	31	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					1.3								1	1.3	1.3	1.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		46			65			51			55		4	54	65	46	味
目25	濁度	1度以下	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.3	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	12	7.8	8.0	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-0.7								1	-0.7	-0.7	-0.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　砂川　　種別　給水栓　　ID　111

浄水場-配水池　砂川浄水場　　水源　西沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・曇	雨・晴	晴・曇	雨・曇	晴・晴	晴・晴	雨・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			9.9	17.8	18.1	16.7	24.3	24.3	21.8	7.1	6.9	0.0	1.8	8.5	12	13.1	24.3	0.0	
水温(℃)			11.2	20.8	20.1	16.0	30.2	28.5	24.1	14.9	9.9	7.0	8.2	11.9	12	16.9	30.2	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.36	0.43	0.41	0.32	0.41	0.20	0.32	0.37	0.34	0.25	0.41	0.45	12	0.36	0.45	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.36	0.43	0.41	0.32	0.41	0.20	0.32	0.37	0.34	0.25	0.41	0.45	12	0.36	0.45	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		34			36			33			38		4	35	38	33	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.7								1	2.7	2.7	2.7	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		74			81			72			71		4	75	81	71	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	6.8	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2	7.3	7.4	8.4	12	7.3	8.4	6.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.8								1	-1.8	-1.8	-1.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					15								1	15	15	15	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　春野　　地点名　熊切　　種別　給水栓　　ID　112

浄水場-配水池　熊切浄水場　　水源　沢枯沢伏流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	雨・曇	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・曇	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			7.0	16.0	19.0	27.0	25.0	24.0	22.0	4.0	4.0	-3.0	0.0	8.0	12	12.8	27.0	-3.0	
水温(℃)			15.0	19.0	21.0	27.0	28.0	27.0	24.0	14.0	10.0	5.0	8.0	10.0	12	17.3	28.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.31	0.23	0.30	0.26	0.24	0.25	0.32	0.28	0.28	0.35	0.25	12	0.29	0.35	0.23	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					<0.01								1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.31	0.23	0.30	0.26	0.24	0.25	0.32	0.28	0.28	0.35	0.25	12	0.29	0.35	0.23	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		38			41			40			56		4	44	56	38	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.6								1	3.6	3.6	3.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		94			98			84			93		4	92	98	84	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	12	7.1	7.2	6.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.9								1	-1.9	-1.9	-1.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			0.01			0.01			0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	春野	地点名	五和	種別	給水栓	ID	113
浄水場-配水池	五和浄水場	水源	五和深井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・曇	雨・曇	雨・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			8.0	18.0	19.0	23.0	27.0	24.0	22.0	6.0	3.0	-3.0	0.0	5.0	12	12.7	27.0	-3.0	
水温(℃)			12.0	19.0	21.0	25.0	28.0	28.0	24.0	14.0	10.0	7.0	8.0	10.0	12	17.2	28.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.21	0.27	0.27	0.22	0.22	0.21	0.22	0.25	0.22	0.28	0.23	12	0.24	0.28	0.21	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下					0.03								1	0.03	0.03	0.03	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.21	0.27	0.27	0.22	0.22	0.21	0.22	0.25	0.22	0.28	0.23	12	0.24	0.28	0.21	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		36			38			36			35		4	36	38	35	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.007			0.013			0.006			0.005		4	0.008	0.013	0.005	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					3.2								1	3.2	3.2	3.2	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		73			79			71			62		4	71	79	62	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.7	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.1								1	-1.1	-1.1	-1.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					12								1	12	12	12	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	神妻	種別	給水栓	ID	122
浄水場-配水池	神妻浄水場	水源	神妻浅井戸				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			20.0	19.0	22.0	24.0	30.0	26.0	23.0	8.0	0.0	3.0	0.0	9.0	12	15.3	30.0	0.0	
水温(℃)			20.0	20.0	25.0	23.0	31.0	29.5	26.5	18.0	10.0	8.0	3.0	10.0	12	18.7	31.0	3.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.25	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	12	0.25	0.25	0.25	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	45			43			43			43			4	44	45	43	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.1									1	3.1	3.1	3.1	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	74			72			70			55			4	68	74	55	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.5	7.6	7.4	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.1									1	-1.1	-1.1	-1.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	半場	種別	給水栓	ID	123
浄水場-配水池	中部浄水場	水源	中部浅井戸				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	18.0	17.0	29.0	25.0	27.0	24.0	9.0	2.0	0.0	-1.0	6.0	12	14.5	29.0	-1.0	
水温(℃)			15.0	23.0	23.0	28.0	30.0	27.0	26.0	15.0	9.0	4.0	4.0	8.0	12	17.7	30.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	12	0.29	0.35	0.25	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			0.0003			0.0002			0.0002			<0.0002	4	<0.0002	0.0003	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	12	0.29	0.35	0.25	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			49			48			48			42	4	47	49	42	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.5							1	3.5	3.5	3.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			80			100			65			62	4	77	100	62	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	12	7.6	7.7	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-0.9							1	-0.9	-0.9	-0.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						6							1	6	6	6	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	山香	種別	給水栓	ID	124
浄水場-配水池	山香浄水場	水源	平石沢-役人沢表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月1日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			17.0	17.0	15.0	28.0	25.0	26.0	23.0	9.0	2.0	-1.0	-2.0	5.0	12	13.7	28.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	22.0	21.0	27.0	29.0	25.0	24.0	16.0	11.0	7.0	7.0	10.0	12	17.9	29.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.24	0.30	0.15	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						0.001							1	0.001	0.001	0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.006							1	0.006	0.006	0.006	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.20	0.20	0.15	0.20	0.15	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.24	0.30	0.15	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			34			26			50			63	4	43	63	26	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			0.002			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	0.002	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						1.8							1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			51			67			38			99	4	64	99	38	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	12	7.9	8.0	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.2							1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						11							1	11	11	11	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	浦川	種別	給水栓	ID	125
浄水場-配水池	浦川浄水場	水源	出馬川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・曇	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			19.0	19.0	20.0	23.0	31.0	25.0	20.0	10.0	1.0	2.0	0.0	10.0	12	15.0	31.0	0.0	
水温(℃)			17.0	21.0	20.0	18.0	31.0	29.5	25.0	17.0	5.0	9.0	9.0	11.0	12	17.7	31.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	12	0.22	0.25	0.15	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.20	0.15	0.25	0.25	0.15	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	12	0.22	0.25	0.15	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	24			19			28			33			4	26	33	19	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.0									1	1.0	1.0	1.0	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	36			36			46			31			4	37	46	31	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	12	7.7	7.8	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.9									1	-1.9	-1.9	-1.9	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.01			0.05			<0.01			<0.01			4	0.02	0.05	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	城西	種別	給水栓	ID	126
浄水場-配水池	城西浄水場	水源	大洞沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			10.0	15.0	19.0	24.0	30.0	26.0	22.0	5.0	1.0	-2.0	0.0	7.0	12	13.1	30.0	-2.0	
水温(℃)			10.0	14.0	19.0	24.0	21.0	18.0	23.0	14.0	8.0	6.0	5.0	7.0	12	14.1	24.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.15	0.20	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40	0.40	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.15	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				<0.06		<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.20	0.15	0.20	0.25	0.25	0.40	0.25	0.40	0.40	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.15	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		58				54		62			68		4	60	68	54	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.6							1	2.6	2.6	2.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		82				95		83			75		4	84	95	75	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.8	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.0	8.0	7.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける						-0.6							1	-0.6	-0.6	-0.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.05				0.06		0.04			0.03		4	0.05	0.06	0.03	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	相月	種別	給水栓	ID	127
浄水場-配水池	相月浄水場	水源	相月沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			9.0	16.0	19.0	23.0	25.0	23.0	21.0	5.0	1.0	-2.0	-1.0	7.0	12	12.2	25.0	-2.0	
水温(℃)			13.0	16.0	19.0	20.0	26.0	25.0	22.0	14.0	9.0	6.0	6.0	8.0	12	15.3	26.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.30	0.25	0.35	0.35	0.25	0.40	12	0.28	0.40	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		63			64			58			64		4	62	64	58	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					1.1								1	1.1	1.1	1.1	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		92			93			73			77		4	84	93	73	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	12	8.1	8.2	8.0	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-0.1								1	-0.1	-0.1	-0.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.05			0.06			0.03			0.03		4	0.04	0.06	0.03	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	早瀬	種別	給水栓	ID	128
浄水場-配水池	早瀬浄水場	水源	境上沢表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			18.0	19.0	21.0	25.0	28.0	25.0	21.0	8.0	-1.0	2.0	0.0	10.0	12	14.7	28.0	-1.0	
水温(℃)			17.0	20.0	21.0	22.0	28.0	27.5	23.0	15.0	5.0	6.0	4.0	8.0	12	16.4	28.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.26	0.30	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	12	0.26	0.30	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	39			26			35			57			4	39	57	26	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				0.8									1	0.8	0.8	0.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	55			53			56			62			4	57	62	53	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	12	7.9	8.0	7.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.1									1	-1.1	-1.1	-1.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	川上	種別	給水栓	ID	129
浄水場-配水池	川上浄水場	水源	奥山川表流水				

採水日			4月16日	5月21日	6月13日	7月2日	8月19日	9月19日	10月1日	11月20日	12月19日	1月21日	2月18日	3月13日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	曇・曇	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・晴					
気温(℃)			16.0	19.0	21.0	23.0	27.0	24.0	19.0	17.0	0.0	1.0	-1.0	8.0	12	14.5	27.0	-1.0	
水温(℃)			15.0	18.0	20.0	19.0	27.0	21.0	24.0	17.0	11.0	7.0	7.0	8.0	12	16.2	27.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.35	0.25	0.30	0.20	0.20	0.15	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.27	0.35	0.15	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下					<0.008								1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下				<0.001									1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下				<0.002									1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.35	0.25	0.30	0.20	0.20	0.15	0.30	0.30	0.25	0.25	0.35	12	0.27	0.35	0.15	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	24			26			28			36			4	28	36	24	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下				1.5									1	1.5	1.5	1.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	36			46			45			48			4	44	48	36	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.7	7.6	7.8	7.5	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	12	7.8	7.9	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける				-1.7									1	-1.7	-1.7	-1.7	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					1								1	1	1	1	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	0.02			0.03			0.02			<0.01			4	0.02	0.03	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)				<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	大滝	種別	給水栓	ID	130
浄水場-配水池	大滝浄水場	水源	半血沢表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			18.0	17.0	15.0	28.0	24.0	24.0	22.5	10.0	2.0	0.0	-2.0	6.0	12	13.7	28.0	-2.0	
水温(℃)			16.0	17.0	16.0	23.0	24.0	23.0	22.0	12.0	5.0	3.0	2.0	6.0	12	14.1	24.0	2.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.30	0.25	0.15	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	12	0.25	0.30	0.15	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.30	0.25	0.15	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.20	12	0.25	0.30	0.15	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			30			26			34			18	4	27	34	18	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						1.8							1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			56			62			35			50	4	51	62	35	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.8	7.9	7.8	8.0	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	12	7.9	8.0	7.8	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.1							1	-1.1	-1.1	-1.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						0							1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　佐久間　　地点名　野田　　種別　給水栓　　ID　131

浄水場-配水池　野田浄水場　　水源　ホンタニ沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	曇・晴	雨・曇	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			9.0	12.0	19.0	26.0	27.0	23.0	22.0	8.0	1.0	-2.0	1.0	6.0	12	12.7	27.0	-2.0	
水温(℃)			12.0	16.0	19.0	24.0	25.0	22.0	21.0	10.0	6.0	4.0	5.0	6.0	12	14.2	25.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.45	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.40	12	0.29	0.45	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002				<0.0002		0.0003			0.0007		4	0.0003	0.0007	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				<0.06		<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						0.002							1	0.002	0.002	0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.20	0.45	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.40	12	0.29	0.45	0.20	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		29				27		38			45		4	35	45	27	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				<0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						2.6							1	2.6	2.6	2.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		47				73		63			63		4	62	73	47	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.9	8.0	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-1.3							1	-1.3	-1.3	-1.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						50							1	50	50	50	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	佐久間	地点名	上平山	種別	給水栓	ID	132
浄水場-配水池	上平山浄水場	水源	牧ノ沢表流水				

採水日			4月9日	5月23日	6月4日	7月9日	8月21日	9月3日	10月7日	11月21日	12月10日	1月14日	2月20日	3月4日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			曇・雨	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・曇	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	雨・曇					
気温(℃)			16.0	17.0	15.0	26.0	26.0	22.0	21.0	10.0	1.0	-1.0	-3.0	3.0	12	12.8	26.0	-3.0	
水温(℃)			12.0	16.0	18.0	22.0	24.0	22.0	21.0	13.0	8.0	3.0	3.0	6.0	12	14.0	24.0	3.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.45	0.20	0.25	0.20	0.20	12	0.25	0.45	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下								<0.01					1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.30	0.25	0.45	0.20	0.25	0.20	0.20	12	0.25	0.45	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下			10			<10			13			49	4	18	49	<10	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						1.8							1	1.8	1.8	1.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下			41			48			20			34	4	36	48	20	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.7	7.6	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.8	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-2.1							1	-2.1	-2.1	-2.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						4							1	4	4	4	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	水窪	地点名	神原	種別	給水栓	ID	145
浄水場-配水池	神原浄水場	水源	後河内川-アロウタ沢表流水-神原浅井戸				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			13.0	15.0	23.0	24.0	29.0	27.0	24.0	12.0	17.0	3.0	4.0	9.0	12	16.7	29.0	3.0	
水温(℃)			14.0	18.0	19.0	25.0	24.0	25.0	22.0	16.0	16.0	7.0	7.0	9.0	12	16.8	25.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.40	0.30	0.35	0.30	0.25	12	0.25	0.40	0.10	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		0.0002			0.0002			0.0003			0.0005		4	0.0003	0.0005	0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.20	0.10	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.40	0.30	0.35	0.30	0.25	12	0.25	0.40	0.10	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		49			56			54			60		4	55	60	49	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.3								1	2.3	2.3	2.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		74			83			77			78		4	78	83	74	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.8	7.9	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-0.6								1	-0.6	-0.6	-0.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	水窪	地点名	長尾	種別	給水栓	ID	146
浄水場-配水池	長尾浄水場	水源	瀬戸野沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			14.0	17.0	23.0	23.0	27.0	26.0	21.0	11.0	6.0	3.0	5.0	11.0	12	15.6	27.0	3.0	
水温(℃)			11.0	15.0	17.0	21.0	22.0	23.0	21.0	13.0	10.0	7.0	7.0	8.0	12	14.6	23.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.25	0.30	12	0.28	0.40	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.30	0.20	0.25	0.20	0.30	0.25	0.40	0.30	0.25	0.25	0.30	12	0.28	0.40	0.20	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		28			31			29			32		4	30	32	28	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					1.1								1	1.1	1.1	1.1	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		47			59			53			49		4	52	59	47	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.1	7.5	7.6	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	12	7.6	7.9	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.2								1	-1.2	-1.2	-1.2	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.05			<0.01			0.01			<0.01		4	0.02	0.05	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　水窪　　地点名　上村　　種別　給水栓　　ID　147

浄水場-配水池　上村浄水場　　水源　後河内川-アロウタ沢表流水-神原浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			16.0	19.0	23.0	26.0	29.0	28.0	24.0	10.0	16.0	3.0	4.0	9.0	12	17.3	29.0	3.0	
水温(℃)			14.0	18.0	19.0	24.0	24.0	25.0	22.0	13.0	15.0	7.0	7.0	9.0	12	16.4	25.0	7.0	
残留塩素(mg/L)			0.35	0.10	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.20	12	0.26	0.35	0.10	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			0.0002			0.0003			0.0005		4	0.0003	0.0005	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					<0.002								1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.35	0.10	0.25	0.30	0.25	0.20	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.20	12	0.26	0.35	0.10	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		49			56			53			62		4	55	62	49	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					2.0								1	2.0	2.0	2.0	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		74			82			81			56		4	73	82	56	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.5	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	12	7.8	7.9	7.5	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-0.6								1	-0.6	-0.6	-0.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					0								1	0	0	0	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	水窪	地点名	向島	種別	給水栓	ID	148
浄水場-配水池	向島浄水場	水源	押沢表流水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			11.0	16.0	22.0	25.0	25.0	28.0	23.0	10.0	10.0	5.0	0.0	5.0	12	15.0	28.0	0.0	
水温(℃)			11.0	15.0	16.0	20.0	22.0	24.0	18.0	13.0	9.0	5.0	5.0	10.0	12	14.0	24.0	5.0	
残留塩素(mg/L)			0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	12	0.24	0.30	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					0.005								1	0.005	0.005	0.005	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.20	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.20	12	0.24	0.30	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		56			97			91			110		4	89	110	56	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					0.8								1	0.8	0.8	0.8	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		84			148			135			137		4	126	148	84	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	12	8.1	8.2	7.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける					0.1								1	0.1	0.1	0.1	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					8								1	8	8	8	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　水窪　　地点名　門桁　　種別　給水栓　　ID　149

浄水場-配水池　門桁浄水場　　水源　クルマヤ沢表流水

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	15.0	22.0	23.0	23.0	25.0	22.0	4.0	5.0	-2.0	2.0	2.0	12	12.6	25.0	-2.0	
水温(℃)			9.0	15.0	17.0	21.0	22.0	22.0	18.0	12.0	7.0	4.0	6.0	8.0	12	13.4	22.0	4.0	
残留塩素(mg/L)			0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.25	12	0.24	0.30	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下					<0.001								1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下					0.003								1	0.003	0.003	0.003	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.25	0.20	0.25	0.20	0.25	0.20	0.20	0.30	0.20	0.30	0.30	0.25	12	0.24	0.30	0.20	臭気
目17	カルシウム､マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		47			55			53			58		4	53	58	47	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					1.4								1	1.4	1.4	1.4	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		72			82			76			55		4	71	82	55	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	12	8.0	8.1	7.9	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける					-0.3								1	-0.3	-0.3	-0.3	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					14								1	14	14	14	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.07			0.09			0.04			0.03		4	0.06	0.09	0.03	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区　水窪　　地点名　西浦　　種別　給水栓　　ID　150

浄水場-配水池　西浦浄水場　　水源　西浦浅井戸

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月19日	9月3日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・雨					
気温(℃)			10.0	17.0	24.0	21.0	27.0	24.0	21.0	8.0	3.0	0.0	9.0	13.0	12	14.8	27.0	0.0	
水温(℃)			12.0	16.0	18.0	23.0	22.5	22.0	19.0	12.0	8.0	7.0	6.0	7.0	12	14.4	23.0	6.0	
残留塩素(mg/L)			0.30	0.20	0.30	0.25	0.35	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.35	0.20	
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002				<0.0002		<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		0.003				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	0.003	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下		<0.06				<0.06		<0.06			<0.06		4	<0.06	<0.06	<0.06	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下						<0.001							1	<0.001	<0.001	<0.001	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下						<0.002							1	<0.002	<0.002	<0.002	
目15	農薬類	1以下							<0.01						1	<0.01	<0.01	<0.01	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下	0.30	0.20	0.30	0.25	0.35	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	12	0.25	0.35	0.20	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		68				62		63			60		4	63	68	60	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001				0.001		<0.001			<0.001		4	<0.001	0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下						3.5							1	3.5	3.5	3.5	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	臭気
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		114				113		97			86		4	103	114	86	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	12	<0.1	0.2	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	12	7.8	7.8	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける						-0.6							1	-0.6	-0.6	-0.6	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)						14							1	14	14	14	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			0.01		4	<0.01	0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)							<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	天竜川表流水	種別	原水	ID	11
浄水場-配水池	大原浄水場	水源	原水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月10日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	雨・雨	雨・晴	雨・晴	曇・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴					
気温(℃)			20.0	24.7	27.5	27.1	33.5	33.0	26.0	16.0	10.5	8.1	10.0	14.0	12	20.9	33.5	8.1	
水温(℃)			12.0	12.0	17.5	21.8	24.8	24.0	22.0	14.0	10.5	6.3	6.5	11.5	12	15.2	24.8	6.3	
残留塩素(mg/L)																			
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			0.003		4	<0.002	0.003	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下																	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下																	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下																	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		34			42			42			49		4	42	49	34	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.034			0.015			0.015			0.110		4	0.044	0.110	0.015	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					1.6								1	1.6	1.6	1.6	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	4	<1	<1	<1	1	1	<1	<1	1	2	12	<1	4	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		78			84			93			89		4	86	93	78	味
目25	濁度	1度以下	48.0	13.8	48.0	53.0	4.2	7.3	7.6	16.0	5.9	3.8	9.9	14.1	12	19.3	53.0	3.8	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	12	7.8	7.9	7.7	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-0.8								1	-0.8	-0.8	-0.8	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					370								1	370	370	370	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		0.22			0.14			0.10			0.19		4	0.16	0.22	0.10	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果

地区	旧浜松市	地点名	天竜川伏流水	種別	原水	ID	15
浄水場-配水池	常光浄水場	水源	原水				

採水日			4月11日	5月14日	6月11日	7月11日	8月6日	9月17日	10月8日	11月26日	12月17日	1月16日	2月4日	3月11日	予定回数	平均	最大	最小	
天候（前日・当日）			晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・雨	雨・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴	晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨					
気温(℃)			20.0	20.0	23.0	23.0	37.0	28.0	25.0	19.0	16.5	11.0	6.5	15.0	12	20.3	37.0	6.5	
水温(℃)			12.5	15.5	16.5	19.0	21.8	22.8	22.5	17.5	15.5	12.5	11.3	11.0	12	16.5	22.8	11.0	
残留塩素(mg/L)																			
番号	水質管理目標設定項目	目標値	結果												予定回数	平均	最大	最小	
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下		<0.0004				<0.0004		<0.0004			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004	一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下		<0.04				<0.04		<0.04			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04	
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下						<0.008							1	<0.008	<0.008	<0.008	
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																	消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下																	
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下																	
目15	農薬類	1以下																	農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下																	臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下		45			42			43			47		4	44	47	42	味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001	着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下					7.3								1	7.3	7.3	7.3	味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下		<0.03				<0.03		<0.03			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03	臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下		<0.002				<0.002		<0.002			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002	
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1	
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下		80			77			77			65		4	75	80	65	味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	0.1	<0.1	基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	12	7.2	7.3	7.1	
目27	腐食性（ランゲリア指数）	－1程度とし、極力0に近づける					-1.5								1	-1.5	-1.5	-1.5	腐食
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)					48								1	48	48	48	水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下		<0.01				<0.01		<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01	着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下(P)						<0.000005							1	<0.000005	<0.000005	<0.000005	一般有機物

（注）予定回数は、「令和６年度水質検査計画」に基づいて記載しているため、実際の検査回数と異なる場合があります。

（注）目15農薬類は、同月の別日に実施。

（注）（P)は、暫定値を示します。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

旧浜松市

	ID		12	13	14	16	17	18	19	20	21	22						
	地点名		半田深井戸	平口4深井戸	平口5深井戸	常光1深井戸	常光2深井戸	常光3深井戸	常光4深井戸	常光5深井戸	豊西2深井戸	豊西3深井戸						
	浄水場-配水池		大原浄水場	大原浄水場	大原浄水場	常光浄水場	常光浄水場	常光浄水場	常光浄水場	常光浄水場	常光浄水場	常光浄水場						
	採水日		8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日						区分
	天候		曇・雨	曇・雨	曇・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨						
	気温(℃)		24.0	24.0	24.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0						
	水温(℃)		18.0	17.0	17.5	15.5	16.5	16.0	15.0	15.5	15.5	15.0						
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2						病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003						
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005						
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	6.9	4.5	1.0	0.9	0.8	0.7	1.1	0.7	0.9						
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08						
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002						
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004						一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002						
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01						着色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03						
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.5	15.2	15.3	5.8	5.7	6.8	7.8	5.7	5.8	7.0						味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001						着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.4	7.8	7.6	4.7	4.6	4.4	4.0	4.6	4.4	4.4						
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	37	38	59	72	68	55	49	71	57	54						味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	122	154	160	132	127	108	104	142	107	111						
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02						発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001						
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005						発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005						臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3						味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	6.6	6.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6						
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						基礎的性状
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1						

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

浜北

ID			28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38					
地点名			高畑1深井戸	高畑2深井戸	永島1深井戸	永島2深井戸	永島3深井戸	永島4深井戸	上島1深井戸	上島2深井戸	小林1深井戸	小林2深井戸	小林3深井戸					
浄水場-配水池			寺島配水池	寺島配水池	永島配水池	永島配水池	永島配水池	永島配水池	上島配水池	上島配水池	小林配水池	小林配水池	小林配水池					
採水日			6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日					区分
天候			晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴					
気温(℃)			31.0	29.0	32.0	32.0	30.0	32.0	30.0	29.5	31.0	31.0	33.0					
水温(℃)			15.0	15.0	16.0	16.0	16.0	15.5	17.0	17.0	18.5	19.0	18.0					
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003					
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005					
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	2.3	2.9	1.4					
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08					
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004					一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01					着色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03					
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	5.3	6.2	6.0	6.0	6.6	6.5	6.7	7.4	11.0	5.9					味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001					着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.8	4.8	4.5	4.2	4.3	4.6	4.3	4.6	5.8	6.5	5.1					
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	62	61	58	60	63	58	60	52	82	70	66					味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	116	106	120	117	128	109	112	109	156	156	128					
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02					発泡
基42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005					発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005					臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.1	7.0	7.1					
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					基礎的性状
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1					

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

細江

ID			43	44	45	46												区分
地点名			茂塚深井戸	森深井戸	東部1深井戸	東部2深井戸												
浄水場-配水池			中央配水池	中央配水池	中央配水池	中央配水池												
採水日			8月27日	8月27日	8月27日	8月27日												
天候			曇・雨	曇・雨	曇・雨	曇・雨												
気温(℃)			24.0	24.0	24.0	24.0												
水温(℃)			19.5	18.5	20.0	20.0												
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	4	0	0	0												病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出												
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003												無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005												
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.8	1.2	0.3	<0.1												
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08												
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004												
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001												
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.2	7.3	9.9	11.3												味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	0.002	<0.001												着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.8	8.3	3.9	3.2												味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	70	106	51	42												
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	140	191	108	110												
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02												発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001												
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005												発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005												臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3												味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.8	7.8												基礎的性状
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし												
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5												
基51	濁　　度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1												

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

三ヶ日

	ID		50															区分
	地点名		三ヶ日深井戸															
	浄水場-配水池		三ヶ日配水池															
	採水日		8月27日															
	天候		曇・雨															
	気温(℃)		24.5															
	水温(℃)		18.5															
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0															病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出															
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003															無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005															
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001															
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002															
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004															
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001															
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.8															
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08															
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1															
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002															一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005															
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004															
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002															
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001															
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001															
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1															着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01															
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03															
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1															
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	13.7															味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001															着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3															味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	117															
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	254															
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02															発泡
基42	ジェオスミン	0.0000 1 mg/L以下	<0.000001															かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001															
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005															発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005															臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3															味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0															基礎的性状
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし															
基50	色　　度	5度以下	<0.5															
基51	濁　　度	2度以下	<0.1															

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度　　水質基準項目の検査結果（原水）　　引佐

ID			56	57	58	59	60	61									区分
地点名			金指東深井戸	須賀町深井戸	坂田深井戸	上坂田深井戸	金指西深井戸	寺野表流水									
浄水場-配水池			金指配水池	井伊谷配水池	伊平配水池	井伊谷配水池	伊平配水池	寺野浄水場									
採水日			7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日									
天候			晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴									
気温(℃)			36.5	34.0	32.5	34.1	36.5	32.0									
水温(℃)			19.0	18.0	18.0	17.9	19.0	21.0									
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果														
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	15									病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出									
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003									無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005									
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002									
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	1.0	2.4	3.4	1.3	0.4									
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.08	<0.08	<0.08	0.08	<0.08									
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下															一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L															
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下															
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下															
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下															
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下															
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下															
基21	塩素酸	0.6mg/L以下															消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下															
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下															
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下															
基26	臭素酸	0.01mg/L以下															
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下															
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下															
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下															
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下															
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下															
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01									
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03									
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.6	7.8	8.9	8.0	11.0	2.1									味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001									着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	9.9	7.9	8.4	7.1	2.2									味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	78	79	109	104	80	33									
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	133	143	198	191	157	67									
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02									発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001									
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005									発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005									臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3									味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.1	7.8	7.6	7.7	7.4									基礎的性状
基48	味	異常でないこと															
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.6									
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

天竜

ID			79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	
地点名			大園深井戸	船明深井戸	阿多古川表流水	西阿多古川表流水	西阿多古川表流水1	西阿多古川表流水2	カマンド沢表流水	石神浅井戸	両島浅井戸	渡ケ島深井戸	緑恵台深井戸	谷沢川表流水	横山浅井戸	東雲名浅井戸	二俣川表流水	
浄水場-配水池			笹岡浄水場	山東浄水場	熊市場浄水場	長沢浄水場	芦窪浄水場	芦窪浄水場	西藤平浄水場	石神浄水場	両島浄水場	渡ケ島浄水場	緑恵台浄水場	月浄水場	横山浄水場	東雲名浄水場	横川浄水場	
採水日			7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	6月25日	6月25日	6月25日	6月25日	区分
天候			晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・曇	晴・晴	晴・晴	晴・曇	
気温(℃)			34.0	34.0	28.0	29.0	26.0	25.0	26.5	33.0	29.0	32.0	31.0	27.0	30.0	26.5	26.5	
水温(℃)			16.0	13.0	22.0	23.0	22.5	22.5	23.5	26.0	24.5	17.0	17.0	19.0	21.0	11.5	21.0	
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	7	12	45	38	98	0	0	0	0	16	0	2	16	病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	検出	代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.4	0.5	0.6	0.1	0.6	0.3	0.1	
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下												<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L												<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下												<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下												<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下												<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	0.06	着色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	0.07	
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.8	4.9	2.8	2.7	2.5	2.5	2.8	2.8	3.0	4.9	5.1	3.1	3.3	3.7	4.8	味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	0.001	着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	2.6	2.3	2.3	2.6	2.7	2.5	2.1	2.4	3.3	3.6	2.1	2.2	<2.0	2.1	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	42	43	35	39	<10	<10	18	31	31	42	43	19	33	42	24	味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	83	83	62	74	42	36	47	64	62	85	86	46	66	76	67	
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.3	7.3	7.0	7.2	7.3	6.9	7.0	7.2	7.2	7.5	7.0	7.2	7.2	
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	基礎的性状
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	1.0	1.4	1.4	2.2	1.8	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5	<0.5	3.2	
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	1.3	

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

天竜

ID			94	95														区分
地点名			二俣川浅井戸	奥水沢表流水														
浄水場-配水池			上只来浄水場	下百古里浄水場														
採水日			6月25日	6月25日														
天候			晴・曇	晴・曇														
気温(℃)			26.0	21.0														
水温(℃)			19.0	20.0														
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	20	14														病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	検出	検出														
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003														無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005														
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002														
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.7	0.1														
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002														一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1														着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.05	0.04														
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.05	0.05														
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.0	5.3														味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	0.002														着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	2.8														味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	47	20														
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	125	63														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02														発泡
基42	ジェオスミン	0.0000 1 mg/L以下	<0.000001	<0.000001														かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005														発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005														臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	0.4	0.6														味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.4	7.2														基礎的性状
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし														
基50	色　　度	5度以下	1.9	3.2														
基51	濁　　度	2度以下	0.6	0.6														

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

龍山

ID			99	100	101														区分
地点名			西川深井戸	中島深井戸	生島深井戸														
浄水場-配水池			西川浄水場	中島浄水場	生島浄水場														
採水日			6月25日	6月25日	6月25日														
天候			晴・曇	晴・晴	晴・曇														
気温(℃)			24.0	24.0	23.0														
水温(℃)			16.0	16.0	14.0														
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果																
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0														病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出														
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003														無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005														
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002														
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004														
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.2	0.4	0.2														
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08														
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1														
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002														一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005														
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004														
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002														
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																	消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																	
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																	
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																	
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																	
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																	
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																	
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																	
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																	
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																	
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1														着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01														
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03														
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1														
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.5	4.1	2.6														味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001														着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	2.5	<2.0														味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	23	46	39														
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	38	85	74														
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02														発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001														かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001														
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005														発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005														臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3														味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.2														基礎的性状
基48	味	異常でないこと																	
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし														
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5														
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1														

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

春野

ID			114	115	116	117	118	119	120	121								区分
地点名			犬居浅井戸	豊岡浅井戸	気田浅井戸	平里浅井戸	早川沢表流水	西沢表流水	沢枯沢伏流水	五和深井戸								
浄水場-配水池			犬居浄水場	豊岡浄水場	気田第2浄水場	平里浄水場	久保田浄水場	砂川浄水場	熊切浄水場	五和浄水場								
採水日			8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日	8月27日								
天候			曇・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	晴・雨	曇・雨	雨・雨	雨・雨								
気温(℃)			23.3	25.6	23.4	26.7	23.9	23.8	23.0	23.0								
水温(℃)			16.3	16.9	21.6	21.4	20.9	17.5	24.0	16.0								
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	8	36	1	10	61	3	126	3								病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	検出	不検出	不検出	検出	不検出	検出	不検出								
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003								無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005								
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001								
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.8	0.7	0.6	0.4	2.0	0.1	0.1								
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08								
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002								一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004								
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002								
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001								
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	<0.01	<0.01	0.07	<0.01	0.18	<0.01								
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	<0.03	0.39	<0.03								
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	5.4	4.3	4.1	4.9	3.0	5.7	4.4	5.2								味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.005	<0.001	0.016	0.001								着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0	2.0	<2.0	<2.0								味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	38	35	40	56	27	33	29	21								
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	83	86	87	107	59	91	76	58								
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02								発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001								
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005								発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005								臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	0.6	<0.3								味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.7	6.5	6.7	7.7	7.2	6.9	6.8								基礎的性状
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
基50	色　　度	5度以下	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	1.9	<0.5	3.6	<0.5								
基51	濁　　度	2度以下	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.8	<0.1	1.9	<0.1								

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

佐久間

ID			133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144				
地点名			神妻浅井戸	中部浅井戸	山香平石表流水	山香役人表流水	出馬川表流水	大洞沢表流水	相月沢表流水	境神沢表流水	奥山川表流水	半血沢表流水	ホンタニ沢表流水	牧ノ沢表流水				
浄水場-配水池			神妻浄水場	中部浄水場	山香浄水場	山香浄水場	浦川浄水場	城西浄水場	相月浄水場	早瀬浄水場	川上浄水場	大滝浄水場	野田浄水場	上平山浄水場				
採水日			8月27日	6月25日	6月25日	6月25日	8月27日	7月30日	7月30日	8月27日	8月27日	6月25日	7月30日	6月25日				区分
天候			晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・雨	晴・雨	晴・晴	晴・晴	晴・晴				
気温(℃)			22.0	24.0	19.0	20.0	22.0	25.0	23.0	22.0	22.0	21.0	26.0	20.0				
水温(℃)			13.0	20.0	18.0	18.0	21.0	20.0	18.0	17.0	22.0	18.0	20.0	17.0				
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	1	6	4	288	16	7	33	>300	5	2	40				病原生物の
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出				代替指標
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005				
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004	0.002	<0.001				
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				無機物/重金属
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	0.6	<0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2				
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.08	0.20	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.34	<0.08				
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002		<0.0002				
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005	<0.005	<0.005		<0.005				
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			<0.004	<0.004	<0.004		<0.004				一般有機物
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		<0.002				
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001				
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001				
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001		<0.001				
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																消毒副生成物
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.16	0.03	0.05	0.01	0.02	0.02	<0.01	0.02				着色
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	0.07	0.06	0.22	0.04	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03				
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	2.6	4.0	2.8	3.1	<2.0	3.0	3.1	2.3	2.3	2.7	3.8	2.5				味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	0.008	0.008	0.016	0.003	0.011	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002				着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	2.8	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0				
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	43	48	35	52	17	62	60	36	42	39	38	15				味
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	79	86	66	86	51	97	100	71	76	65	75	45				
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001				
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	<0.3	<0.3	0.6	0.5	2.0	<0.3	<0.3	0.5	0.9	<0.3	<0.3	0.4				味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.8	8.0	7.4	8.1	8.0	7.8	7.2	7.6	7.8	7.6				
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				基礎的性状
基50	色　　度	5度以下	<0.5	<0.5	2.8	2.4	9.3	0.9	1.2	1.5	2.4	0.9	0.8	1.1				
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	<0.1	1.0	0.9	3.2	0.6	1.4	0.2	0.6	0.2	<0.1	0.4				

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質基準項目の検査結果（原水）

水窪

ID			151	152	153	155	156	158										区分
地点名			後河内川-アロウタ沢表流水	神原浅井戸	瀬戸野沢表流水	押沢表流水	クルマヤ沢表流水	西浦浅井戸										
浄水場-配水池			神原浄水場	神原浄水場	長尾浄水場	向島浄水場	門桁浄水場	西浦浄水場										
採水日			7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日	7月30日										
天候			晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・晴										
気温(℃)			25.0	25.0	31.0	30.0	27.0	29.0										
水温(℃)			20.0	17.0	18.0	22.0	19.0	19.0										
番号	水質基準項目	基準値(参考)	結果															
基01	一般細菌	100個/ml以下	0	1	4	2	10	0										病原生物の代替指標
基02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	検出	検出	検出	不検出										
基03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										無機物/重金属
基04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005										
基05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.004										
基07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.002										
基08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
基09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.3	1.2	0.2	0.3	0.2	0.2										
基12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.31	0.14	0.08	<0.08	<0.08	0.12										
基13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
基14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																一般有機物
基15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L																
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																
基17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																
基18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																
基19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																
基20	ベンゼン	0.01mg/L以下																
基21	塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
基22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																
基23	クロロホルム	0.06mg/L以下																
基24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																
基26	臭素酸	0.01mg/L以下																
基27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																
基28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下																
基29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																
基30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																
基31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																
基32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										着色
基33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.01	0.06	0.01	0.03	0.05	<0.01										
基34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03	0.47	<0.03	0.04	0.06	<0.03										
基35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
基36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.0	4.4	2.3	3.9	3.2	3.2										味
基37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.001	0.008	<0.001	0.003	0.003	<0.001										着色
基38	塩化物イオン	200mg/L以下	<2.0	2.1	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0										味
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	53	44	28	93	54	58										
基40	蒸発残留物	500mg/L以下	88	98	64	149	88	98										
基41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02										発泡
基42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										かび臭
基43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001										
基44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										発泡
基45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										臭気
基46	有機物(ＴＯＣ)	3mg/L以下	0.4	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3										味
基47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.2	7.8	8.2	8.1	7.7										基礎的性状
基48	味	異常でないこと																
基49	臭　　気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
基50	色　　度	5度以下	0.8	1.4	0.7	1.3	0.8	<0.5										
基51	濁　　度	2度以下	<0.1	1.4	<0.1	0.5	0.4	<0.1										

（注）原水については、基準値は適用されません。

令和6年度

水質管理目標設定項目の検査結果（原水）

ID			16	45	50	133												区分
地点名			常光1深井戸	東部1深井戸	三ヶ日深井戸	神妻浅井戸												
種別			原水	原水	原水	原水												
浄水場-配水池			常光浄水場	中央配水池	三ヶ日配水池	神妻浄水場												
水源			原水	原水	原水	原水												
採水日			8月27日	8月27日	8月27日	8月27日												
天候			晴・雨	曇・雨	曇・雨	晴・雨												
気温(℃)			25.0	24.0	24.5	22.0												
水温(℃)			15.5	20.0	18.5	13.0												
番号	項目	目標値	結果															
目01	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												無機物/重金属
目02	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下(P)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002												
目03	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目05	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004												一般有機物
目08	トルエン	0.4mg/L以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04												
目09	フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008												
目10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																消毒副生成物
目13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下																
目14	抱水クロラール	0.02mg/L以下																
目15	農薬類	1以下																農薬
目16	残留塩素	1mg/L以下																臭気
目17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10mg/L以上、200mg/L以下	72	51	117	43												味
目18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001												着色
目19	遊離炭酸	20mg/L以下	4.0	2.2	19.1	6.7												味
目20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03												臭気
目21	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002												
目23	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1												
目24	蒸発残留物	30mg/L以上、200mg/L以下	132	108	254	79												味
目25	濁度	1度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1												基礎的性状
目26	pH値	7.5程度	7.6	7.8	7.0	7.3												腐食
目27	腐食性（ランゲリア指数）	-1程度とし、極力0に近づける	-0.8	-0.8	-1.4	-1.5												
目28	従属栄養細菌	2000個/ml以下(P)	4	6	6	5												水道施設の健全性の指標
目29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												一般有機物
目30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01												着色
目31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005												一般有機物

(P)は、暫定値を示します。

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID	11						予定回数	
地点名	天竜川表流水							
浄水場-配水池	大原浄水場							
レベル	4							
採水日	4月11日	7月11日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）	晴・晴	雨・雨	曇・晴	晴・晴				
気温(℃)	20.0	27.1	26.0	8.1				
水温(℃)	12.0	21.8	22.0	6.3				
濁度	48.0	53.0	7.6	3.8				
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	検出	検出	検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム	0			0			2	クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア	0			0			2	

ID	12						予定回数	
地点名	半田深井戸							
浄水場-配水池	大原浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)	22.0	24.0	15.0	6.5				
水温(℃)	19.0	18.0	17.5	17.0				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	13						予定回数	
地点名	平口4深井戸							
浄水場-配水池	大原浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)	20.5	24.0	14.0	6.0				
水温(℃)	18.0	17.0	17.0	16.5				
濁度		0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	14						予定回数	
地点名	平口5深井戸							
浄水場-配水池	大原浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)	20.5	24.0	15.0	5.5				
水温(℃)	17.5	17.5	17.0	17.0				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	15						予定回数	
地点名	天竜川伏流水							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	3							
採水日	4月11日	7月11日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）	晴・晴	晴・雨	雨・晴	曇・晴				
気温(℃)	20.0	23.0	25.0	11.0				
水温(℃)	12.5	19.0	22.5	12.5				
濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1				
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム	0			0			2	クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア	0			0			2	

指標菌_1

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID	16						予定回数	
地点名	常光1深井戸							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)	23.5	25.0	16.2	6.0				
水温(℃)	19.0	15.5	15.0	16.0				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	17						予定回数	
地点名	常光2深井戸							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)	22.5	25.0	15.8	7.0				
水温(℃)	18.0	16.5	14.8	15.5				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	18						予定回数	
地点名	常光3深井戸							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)	23.5	25.0	16.1	9.0				
水温(℃)	19.0	16.0	14.8	15.0				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	19						予定回数	
地点名	常光4深井戸							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)	23.0	25.0	15.7	11.0				
水温(℃)	16.5	15.0	14.8	15.7				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID	20						予定回数	
地点名	常光5深井戸							
浄水場-配水池	常光浄水場							
レベル	1							
採水日	5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）	雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)	23.0	25.0	15.1	9.0				
水温(℃)	17.0	15.5	15.1	16.0				
濁度		<0.1						
番号	項目	結果						
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

指標菌_2

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		21							
地点名		豊西2深井戸							
浄水場-配水池		常光浄水場							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日			予定回数	
天候（前日・当日）		雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)		23.0	25.0	15.3	7.5				
水温(℃)		17.0	15.5	14.7	15.5				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		22							
地点名		豊西3深井戸							
浄水場-配水池		常光浄水場							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日			予定回数	
天候（前日・当日）		雨・晴	晴・雨	晴・曇	晴・晴				
気温(℃)		23.0	25.0	15.5	8.0				
水温(℃)		16.5	15.0	14.7	15.5				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		28							
地点名		高畑1深井戸							
浄水場-配水池		寺島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		31.0	31.0	11.5	11.0				
水温(℃)		15.0	16.5	15.0	14.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		29							
地点名		高畑2深井戸							
浄水場-配水池		寺島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		29.0	30.0	9.5	11.0				
水温(℃)		15.0	16.0	15.5	14.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		30							
地点名		永島1深井戸							
浄水場-配水池		永島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		32.0	31.0	9.0	12.0				
水温(℃)		16.0	17.0	16.0	14.5				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

指標菌_3

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		31							
地点名		永島2深井戸							
浄水場-配水池		永島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		32.0	32.0	10.5	12.0				
水温(℃)		16.0	17.5	16.0	14.5				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		32							
地点名		永島3深井戸							
浄水場-配水池		永島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		30.0	32.0	10.5	12.5				
水温(℃)		16.0	17.5	16.5	15.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		33							
地点名		永島4深井戸							
浄水場-配水池		永島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		32.0	34.0	11.5	12.0				
水温(℃)		15.5	17.0	16.0	14.5				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		34							
地点名		上島1深井戸							
浄水場-配水池		上島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		30.0	29.0	10.0	13.0				
水温(℃)		17.0	16.0	15.0	15.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		35							
地点名		上島2深井戸							
浄水場-配水池		上島配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日			予定回数	
天候（前日・当日）		晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		29.5	29.0	9.5	12.5				
水温(℃)		17.0	15.0	15.0	15.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

指標菌_4

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		36						予定回数	
地点名		小林1深井戸							
浄水場-配水池		小林配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日				
天候（前日・当日）		晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		31.0	31.0	9.5	13.0				
水温(℃)		18.5	17.0	16.5	16.5				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		37						予定回数	
地点名		小林2深井戸							
浄水場-配水池		小林配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日				
天候（前日・当日）		晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		31.0	31.0	9.0	13.0				
水温(℃)		19.0	17.5	17.0	17.0				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		38						予定回数	
地点名		小林3深井戸							
浄水場-配水池		小林配水池							
レベル		1							
採水日		6月25日	9月17日	12月17日	3月11日				
天候（前日・当日）		晴・晴	曇・晴	晴・晴	晴・雨				
気温(℃)		33.0	32.0	9.5	12.5				
水温(℃)		18.0	16.0	15.5	15.5				
濁度		<0.1							
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		43						予定回数	
地点名		茂塚深井戸							
浄水場-配水池		中央配水池							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）		雨・曇	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)		24.0	24.0	15.0	8.0				
水温(℃)		17.2	19.5	17.5	16.5				
濁度			0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		44						予定回数	
地点名		森深井戸							
浄水場-配水池		中央配水池							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）		雨・曇	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)		25.0	24.0	15.5	7.5				
水温(℃)		17.5	18.5	16.5	16.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

指標菌_5

令和6年度　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		45						予定回数	
地点名		東部1深井戸							
浄水場-配水池		中央配水池							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	2月4日					
天候（前日・当日）		雨・曇	曇・雨	曇・晴					
気温(℃)		23.5	24.0	8.5					
水温(℃)		18.5	20.0	17.0					
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出				4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0				4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		46						予定回数	
地点名		東部2深井戸							
浄水場-配水池		中央配水池							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）		雨・曇	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)		23.0	24.0	15.0	8.0				
水温(℃)		18.8	20.0	18.0	17.5				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		50						予定回数	
地点名		三ヶ日深井戸							
浄水場-配水池		三ヶ日配水池							
レベル		1							
採水日		5月14日	8月27日	11月26日	2月4日				
天候（前日・当日）		雨・晴	曇・雨	晴・曇	曇・晴				
気温(℃)		23.0	24.5	16.0	8.0				
水温(℃)		18.0	18.5	18.0	17.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		56						予定回数	
地点名		金指東深井戸							
浄水場-配水池		金指配水池							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		曇・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴				
気温(℃)		20.0	36.5	26.5	8.0				
水温(℃)		18.0	19.0	19.5	16.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		57						予定回数	
地点名		須賀町深井戸							
浄水場-配水池		井伊谷配水池							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴				
気温(℃)		17.0	34.0	26.0	6.5				
水温(℃)		17.0	18.0	19.5	18.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

指標菌_6

令和6年度　　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		58						予定回数	
地点名		坂田深井戸							
浄水場-配水池		伊平配水池							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴				
気温(℃)		16.5	32.5	27.0	3.5				
水温(℃)		18.0	18.0	17.5	17.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		59						予定回数	
地点名		上坂田深井戸							
浄水場-配水池		井伊谷配水池							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	曇・曇	晴・晴				
気温(℃)		16.0	34.1	26.5	5.5				
水温(℃)		18.0	17.9	17.5	17.5				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		60						予定回数	
地点名		金指西深井戸							
浄水場-配水池		伊平配水池							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		曇・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴				
気温(℃)		19.0	36.5	26.0	5.5				
水温(℃)		17.0	19.0	18.5	16.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

ID		61						予定回数	
地点名		寺野表流水							
浄水場-配水池		寺野浄水場							
レベル		4							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		曇・晴	晴・晴	曇・晴	曇・晴				
気温(℃)		17.0	32.0	21.0	3.0				
水温(℃)		12.0	21.0	19.0	7.5				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	検出	検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム	0			0			2	クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア	0			0			2	

ID		79						予定回数	
地点名		大園深井戸							
浄水場-配水池		笠岡浄水場							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴				
気温(℃)		15.5	34.0	24.5	4.0				
水温(℃)		14.5	16.0	18.0	16.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

令和6年度　　指標菌及びクリプトスポリジウムの検査結果（原水）

ID		80						予定回数	
地点名		船明深井戸							
浄水場-配水池		山東浄水場							
レベル		1							
採水日		4月11日	7月30日	10月8日	1月16日				
天候（前日・当日）		晴・晴	晴・晴	雨・晴	晴・晴				
気温(℃)		16.0	34.0	26.5	6.0				
水温(℃)		12.0	13.0	17.0	19.0				
濁度			<0.1						
番号	項目	結果							
指01	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出			4	指標菌
指02	嫌気性芽胞細菌	0	0	0	0			4	
ク01	クリプトスポリジウム								クリプトスポリジウム・ジアルジア
ク02	ジアルジア								

浜松市上下水道部浄水課
〒433-8102
浜松市中央区大原町 50 番地
電話番号　　436-1307
FAX 番号　　437-7928
令和 7 年 3 月日発行
発行番号　浜上浄第号

浜松市上下水道部浄水課
〒433-8102
浜松市中央区大原町 50 番地
電話番号　　436-1307
FAX 番号　　437-7928
令和 7 年 3 月 28 日発行
発行番号　浜上浄第 137 号