

各下水処理場の排水基準一覧表

水濁法一律排水基準(太字は海城) (白抜き) 県条例上乘せ基準 赤字 下水道法に基づく基準

No.	分 析 項 目	放流水										単位
		西遠	中部	館山寺	細江	井伊谷	三ヶ日	浦川	佐久間	城西	気田	
1	アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量※1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	mg/L
2	水素イオン濃度(pH)	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.0～9.0 5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	5.8～8.6	
3	生物化学的酸素要求量	25(20) 15	25(20) 15	25(20) 5	25(20) 6	25(20) 6	6	25(20) 15	25(20) 15	25(20) 15	25(20) 15	mg/L
4	化学的酸素要求量						25(20)					mg/L
5	浮遊物質質量	50(40) 40	50(40) 40	70(50) 40	70(50) 40	70(50) 40	70(50) 40	50(40) 40	50(40) 40	50(40) 40	50(40) 40	mg/L
6	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	mg/L
	ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	mg/L
7	窒素含有量			120(60) 10	120(60) 20	120(60) 14	120(60) 19					mg/L
8	リン含有量			16(8) 2	16(8) 3	16(8) 2	16(8) 2					mg/L
9	カドミウム及びその化合物	0.03	0.03	0.002	0.002	0.002	0.002	0.03	0.03	0.03	0.03	mg/L
10	シアン化合物	1	1	0.2	0.2	0.2	0.2	1	1	1	1	mg/L
11	有機燐化合物	1	1	0.1	0.1	0.1	0.1	1	1	1	1	mg/L
12	鉛及びその化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
13	六価クロム化合物	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/L
14	砒素及びその化合物	0.1	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
15	水銀及びアルキル水銀及びその他の水銀化合物	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	mg/L
16	アルキル水銀化合物	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	mg/L
17	ポリ塩化ビフェニル	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	mg/L
18	トリクロロエチレン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
19	テトラクロロエチレン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
20	ジクロロメタン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/L
21	四塩化炭素	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mg/L
22	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	mg/L
23	1,1-ジクロロエチレン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	mg/L
24	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	mg/L
25	1,1,1-トリクロロエタン	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	mg/L
26	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	mg/L
27	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	mg/L
28	チウラム	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	mg/L
29	シマジン	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	mg/L
30	チオベンカルブ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	mg/L
31	ベンゼン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
32	セレン及びその化合物	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	mg/L
33	ほう素及びその化合物	10	10	10	10	10	230	10	10	10	10	mg/L
34	ふつ素及びその化合物	8	8	8	8	8	15	8	8	8	8	mg/L
35	1,4-ジオキサン	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	mg/L
36	フェノール類	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	mg/L
37	銅及びその化合物	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	mg/L
38	亜鉛及びその化合物	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	mg/L
39	鉄及びその化合物(溶解性)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	mg/L
40	マンガン及びその化合物(溶解性)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	mg/L
41	クロム及びその化合物	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	mg/L
42	ダイオキシン類											
43	大腸菌群数	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	個/mL
44	大腸菌数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CFU/mL